

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за апрель 2013г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-505 РУ-10кВ 1 с.ш.	01.04.13г	Текущий ремонт оборудования	01.04.13г
2	КТПН-731	02.04.13	Текущий ремонт оборудования	02.04.13
3	ТП-505 РУ-10кВ 2 с.ш.	02.04.13г	Текущий ремонт оборудования	02.04.13г
4	ТП-504 РУ-10кВ 1 с.ш.	04.04.13г	Текущий ремонт оборудования	04.04.13г
5	КТПН-718	04.04.13г	Текущий ремонт оборудования, монтаж дополнительного автомата на 250А	04.04.13г
6	КТПН-721	04.04.13г	Текущий ремонт оборудования	04.04.13г
7	КТПН-720	04.04.13г	Текущий ремонт оборудования	04.04.13г
8	ТП-504 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	05.04.13г	Текущий ремонт оборудования	05.04.13г
9	РП-150 РУ-10кВ 2 с.ш.	08.04.13г	Текущий ремонт оборудования	08.04.13г
10	БКТП-586 РУ-10кВ 1с.ш.	08.04.13г	Текущий ремонт оборудования	08.04.13г
11	БКТП-586 РУ-10кВ 2с.ш.	09.04.13г	Текущий ремонт оборудования	09.04.13г
12	РП-150 РУ-10кВ 1с.ш.	09.04.13г	Текущий ремонт оборудования	09.04.13г
13	РП-134 РУ-10кВ 1с.ш.	10.04.13г	Текущий ремонт оборудования	10.04.13г
14	ТП-499 1Т	10.04.13г	1Т Текущий ремонт	10.04.13г
15	ТП-499 2Т	11.04.13г	2Т Текущий ремонт	11.04.13г
16	РП-133 РУ-10кВ ячейки №4, №5	10.04.13г.	ВВ испытания КЛ до ячеек №16, №34 ЗРУ п/с "Западная" (поочередно)	11.04.13г
17	РП-133 РУ-10кВ 2с.ш. ячейка 4	11.04.13г	Замена опорного изолятора	11.04.13г
18	РП-134 РУ-10кВ 2с.ш.	11.04.13г	Текущий ремонт оборудования	11.04.13г
19	БКТП-586 РУ-10кВ ячейка 6	11.04.13г	ВВ испытания КЛ-10 кВ до КРУНа установленного у опоры 1 ВЛ-10кВ в сторону КТПН-712	11.04.13г
20	КТПН-691	12.04.13г	Текущий ремонт оборудования	12.04.13г
21	БКТП-814 РУ-0,4кВ 1с.ш.	15.04.13г	Текущий ремонт оборудования	15.04.13г
22	БКТП-817 РУ-0,4кВ 1с.ш.	15.04.13г	Текущий ремонт оборудования	15.04.13г
23	БКТП-589 РУ-10кВ ячейка 12	15.04.13г	ВВ испытания КЛ-10кВ до опоры 13 ВЛ-10кВ от п/с "Пионерная" яч.56	15.04.13г
24	БКТП-814 РУ-0,4кВ 2с.ш.	15.04.13г	Текущий ремонт оборудования	15.04.13г
25	БКТП-817 РУ-0,4кВ 2с.ш.	15.04.13г	Текущий ремонт оборудования	15.04.13г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
26	БКТП-816 РУ-0,4кВ 1с.ш.	16.04.13г	Текущий ремонт оборудования	16.04.13г
27	БКТП-815 РУ-0,4кВ 1с.ш.	16.04.13г	Текущий ремонт оборудования	16.04.13г
28	БКТП-589 РУ-10кВ 2с.ш.	15.04.13г	Текущий ремонт оборудования	16.04.13г
29	БКТП-589 РУ-10кВ 2с.ш.	16.04.13г	ВВ испытания опорной изоляции	16.04.13г
30	БКТП-589 РУ-10кВ	16.04.13г	Текущий ремонт оборудования	16.04.13г
31	ТП-509 РУ-0,4кВ ф.2	16.04.13г	Фидер 2 КНС-6 отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ	16.04.13г
32	РП-156 РУ-10кВ 1с.ш.	17.04.13г	Текущий ремонт оборудования	17.04.13г
33	ТП-513 РУ-10кВ ячейка 11	17.04.13г	Ремонт линейного разъединителя	17.04.13г
34	РП-156 РУ-10кВ 2с.ш.	18.04.13г	Текущий ремонт оборудования	18.04.13г
35	КЛ-6кВ опоры 15-15/1 ВЛ-6кВ ф."РП-139 яч.6-ТП-516 яч.4" отпайка на КТПН-713	22.04.13г.	Отыскание места повреждения КЛ-6кВ от опоры 15 до опоры 15/1 ВЛ-6кВ ф.РП-139 яч.6-ТП-516 яч.4 отпайки на КТПН-713	23.04.13г.
36	БКТП-589 РУ-10кВ 2с.ш. ячейка 6	23.04.13г.	Монтаж кабельной перемычки от ячейки №6 до 4Т	23.04.13г.
37	ВЛ-6кВ ф.РП-139 яч.6-ТП-516 яч.4 опоры 15-15/1 отпайки на КТПН-713	25.04.13г.	Замена КЛ-6кВ от опоры 15 до опоры 15/1 отпайки на КТПН-713	25.04.13г.
38	ТП-523 РУ-0,4кВ 2с.ш. фидер 25	25.04.13г.	Замена автомата фидера 25	25.04.13г.
39	ТП-509 РУ-0,4кВ 1с.ш. панель 7 фидер 12	26.04.13г.	Подключение СИП 4*70 стройки "СУ-14"	26.04.13г.
40	БКТП-581 РУ-10 кВ ячейка 5	26.04.13г.	Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ до БКТП-583 яч. 6	26.04.13г.
41	КЛ-10 кВ -связь - БКТП-581 яч.5-БКТП-583 яч.6	29.04.13г.	Высоковольтные испытания участков КЛ-10 кВ	29.04.13г.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых
объектов цеха № 3
в апреле 2013 г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	ТП-295 ж/д Мира, 26А	03.04.13	Ремонт КЛ-0,4 кВ	
2.	РП-151 РУ-10 кВ II с. ш.	08.04.13 9.00	Переподключение ТСН-2	08.04.13 16.00
3.	ТП-295 ж/д Мира, 26А		Включение и Фазировка КЛ-0,4 кВ	08.04.13 10.00
4.	ТП-351 РУ-0,4 кВ II с.ш.	09.04.13 9.00	Текущий ремонт	09.04.13 16.00
5.	РП-115 яч. 18 ТП-389 яч. 5	11.04.13 9.00	Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ	11.04.13 11.00
6.	ТП-295 РУ-10 кВ II с. ш.	12.04.13 9.00	Текущий ремонт	12.04.13 16.00
7.	РП-152 РУ-10 кВ II с.ш.	13.04.13 8.30	Переподключение ТСН-2	13.04.13 15.00
8.	ТП-398 Тр-р № 2	15.04.13 9.30	Устранение течи масла	15.04.13 15.00
9.	РП-152 РУ-10 кВ I с.ш.	16.04.13 8.30	Переподключение ТСН-1	16.04.13 15.00
10.	ТП-408 РУ-10 кВ I с.ш.	22.04.13 9.00	Текущий ремонт	22.04.13 16.00
11.	ТП-408 РУ-10 кВ II с. ш.	23.04.13 9.00	Текущий ремонт	23.04.13 16.00
12.	ТП-409 РУ-10 кВ I с.ш.	24.04.13 9.00	Текущий ремонт	24.04.13 16.00
13.	ТП-2015 яч. 2 ТП-2019 яч. 7	24.04.13 11.00	Повреждение кабеля КЛ-10 кВ	
14.	ТП-409 РУ-10 кВ II с.ш.	25.04.13 9.00	Текущий ремонт	25.04.13 16.00
15.	ТП-2015 яч. 2 ТП-2019 яч. 7		Ввод в ремонт КЛ-10 кВ	26.04.13 13.30
16.	ТП-374 ж/д Просвещение,49	29.04.13	Повреждение КЛ-0,4 кВ	

