

Сведения о нарушениях в системах энергоснабжения в феврале 2013 г.

№ п/п		Электро (Э), тепло (Т) оборудования	Кол-во нарушений	Число жителей, тыс. чел	Количество социальных объектов	Причины нарушения				
						Износ оборудования и не удовлетворительная подготовка	Отключение эл. энергии от котельных	Низкая квалификация эксплуатационного персонала	Отсутствие топлива	Другие причины
1	Ханты-Мансийский АО-ЮГРА, Тюменская обл. г. Сургут ООО "Сургутские городские электрические сети"	Э Т	1	0,09	кот.-1, ж.д.-20	1				

1. 13.02.13 в 10 :56 отключилась яч.1 на ТП 570, без напряжения остались КТПН "Юграинвестстройпроект", "СПС", "РПЭ", жилые дома в пос.Взлетный, ЦТП-02. Причина отключения- короткое замыкание на КТПН "Юграинвестстройпроект", в 11:43 ячейка была включена, КТПН 635, от которой питаются 20 жилых домов в пос.Взлетный и ЦТП02 по прежнему была обесточена, позже была установлена причина - повреждение кабельной линии 10 кВ, в ходе аварийно-восстановительных работ восстановить кабельную линию не удалось, КТПН 635 запитана от дизель генератора в 08:55 14.02.13. На период аварийно-восстановительных работ потребители КТПН 635 были запитаны от дизель-генератора. Электроснабжение по нормальной схеме восстановлено 16.02.13 в 00:21.