


Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за май месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-103	06.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	07.05.20г
2	РП-110	06.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	07.05.20г
3	ТП-255	08.05.20г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	12.05.20г
4	БКТП-257	08.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	12.05.20г
5	ТП-258	13.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	14.05.20г
6	ТП-261	13.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	14.05.20г
7	ТП-262	15.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	18.05.20г
8	ТП-275	15.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	18.05.20г
9	ТП-546	19.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	20.05.20г
10	ТП-628	19.05.20г	РУ-10 кВ тр-ры	19.05.20г
11	КТПН-760	20.05.20г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	20.05.20г

Начальник цеха № 1




А.В.Захаров

Ковин С.К. – Горло П.В.

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за май 2020г.**

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-109 РУ-10кВ 1-СШ	06.05.2020	Текущий ремонт	04.05.2020
2	РП-109 РУ-10кВ 2-СШ	07.05.2020	Текущий ремонт	05.05.2020
3	РП-145 РУ-10кВ 1-СШ	06.05.2020	Текущий ремонт	06.05.2020
4	РП-145 РУ-10кВ 2-СШ	07.05.2020	Текущий ремонт	07.05.2020
5	ТП-222 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	08.05.2020	Текущий ремонт	08.05.2020
6	ТП-322 РУ-6кВ 1-СШ	08.05.2020	Текущий ремонт	11.05.2020
7	ТП-222 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	12.05.2020	Текущий ремонт	12.05.2020
8	ТП-322 РУ-10кВ 2-СШ	12.05.2020	Текущий ремонт	13.05.2020
9	ТП-323 РУ-0,4кВ; 10кВ 1-СШ; Т-1	13.05.2020	Текущий ремонт	14.05.2020
10	ТП-323 РУ-0,4кВ; 10кВ 2-СШ; Т-2	14.05.2020	Текущий ремонт	15.05.2020
11	ТП-325 РУ-10кВ 1-СШ	15.05.2020	Текущий ремонт	18.05.2020
12	ТП-325 РУ-10кВ 2-СШ	18.05.2020	Текущий ремонт	19.05.2020
13	ТП-433 РУ-10кВ 1-СШ	19.05.2020	Текущий ремонт	20.05.2020
14	ТП-433 РУ-10кВ 2-СШ	20.05.2020	Текущий ремонт	21.05.2020
15	2 КЛ-10 кВ ТП-430 - ТП-431	21.05.2019	Монтаж соединительных муфт	22.05.2019
16	ТП-444 РУ-10кВ 1-СШ;РУ-04, кВ; Т-1	22.05.2020	Текущий ремонт	22.05.2020
17	ТП-444 РУ-10кВ 2-СШ;РУ-0,4 кВ; Т-2	25.05.2020	Текущий ремонт	25.05.2020
18	ТП-443 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	26.05.2020	Текущий ремонт	26.05.2020
19	ТП-443 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	27.05.2020	Текущий ремонт	27.05.2020
20	ТП-450 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	28.05.2020	Текущий ремонт	28.05.2020
21	ТП-525 РУ-10кВ 1-СШ	28.05.2020	Текущий ремонт	28.05.2020
22	ТП-450 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	29.05.2020	Текущий ремонт	29.05.2020
23	ТП-525 РУ-10кВ 2-СШ	29.05.2020	Текущий ремонт	29.05.2020

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых  
объектов цеха №3 за май 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-358, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8.	08.05.20 09:20	Демонтаж вакуумного выключателя ВВ10, текущий ремонт электрооборудования, согласно графику ППР.	12.05.20 08:25
2	КЛ-10кВ от ТП-297, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8 до ТП-299, РУ-10кВ, 1СШ, яч.7	07.05.20 14:00	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ (отыскание места повреждения).	07.05.20 15:00
3	КЛ-10кВ от ТП-356, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6	12.05.20 09:20	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	12.05.20 10:08
4	КЛ-10кВ от РП-125, РУ-10кВ, 2СШ, яч.3	12.05.20 09:38	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ (отыскание места повреждения).	12.05.20 10:38
5	КЛ-10кВ от ТП-414, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6 до ТП-413, РУ-10кВ, 2СШ, яч.2	12.05.20 14:50	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ (испытания повышенным напряжением)	12.05.20 15:00
6	ТП-358, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8.	14.05.20 09:01	Монтаж шинного разъединителя ШР10.	18.05.20 08:38
7	КЛ-10кВ от РП-125, РУ-10кВ, 2СШ, яч.19 до ТП-420, РУ-10кВ, 2СШ, яч.3	14.05.20 09:15	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ.	14.05.20 09:28
8	КЛ-10кВ от РП-125, РУ-10кВ, 2СШ, яч.19 до ТП-420, РУ-10кВ, 2СШ, яч.3	14.05.20 09:35	Монтаж соединительной муфты на кабельной линии 10кВ.	14.05.20 11:02
9	КЛ-10кВ от ТП-403, РУ-10кВ, 1СШ, яч.3 до ТП-423, РУ-10кВ, 1СШ, яч.5.	15.05.20 09:35	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	15.05.20 10:14
10	РП-115, РУ-10кВ, 2СШ, яч.10.	15.05.20 09:55	Демонтаж, монтаж вакуумного выключателя ВВ10.	15.05.20 15:00
11	КЛ-10кВ от ТП-403, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4 до ТП-423, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4.	15.05.20 10:18	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	15.05.20 10:49
12	КЛ-10кВ от ТП-403, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4 до ТП-423, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4.	16.05.20 09:00	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	16.05.20 17:17
13	ТП-358, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8.	18.05.20 09:30	Монтаж вакуумного выключателя ВВ10.	19.05.20 15:43
14	КЛ-10кВ от ТП-376, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4 до ТП-374, РУ-10кВ, 2СШ, яч.10.	19.05.20 10:25	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	19.05.20 10:40

15	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8 до ТП-384, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6.	19.05.20 10:15	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	19.05.20 10:25
16	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4 до ТП-388, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4.	19.05.20 10:40	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	19.05.20 10:48
17	КЛ-10кВ от ТП-876, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4 до БКТП-569, РУ-10кВ, 2СШ, яч.2.	21.05.20 10:00	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением. (подтверждение места повреждения).	21.05.20 10:15
18	ТП-391, РУ-10кВ, 1СШ, 2СШ, СШМ, КЛ-10кВ до трансформаторов 10/0,4кВ 1Т, 2Т	19.05.20 15:06	Испытания повышенным напряжением.	19.05.20 15:30
19	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, 2СШ, яч.12 до ТП-30, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8.	20.05.20 10:05	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ (испытание повышенным напряжением).	20.05.20 10:40
20	ПС 110/10/10/6 «Энергетик», ЗРУ-10кВ, кабельный отсек В-10 №304	21.05.20 09:25	Расшиновка КЛ-10кВ.	21.05.20 10:10
21	КЛ-10кВ от РП-144, РУ-10кВ, яч.16 до ПС 110/10/10/6 «Энергетик», ЗРУ-10кВ, кабельный отсек В-10 №304	25.05.20 09:20	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	25.05.20 10:00
22	ТП-386, РУ-10кВ, 2СШ, яч.12.	22.05.20 09:25	Регулировка выключателя нагрузки ВН-10.	22.05.20 10:24
23	КЛ-10кВ от ТП-876, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4 до БКТП-569, РУ-10кВ, 2СШ, яч.2.	22.05.20 09:45	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	22.05.20 16:00
24	КЛ-10кВ от РП-158, РУ-10кВ, 1СШ, яч.7 до ПС 110/10/10 «Университет», ЗРУ-10кВ, 3СШ, яч.21	25.05.20 09:15	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ (отыскание места повреждения).	25.05.20 15:28
25	РП-158, трансформатор 10/0,4кВ 1Т	22.05.20 14:25	Испытания повышенным напряжением и измерения.	22.05.20 15:25

26	КЛ-10кВ от РП-159, РУ-10кВ, 1СШ, яч.5 до ПС 110/10/10 «Университет», ЗРУ-10кВ, 3СШ, яч.31	22.05.20 14:13	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ (отыскание места повреждения).	22.05.20 14:20
27	БКТП-580, РУ-0,4кВ, 2СШ, трансформатор 10/0,4кВ 2Т	25.05.20 09:05	Текущий ремонт электрооборудования, согласно графику ППР.	25.05.20 15:35
28	КЛ-10кВ от ТП-596, РУ-10кВ, 1СШ, яч.3 до ТП-857, РУ-10кВ	26.05.20 14:00	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ.	26.05.20 15:10
29	КЛ-10кВ от ТП-596, РУ-10кВ, 1СШ, яч.4 до ТП-857, РУ-10кВ	26.05.20 15:15	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ.	26.05.20 15:45
30	КЛ-6кВ в пролетах опор №66-61 ф. Строительная, 24	26.05.20 10:05	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 6кВ.	26.05.20 10:15
31	ПС 110/10/10/6 «Сайма», ЗРУ-10кВ, кабельный отсек В-10 №107	27.05.20 10:07	Отсоединение КЛ-10кВ.	27.05.20 10:45
32	КЛ-10кВ от ПС 110/10/10/6 «Сайма», ЗРУ-10кВ, кабельный отсек В-10 №107 до ТП- 358, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8	27.05.20 14:05	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 10кВ (отыскание места повреждения).	27.05.20 14:20

Начальник цеха №3

Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 4 за май 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	06.05.2020 9-00	КР	06.05.2020 16-00
2	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 2	06.05.2020 13-00	КР	06.05.2020 16-00
3	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	07.05.2020 9-00	КР	07.05.2020 16-00
4	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	08.05.2020 9-00	КР	08.05.2020 16-00
5	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 5	08.05.2020 9-00	КР	08.05.2020 16-00
6	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	12.05.2020 9-00	КР	12.05.2020 16-00
7	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 2	13.05.2020 13-00	КР	13.05.2020 16-00
8	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. ПС "Трансгаз" яч. № 5 правая цепь	13.05.2020 9-00	ТО	13.05.2020 11-00
9	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. ПС "Азерит" яч. № 12 правая цепь	14.05.2020 9-00	ТО	14.05.2020 12-00
10	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	14.05.2020 9-00	КР	14.05.2020 16-00
11	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	15.05.2020 9-00	КР	15.05.2020 16-00
12	КВЛ-6кВ ПС-121 яч. № 4	15.05.2020 14-00	ТО	15.05.2020 16-00
13	ВЛ-0,4кВ КТПН-774 ф. № 1	15.05.2020 10-00	ТО	15.05.2020 12-00
14	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	18.05.2020 9-00	КР	18.05.2020 16-00
15	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	19.05.2020 9-00	КР	19.05.2020 16-00
16	2-х цепная КВЛ-10кВ ТП-30 на ТП-386 яч. № 18 правая цепь	20.05.2020 9-00	ТО	20.05.2020 12-00
17	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. ПС "Азерит" яч. № 18 левая цепь	20.05.2020 9-00	ТР	20.05.2020 16-00
18	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. ПИКС-1 ПС "Сургут" яч. № 27 левая цепь	21.05.2020 10-00	Аварийно	21.05.2020 11-00
19	2х цепная КВЛ-6кВ ф. ПС "Азерит" яч. № 18 левая цепь	21.05.2020 9-00	ТР	27.04.2020 16-00
21	КВЛ-10кВ от ТП-429 яч. № 8	22.05.2020 9-00	ТО	22.05.2020 12-00
22	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. ПС "Азерит" яч. № 18 левая цепь	22.05.2020 9-00	ТО	22.05.2020 16-00
23	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	25.05.2020 9-00	КР	25.05.2020 16-00
24	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	26.05.2020 9-00	КР	26.05.2020 16-00
25	ВЛИ-0,4кВ КТПН-757 ф. № 4	27.05.2020 9-00	КР	27.05.2020 16-00
26	ВЛ-0,4кВ КТПН-654 ф. № 2	27.05.2020 15-00	Аварийно	27.05.2020 16-00
27	КВЛ-10кВ ф. ПС "Сургут" яч. № 33	28.05.2020 9-00	ТО	28.05.2020 16-00
28	2х цепная КВЛ-6кВ ф. ПС "Азерит" яч. № 1 правая цепь	28.05.2020 9-00	ТО	28.05.2020 16-00

Начальник цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №5**  
**за май 2020г.**

№ п/п	Наименование объекта цеха №5	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-507 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	06.05.2020	Текущий ремонт	06.05.2020
2	ТП-507 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	07.05.2020	Текущий ремонт	07.05.2020
3	от П/С "Западная" яч. №34 до РП-133 яч. №4 (КЛ-1)	12.05.2020	Монтаж соединительных муфт	12.05.2020
4	от П/С "Западная" яч. №34 до РП-133 яч. №4 (КЛ-2)	12.05.2020	Монтаж соединительных муфт	12.05.2020
5	ТП-587 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	12.05.2020	Текущий ремонт	12.05.2020
6	от П/С "Западная" яч. №16 до РП-133 яч. №5 (КЛ-1)	13.05.2020	Монтаж соединительных муфт	13.05.2020
7	от П/С "Западная" яч. №16 до РП-133 яч. №5 (КЛ-2)	13.05.2020	Монтаж соединительных муфт	13.05.2020
8	ТП-587 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	13.05.2020	Текущий ремонт	13.05.2020
9	КТПН-744 РУ-10кВ/0,4кВ; 1СШ; Т-1	14.05.2020	Текущий ремонт	14.05.2020
10	КТПН-744 РУ-10кВ/0,4кВ; 2СШ; Т-2	15.05.2020	Текущий ремонт	15.05.2020
11	КТПН-746 РУ-10кВ/0,4кВ; 1СШ; Т-1	18.05.2020	Текущий ремонт	18.05.2020
12	КТПН-746 РУ-10кВ/0,4кВ; 2СШ; Т-2	19.05.2020	Текущий ремонт	19.05.2020
13	КТПН-747 РУ-6кВ/0,4кВ; СШ; ТР-Р	20.05.2020	Текущий ремонт	20.05.2020
14	КТПН-748 РУ-6кВ/0,4кВ; СШ; ТР-Р	21.05.2020	Текущий ремонт	21.05.2020
15	КТПН-749 РУ-0,4кВ; Т-1	22.05.2020	Текущий ремонт	22.05.2020
16	КТПН-749 РУ-0,4кВ; Т-2	22.05.2020	Текущий ремонт	22.05.2020
17	КТПН-751 РУ-6кВ; ТР-Р	22.05.2020	Текущий ремонт	22.05.2020
18	КТПН-757 РУ-6кВ/0,4кВ; СШ; ТР-Р	23.05.2020	Текущий ремонт	23.05.2020
19	КТПН-758 РУ-6кВ/0,4кВ; СШ; ТР-Р	23.05.2020	Текущий ремонт	23.05.2020
20	КТПН-772 РУ-6кВ/0,4кВ; СШ; ТР-Р	24.05.2020	Текущий ремонт	24.05.2020
21	КТПН-774 РУ-6кВ/0,4кВ; СШ; ТР-Р	25.05.2020	Текущий ремонт	25.05.2020
22	ТП-826 РУ-10кВ/0,4кВ; 1СШ; Т-1	26.05.2020	Текущий ремонт	26.05.2020
23	ТП-826 РУ-10кВ/0,4кВ; 2СШ; Т-2	27.05.2020	Текущий ремонт	27.05.2020
24	ТП-827 РУ-10кВ/0,4кВ; 1СШ; Т-1	28.05.2020	Текущий ремонт	28.05.2020
25	ТП-827 РУ-10кВ/0,4кВ; 2СШ; Т-2	29.05.2020	Текущий ремонт	29.05.2020

Начальник цеха №5



А.О. Болгарин