

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-104	03.06.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	04.06.19г
2	РП-111	10.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	11.06.19г
3	РП-140	13.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	14.06.19г
4	ТП-236	17.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	18.06.19г
5	ТП-244	19.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	20.06.19г
6	ТП-284	21.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	24.06.19г
7	БКТП-287	21.06.19	РУ-10 кВ тр-ры	24.06.19г
8	ТП-337	25.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	26.06.19г
9	ТП-345	27.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	28.06.19г
10	ТП-541	06.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	07.06.19г
11	ТП-547	04.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	05.06.19г
12	КТПН-679	19.06.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	20.06.19г
13	КТПН-770	25.06.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	26.06.19г
14	БКТП-781	27.06.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	28.06.19г
15	ТП-836	17.06.19г	РУ-10 кВ тр-ры	18.06.19г

Начальник цеха № 1



А.В.Захаров

Ковин С.К. – Горло П.В.

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за июнь 2019г.**

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-120 РУ-10кВ 1-СШ	03.06.2019	Текущий ремонт	03.06.2019
2	РП-128 РУ-10кВ 1-СШ	03.06.2019	Текущий ремонт	03.06.2019
3	РП-120 РУ-10кВ 2-СШ	04.06.2019	Текущий ремонт	04.06.2019
4	РП-128 РУ-10кВ 2-СШ	04.06.2019	Текущий ремонт	04.06.2019
5	ТП-200 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	05.06.2019	Текущий ремонт	05.06.2019
6	КЛ-10 кВ П/ст "Северная" - РП-108	05.06.2019	Монтаж соединительных муфт	05.06.2019
7	ТП-224 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	05.06.2019	Текущий ремонт	05.06.2019
8	ТП-200 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	06.06.2019	Текущий ремонт	06.06.2019
9	ТП-224 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	06.06.2019	Текущий ремонт	06.06.2019
10	ТП-230 РУ-6кВ 1-СШ;	07.06.2019	Текущий ремонт	07.06.2019
11	ТП-235 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	07.06.2019	Текущий ремонт	07.06.2019
12	ТП-230 РУ-6кВ 2-СШ;	10.06.2019	Текущий ремонт	10.06.2019
13	ТП-235 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	10.06.2019	Текущий ремонт	10.06.2019
14	ТП-317 РУ-10кВ 1-СШ	11.06.2019	Текущий ремонт	11.06.2019
15	ТП-319 РУ-10кВ 1-СШ	11.06.2019	Текущий ремонт	11.06.2019
16	ТП-317 РУ-10кВ 2-СШ	13.06.2019	Текущий ремонт	13.06.2019
17	ТП-319 РУ-10кВ 2-СШ	13.06.2019	Текущий ремонт	13.06.2019
18	КЛ-10 кВ РП-118 - ТП-444	13.06.2019	Монтаж соединительной муфты	13.06.2019
19	ТП-320 РУ-10кВ 1-СШ	14.06.2019	Текущий ремонт	14.06.2019
20	ТП-427 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	14.06.2019	Текущий ремонт	14.06.2019
21	ТП-320 РУ-10кВ 2-СШ	17.06.2019	Текущий ремонт	17.06.2019
22	ТП-427 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	17.06.2019	Текущий ремонт	17.06.2019
23	ТП-434 РУ-10кВ 1-СШ	18.06.2019	Текущий ремонт	18.06.2019
24	ТП-434 РУ-10кВ 2-СШ	19.06.2019	Текущий ремонт	19.06.2019
25	ТП-445 РУ-0,4кВ; 10кВ 1-СШ	20.06.2019	Текущий ремонт	20.06.2019
26	ТП-445 РУ-0,4кВ; 10кВ 2-СШ	21.06.2019	Текущий ремонт	21.06.2019
27	ТП-469 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	24.06.2019	Текущий ремонт	24.06.2019
28	ТП-469 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	25.06.2019	Текущий ремонт	25.06.2019

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.



**ИНФОРМАЦИЯ**  
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых  
объектов цеха №3 за июнь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода в работу
1	КЛ-0,4кВ от ТП-390, РУ-0,4кВ, 1СШ до ЖД ул.30 лет Победы, 13.	03.06.19 09:32	Отыскание места повреждения кабельной линии 0,4кВ.	03.06.19 11:24
2	КЛ-10кВ от РП-144, РУ-10кВ до ПС «Энергетик», яч.304.	03.06.19 10:15	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	03.06.19 15:09
3	ТП-377, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4	10.06.19 09:20	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	10.06.19 11:55
4	КЛ-10кВ от ТП-376, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6 до ТП- «ДК»	10.06.19 09:23	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	10.06.19 10:47
5	КЛ-10кВ от РП-144, РУ-10кВ до ПС «Энергетик», яч.304.	10.06.19 14:57	Подтверждение места повреждения кабельной линии 10кВ.	10.06.19 15:09
6	КЛ-10кВ от РП-144, РУ-10кВ до ПС «Энергетик», яч.304.	11.06.19 09:09	Дистанционный прокол кабельной линии 10кВ.	11.06.19 09:59
7	КЛ-10кВ от РП-144, РУ-10кВ до ПС «Энергетик», яч.304.	11.06.19 14:00	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	11.06.19 14:32
8	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, яч.4 до ТП- 388, яч.4.	13.06.19 10:30	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	13.06.19 10:57
9	ПС «Энергетик», 110кВ, ЗРУ-10кВ, яч.304	13.06.19 14:21	Присоединение кабельной линии 10кВ.	13.06.19 14:40
10	РП-144, РУ-10кВ, 1СШ, яч.16	14.06.19 09:25	Присоединение кабельной линии 10кВ.	14.06.19 09:39
11	ТП-491 (временная), РУ-0,4кВ	14.06.19 09:30	Перевод нагрузки на вновь построенную трансформаторную подстанцию.	19.06.19 16:42
12	ПС «Сайма», 110кВ, ЗРУ-10кВ, яч.310	14.06.19 14:21	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ.	14.06.19 16:50
13	КЛ-10кВ от РП-116, РУ-10кВ, яч.14 до РП-Газпром, РУ-10кВ, яч.14.	17.06.19 08:57	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	17.06.19 13:10
14	КЛ-10кВ от ТП-874, РУ-10кВ, яч.6 до ТП-850, РУ-10кВ, яч.2.	19.06.19 14:45	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	19.06.19 15:06
15	ТП-850, РУ-10кВ, 1СШ, яч.1	20.06.19 14:20	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	20.06.19 15:33
16	КТПН-10/0,4кВ №652	20.06.19 08:40	Замена КТПН.	20.06.19 16:55
17	РП-116, РУ-10кВ	21.06.19 14:09	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ, согласно фазировке.	21.06.19 14:31
18	КЛ-10кВ от РП-151, РУ-10кВ, яч.15 до ТП-876, РУ-10кВ, яч.3.	21.06.19 09:55	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	21.06.19 14:06
19	ТП-885, РУ-10кВ, яч.2	24.06.19 09:55	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	24.06.19 14:06

Начальник цеха №3



Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4  
за июнь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ КТПН-759 СОТ "Чистые Пруды"	03.06.2019 09-00	Подключение потребителей	03.06.2019 16-00
2	2-х цепная ВЛ-35кВ фид."Восточный-II" левая цепь оп.№91 и п/ст - 68	06.06.2019 09-00	Текущий ремонт	06.06.2019 12-00
3	КВЛ-0,4кВ КТПН-759	10.06.2019 9-00	Текущий ремонт	10.06.2019 16-00
4	КВЛ-0,4кВ КТПН-759	11.06.2019 9-00	Текущий ремонт	11.06.2019 16-00
5	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-129 яч.№20, правая цепь	11.06.2019 9-00	Текущий ремонт	11.06.2019 16-00
6	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-129 яч.№6, левая цепь	13.06.2019 9-00	Текущий ремонт	13.06.2019 16-00
7	КВЛ-10кВ п/ст "Ч.Мыс" яч.№104 оп.№35	14.06.2019 9-00	Текущий ремонт	14.06.2019 11-00
8	КВЛ-0,4кВ от КТПН-754 ДНТ "Барсовское"	с 17 по 18.06.2019 9-00	Реконструкция	с 17 по 18.06.2019 16-00
9	КВЛ-10кВ ТП-800 яч.№7 и ТП-821 яч.№3 связь на ТП-443 яч.№3,4	18.06.2019 9-00	Текущий ремонт	18.06.2019 16-00
10	КВЛ-10кВ фид."Олимпийская 409" оп.№7	20.06.2019 9-00	Текущий ремонт	20.06.2019 16-00
11	ВЛ-110кВ фид."Победа-Ч.Мыс" отпайка на п/ст "Университет" левая цепь оп.№6/3	20.06.2019 9-00	Текущий ремонт	20.06.2019 12-00
12	2-х цепная КВЛ-10кВ фид."Привокзальная" яч.№25 правая цепь	21.06.2019 9-00	Текущий ремонт	21.06.2019 16-00
13	2-х цепная КВЛ-10кВ фид."ПИКС-II" оп.№7 правая цепь	24.06.2019 9-00	Текущий ремонт	24.06.2019 12-00
14	КВЛ-0,4кВ от КТПН-631 фид.№2	25.06.2019 9-00	Текущий ремонт	25.06.2019 16-00
15	КВЛ-10кВ от РП-127 яч.5	27.06.2019 9-00	Реконструкция	27.06.2019 16-00
16	2-х цепная КВЛ-10кВ фид."Энергетик-203" правая цепь	27.06.2019 9-00	Текущий ремонт	27.06.2019 16-00
17	КВЛ-10кВ от КРУН-912 замена РЛНД на КТПН-653	28.06.2019 9-00	Текущий ремонт	28.06.2019 16-00

И.о.начальника цеха №4



К.Г. Марков


**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за июнь 2019г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	КЛ-10 кВ ТП-501 - ТП-504,	03.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	03.06.19г
2	КЛ-10 кВ ПС "Западная" - РП-162	04.06.19г	Отыскание места повреждения	04.06.19г
3	КЛ-10 кВ ТП-501 - ТП-507	04.06.19г	Монтаж концевой муфты	04.06.19г
4	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - СК "Локомотив" 1й ввод	05.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	05.06.19г
5	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - ДС №122 1й ввод	05.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	07.06.19г
6	ТП-506 РУ-10 кВ 1 СШ	06.06.19г	Ремонт оборудования	06.06.19г
7	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Столовая школы №20 1й ввод	07.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	07.06.19г
8	КЛ-10 кВ рт оп.7 ВЛ-10 кВ ф. №ПИКС-2" - РП-157	10.06.19г	Монтаж кабельной вставки и соединительных муфт	20.06.19г
9	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - школа №20 1й ввод	11.06.19г	Монтаж кабельной вставки, концевой и соединительных муфт	11.06.19г
10	ПС 35/6 №68 ЗРУ-6 кВ яч. 14 и 16 до 1й опоры ВЛ	17.06.19г	Демонтаж КЛ-6 кВ	17.06.19г
11	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - СК "Локомотив" 2й ввод	18.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	18.06.19г
12	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - ДС №122 2й ввод	18.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	18.06.19г
13	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Мечникова 9 2й ввод	18.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	18.06.19г



№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Стоматология	19.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	19.06.19г
15	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Стройка "Салаир"	19.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	19.06.19г
16	КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Мечникова 13	20.06.19г	Монтаж соединительной и концевой муфт	20.06.19г
17	ТП-510 РУ-0,4 кВ 1 СШ	21.06.19г	Монтаж оборудования	28.06.19г
18	КЛ-10 кВ ТП-501 - ТП- 506 яч8	21.06.19г	Переподключение из временной КТПН в Ру- 10 кВ ТП-501	21.06.19г
19	ТП-502 РУ-0,4 кВ	26.06.19г	Демонтаж секционной панели	26.06.19г

Начальник цеха №5

 С.М. Софронов