

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за август месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-127	27.08.18г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	28.07.18г
2	ТП-160	23.08.18г	РУ-10 кВ	24.08.18г
3	ТП-266	01.08.18г	РУ-10 кВ тр-ры	02.08.18г
4	ТП-276	03.08.18г	РУ-10 кВ тр-ры	06.08.18г
5	ТП-483	07.08.18г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	08.08.18г
6	ТП-537	09.08.18г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	10.08.18г
7	ТП-538	17.08.18г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	20.08.18г
8	ТП-544	13.08.18г	РУ-10 кВ тр-ры	14.08.18г
9	ТП-550	15.08.18г	РУ-10 кВ тр-ры	16.08.18г
10	КТПЦ-681	21.08.18г	РУ-10/0,4 кВ тр-р	22.08.18г

Начальник цеха № 1



В.А.Бардычев

Ковин С.К. – Горло П.В.



ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за август 2018г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-100 РУ-6кВ 1-СШ	01.08.18	Текущий ремонт	01.08.18
2	РП-100 РУ-6кВ 2-СШ	02.08.18	Текущий ремонт	02.08.18
3	КЛ-10кВ РП-145 – ТП-436	02.08.18	Монтаж соединительных муфт	02.08.18
4	ТП-312 РУ-10кВ 1-СШ	03.08.18	Текущий ремонт	03.08.18
5	ТП-312 РУ-10кВ 2-СШ	06.08.18	Текущий ремонт	06.08.18
6	РП-119 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	06.08.18	Текущий ремонт	06.08.18
7	РП-119 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	07.08.18	Текущий ремонт	07.08.18
8	РП-135 РУ-6кВ 1-СШ, Т-1	08.08.18	Текущий ремонт	08.08.18
9	РП-135 РУ-6кВ 2-СШ, Т-2	09.08.18	Текущий ремонт	09.08.18
10	КЛ-10кВ РП-121 – ТП-459	10.08.18	Монтаж соединительных муфт	10.08.18
11	ТП-472 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ, Т-1	10.08.18	Текущий ремонт	10.08.18
12	ТП-472 РУ-10кВ/0,4кВ 2-СШ, Т-2	13.08.18	Текущий ремонт	13.08.18
13	ТП-232 РУ-6кВ/0,4кВ 1-СШ, Т-1	13.08.18	Текущий ремонт	13.08.18
14	ТП-232 РУ-6кВ/0,4кВ 2-СШ, Т-2	14.08.18	Текущий ремонт	14.08.18
15	ТП-208 РУ-6/0,4кВ 1,2 СШ	15.08.18	Перевод нагрузок с ТП на КТПН	23.08.18
16	БКТП-288 РУ-6кВ/0,4кВ 1-СШ, Т-1	15.08.18	Текущий ремонт	15.08.18
17	БКТП-288 РУ-6кВ/0,4кВ 2-СШ, Т-2	16.08.18	Текущий ремонт	16.08.18
18	КЛ-0,4кВ ТП-205 – ж/д пр.Набережный, 78	17.08.18	Монтаж соединительной муфты	17.08.18
19	ТП-311 РУ-10кВкВ 1-СШ, Т-1	17.08.18	Текущий ремонт	17.08.18
20	ТП-311 РУ-10кВкВ 2-СШ, Т-2	20.08.18	Текущий ремонт	20.08.18
21	ТП-313 РУ-10кВкВ 1-СШ, Т-1	21.08.18	Текущий ремонт	21.08.18
22	ТП-313 РУ-10кВкВ 2-СШ, Т-2	22.08.18	Текущий ремонт	22.08.18
23	КЛ-10кВ п/ст «Олимпийская» – РП-117	22.08.18	Монтаж концевой муфты	22.08.18
24	КЛ-10кВ п/ст «Олимпийская» – РП-118	22.08.18	Монтаж концевой муфты	22.08.18
25	ТП-314 РУ-10кВкВ 1-СШ, Т-1	23.08.18	Текущий ремонт	23.08.18
26	ТП-314 РУ-10кВкВ 2-СШ, Т-2	24.08.18	Текущий ремонт	24.08.18
27	КЛ-10кВ ТП-306 – ТП-315	24.08.18	Монтаж соединительных муфт	24.08.18
28	ТП-424 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ, Т-1	27.08.18	Текущий ремонт	27.08.18

29	ТП-424 РУ-10кВ/0,4кВ 2-СШ, Т-2	28.08.18	Текущий ремонт	28.08.18
30	ТП-436 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ, Т-1	29.08.18	Текущий ремонт	29.08.18
31	ТП-462 РУ-10кВкВ 1-СШ, Т-1	29.08.18	Текущий ремонт	29.08.18
31	ТП-436 РУ-10кВ/0,4кВ 2-СШ, Т-2	30.08.18	Текущий ремонт	30.08.18
33	ТП-462 РУ-10кВкВ 2-СШ, Т-2	30.08.18	Текущий ремонт	30.08.18

Начальника цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3 за август 2018г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-403, РУ-0,4кВ, 2СШ.	01.08.18 09:00	Монтаж АВ-0,4кВ	01.08.18 15:30
2	ТП-403, РУ-10кВ, 1СШ, яч.2	02.08.18 09:00	Ремонт выключателя нагрузки ВН10	02.08.18 10:30
3	КЛ-10кВ, ПС-Сайма, яч.312, РП-115, яч.5	03.08.18 09:30	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	03.08.18 16:00
4	КЛ-10кВ, ТП-391, яч.2, ТП-392, яч.7	06.08.18 09:00	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	07.08.18 16:00
5	КЛ-10кВ, ТП-391, яч.5, ТП-392, яч.1	07.08.18 09:00	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	07.08.18 16:00
6	КЛ-10кВ, ТП-391, яч.2	08.08.18 14:00	Отключение, подключение КЛ-10кВ	08.08.18 14:15
7	КЛ-10кВ, ТП-391, яч.3	09.08.18 14:00	Монтаж концевой муфты на КЛ-10кВ	09.08.18 10:43
8	КЛ-10кВ, РП-126, яч.15А, ТП-885, яч.2	13.08.18 09:00	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	13.08.18 14:46
9	РП-116, 2СШ, яч.23	14.08.18 10:10	Замена КЛ-10кВ	14.08.18 16:05
10	КЛ-10кВ, ПС-Сайма, яч.312, РП-115, яч.5	14.08.18 09:30	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	14.08.18 16:00
11	КЛ-10кВ ТП-885, яч.2	15.08.18 14:15	Отключение, подключение КЛ-10кВ	15.08.18 14:33
12	ТП-411, РУ-10кВ, 1СШ, яч.5	16.08.18 09:45	Монтаж концевой муфты на КЛ-10кВ	16.08.18 11:32
13	КЛ-10кВ РП-115, яч.5	16.08.18 14:28	Отключение, подключение КЛ-10кВ	16.08.18 14:37
14	КЛ-0,4кВ, ТП-465 до ВРУ-0,4кВ ЖД Нагорная, 15	17.08.18 09:30	Монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4кВ	13.08.18 16:42
15	КЛ-10кВ на КТПН «Эврика»	22.08.18 13:25	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	22.08.18 16:05
16	ТП-380, РУ-0,4кВ, 1СШ	23.08.18 09:20	Текущий ремонт электрооборудования	23.08.18 14:55
17	КЛ-10кВ, ПС-Сайма, яч.412, ТП-359, яч.4	23.08.18 13:50	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	23.08.18 15:28
18	ТП-297, РУ-10кВ, 2СШ, яч.7,8	24.08.18 14:00	Монтаж соединительной муфты на КЛ-10кВ	24.08.18 15:06
19	РП-124, РУ-10кВ, 2СШ, яч.21	24.08.18 09:05	Монтаж концевой муфты на КЛ-10кВ	24.08.18 11:15
20	ТП-359, РУ-10кВ, 1СШ, яч.4	24.08.18 14:00	Отключение, подключение КЛ-10кВ	24.08.18 14:15
21	ТП-368, РУ-0,4кВ, 1СШ	27.08.18 09:16	Текущий ремонт электрооборудования	27.08.18 14:54
22	ТП-359, РУ-10кВ, 1СШ, яч.2	27.08.18 09:45	Монтаж концевой муфты на КЛ-10кВ	27.08.18 10:55

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
23	ТП-368, РУ-0,4кВ, 2СШ	28.08.18 09:23	Текущий ремонт электрооборудования	28.08.18 15:10
24	ТП-292, РУ-0,4кВ, 1СШ	29.08.18 09:30	Текущий ремонт электрооборудования	29.08.18 15:20
25	ТП-292, РУ-0,4кВ, 2СШ	30.08.18 09:00	Текущий ремонт электрооборудования	29.08.18 16:00
26	ТП-474, РУ-0,4кВ, 1СШ	31.08.18 09:30	Текущий ремонт электрооборудования	31.08.18 16:00

Начальник цеха № 3



Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

за август 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Привокзальная» фид. «Юность-II»	02.08.2018 9-00	Текущий ремонт	02.08.2018 16-00
2	КВЛ-0,4кВ от КТПН-654 фид. №5	02.08.2018 9-00	Текущий ремонт	02.08.2018 16-00
3	2-х цепная ВЛ-35кВ «Восточный-1; Восточный-2» п/ст «121»	03.08.2018 9-00	Текущий ремонт	03.08.2018 12-00
4	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-600 фид.№4	06.08.2018 9-00	Текущий ремонт	06.08.2018 12-00
5	ВЛИ-0,4кВ от ТП-443 и ТП-818 фид. «ул. Лесная»	09.08.2018 9-00	Текущий ремонт	09.08.2018 16-00
6	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст фид. «ТрансГаз-5»-правая цепь	10.08.2018 09-00	Текущий ремонт	10.08.2018 12-00
7	КВЛ-10кВ фид. РП-127 яч.№5	13.08.2018 13-00	Текущий ремонт	13.08.2018 16-00
8	КВЛ-0,4кВ от ТП-503 фид. №6	14.08.2018 13-30	Текущий ремонт	14.08.2018 16-00
9	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Олимпийская-108»-левая цепь	17.08.2018 9-00	Текущий ремонт	17.08.2018 16-00
10	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Азерит-1»-правая цепь	17.08.2018 09-00	Текущий ремонт	17.08.2018 12-00
11	КВЛ-6кВ от РП-100 яч.№18	17.08.2018 13-00	Текущий ремонт	17.08.2018 16-00
12	КВЛ-10кВ п/ст «Сургут яч.№38» КРУН-937	20.08.2018 9-00	Текущий ремонт	20.08.2018 16-00
13	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Сургут яч.№5» фид. «Х/3-1»	22.08.2018 9-00	Текущий ремонт	22.08.2018 16-00
14	КВЛ-6кВ фид. 46-20	23.08.2018 9-00	Текущий ремонт	23.08.2018 16-00
15	2х цепная КВЛ-10кВ фид. «Х/3-1»	29.08.2018 14-00	Текущий ремонт	29.08.2018 16-00
16	ВЛИ-0,4кВ от ТП-427 фид.№,2	29.08.2018 9-00	Текущий ремонт	29.08.2018 12-00
17	КВЛ-6кВ фид. 46-13	30.08.2018 9-00	Текущий ремонт	30.08.2018 16-00
18	КВЛ-10кВ п/ст «Сургут яч.38» КТПН-735	31.08.2018 09-00	Текущий ремонт	31.08.2018 12-00

Начальника цеха №4



Шамсутдинов Р.Б.

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за август 2018г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ПС 35/6кВ №68 РУ-6кВ 2с.ш.	06.08.18г	Текущий ремонт оборудования	06.08.18г
2	ТП-518 камера 2Т	07.08.18г	Текущий ремонт оборудования	07.08.18г
3	ТП-520 камера 1Т	07.08.18г	Текущий ремонт трансформатора	07.08.18г
4	ТП-520 камера 2Т	08.08.18г	Текущий ремонт трансформатора	08.08.18г
5	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ	08.08.18г	Ячейка В-10 №4 кабельный отсек. Снятие ПЗ с поврежденной КЛ на время ВВИ. Наблюдение за КЛ на время ВВИ. Установка ПЗ на поврежденную КЛ после ВВИ	08.08.18г
6	РП-162 РУ-10кВ	08.08.18г	Подтверждение места повреждения КЛ до ячейки 4 РУ-10кВ ПС "Западная"	08.08.18г
7	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ	08.08.18г	КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС "Западная" до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Прокол КЛ устройством ДПК. Разделка КЛ. Подготовка КЛ к ВВИ.	08.08.18г
8	РП-162 РУ-10кВ	09.08.18г	РП-162 РУ-10кВ КЛ выведенная из ячейки в сторону ячейки 4 ПС "Западная" отыскание второго места повреждения КЛ на участке до первого места повреждения.	09.08.18г
9	БКТП-589 РУ-10кВ 1с.ш.	10.08.18г	Ячейка 5,7 замена кабельной перемычки между ячейками 5,7	10.08.18г
10	РП-162 РУ-10кВ	13.08.18г	РП-162 РУ-10кВ ячейка 3 подтверждение второго места повреждения КЛ до ячейки 4 РУ-10кВ ПС "Западная"	13.08.18г
11	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ	13.08.18г	КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС "Западная" до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Прокол КЛ устройством ДПК на участке от ячейки 3 РУ-10кВ РП-162 до 1-го места повреждения. Разделка КЛ. Подготовка КЛ	13.08.18г
12	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ	14.08.18г	КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС "Западная" до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Разделка КЛ. Подготовка КЛ к ВВИ на участке от ячейки 3 РУ-10кВ РП-162 до 1-го места повреждения.	14.08.18г
13	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ	14.08.18г	КЛ-10кВ от ячейки 4 ПС "Западная" до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162 ВВИ участков КЛ от второго места повреждения.	14.08.18г
14	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ	15.08.18г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейки 4 ПС "Западная" до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Отыскание третьего места повреждения КЛ.	15.08.18г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
15	ПС "Сургут" ВЛ-10кВ ф. Лунный	15.08.18г	КЛ-10кВ от яч.38 ЗРУ-10кВ ПС "Сургут" до оп.№1 ВЛ ф.Лунный-3. Подготовка КЛ к ВВИ	15.08.18г
16	ПС "Сургут" ВЛ-10кВ ф. Лунный	15.08.18г	КЛ-10кВ от яч.38 ЗРУ-10кВ ПС "Сургут" до оп.№1 ВЛ-10кВ ф.Лунный-3. ВВИ участков КЛ от места повреждения.	15.08.18г
17	ПС "Сургут" ВЛ-10кВ ф. Лунный	16.08.18г	Место повреждения КЛ-10кВ от яч.38 ЗРУ-10кВ ПС "Сургут" до оп.№1 ВЛ-10кВ ф.Лунный-3. Монтаж соединительных муфт со вставкой	16.08.18г
18	ТП-489 РУ-0,4кВ	21.08.18г	Место повреждения КЛ-0,4кВ фидеров №№4,9,12 от ТП-489. Монтаж соединительных муфт.	21.08.18г
19	РП-143 РУ-10кВ 2с.ш.	22.08.18г	Ячейка 16 демонтаж трансформаторов тока	22.08.18г
20	РП-134 РУ-10кВ 2с.ш.	22.08.18г	Ячейка 22 монтаж трансформаторов тока	22.08.18г
21	КРУН-10кВ №964	27.08.18г	Текущий ремонт оборудования с покраской	27.08.18г
22	КРУН-10кВ №963	28.08.18г	Текущий ремонт оборудования с покраской	28.08.18г

И.о.начальника цеха
№5


Е.Л. Михайлов