

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за август месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-127	01.08.19г	РУ-10 кВ	02.08.19г
2	РП-160	05.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	06.08.19г
3	ТП-266	07.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	08.08.19г
4	ТП-537	15.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	16.08.19г
5	ТП-276	09.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	12.08.19г
6	ТП-483	13.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	14.08.19г
7	ТП-538	19.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	20.08.19г
8	ТП-542	21.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	22.08.19г
9	ТП-550	22.08.19г	РУ-10 кВ тр-ры	23.08.19г
10	КТП-561	26.08.19г	тр-ры	26.08.19г
11	КТП-562	27.08.19г	тр-ры	27.08.19г
12	КТПН-681	28.08.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	29.08.19г
13	БКТП-780	30.08.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	30,08.19г
14	ТП-887	30.08.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	30.08.19г

И.О.Начальника цеха № 1



А.И.Ходин

Ковин С.К. – Горло П.В.

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за август 2019г.

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-0,4кВ ТП-473 – ж/д ул. Геологическая 22	01.08.2019	Монтаж соединительных муфт	01.08.2019
2	РП-100 РУ-6кВ/0,4кВ 1-СШ, Т-1	01.08.2019	Текущий ремонт	01.08.2019
3	РП-100 РУ-6кВ/0,4кВ 2-СШ, Т-2	02.08.2019	Текущий ремонт	02.08.2019
4	КЛ-10кВ РП-119 – РП-120	05.08.2019	Монтаж соединительных муфт	05.08.2019
5	РП-119 РУ-10кВ 1-СШ	05.08.2019	Текущий ремонт	05.08.2019
6	РП-119 РУ-10кВ 2-СШ	06.08.2019	Текущий ремонт	06.08.2019
7	КЛ-10кВ п/ст. "Зеленая" – РП-123	06.08.2019	Монтаж соединительных муфт	08.08.2019
8	РП-135 РУ-6кВ 1-СШ	07.08.2019	Текущий ремонт	07.08.2019
9	РП-135 РУ-6кВ 2-СШ	08.08.2019	Текущий ремонт	08.08.2019
10	ТП-232 РУ-10кВ 1-СШ	09.08.2019	Текущий ремонт	09.08.2019
11	ТП-232 РУ-10кВ 2-СШ	12.08.2019	Текущий ремонт	12.08.2019
12	ТП-288 РУ-10кВ 1-СШ	13.08.2019	Текущий ремонт	13.08.2019
13	ТП-288 РУ-10кВ 2-СШ	14.08.2019	Текущий ремонт	14.08.2019
14	ТП-311 РУ-10кВ 1-СШ	15.08.2019	Текущий ремонт	15.08.2019
15	ТП-311 РУ-10кВ 2-СШ	16.08.2019	Текущий ремонт	16.08.2019
16	ТП-312 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ, Т-1	19.08.2019	Текущий ремонт	19.08.2019
17	ТП-312 РУ-10кВ/0,4кВ 2-СШ, Т-2	20.08.2019	Текущий ремонт	20.08.2019
18	ТП-313 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ	21.08.2019	Текущий ремонт	21.08.2019
19	ТП-313 РУ-10кВ/0,4кВ 2-СШ	22.08.2019	Текущий ремонт	22.08.2019
20	ТП-314 РУ-10кВ 1-СШ	23.08.2019	Текущий ремонт	23.08.2019
21	ТП-424 РУ-10кВ 1-СШ	23.08.2019	Текущий ремонт	23.08.2019
22	ТП-314 РУ-10кВ 2-СШ	26.08.2019	Текущий ремонт	26.08.2019
23	ТП-424 РУ-10кВ 2-СШ	26.08.2019	Текущий ремонт	26.08.2019
24	ТП-436 РУ-10кВ 1-СШ	27.08.2019	Текущий ремонт	27.08.2019
25	ТП-462 РУ-10кВ 1-СШ	27.08.2019	Текущий ремонт	27.08.2019
26	ТП-436 РУ-10кВ 2-СШ	28.08.2019	Текущий ремонт	28.08.2019
27	ТП-462 РУ-10кВ 2-СШ	28.08.2019	Текущий ремонт	28.08.2019
28	ТП-472 РУ-10кВ 1-СШ	29.08.2019	Текущий ремонт	29.08.2019
29	ТП-476 РУ-10кВ 1-СШ	29.08.2019	Текущий ремонт	29.08.2019
30	ТП-472 РУ-10кВ 2-СШ	30.08.2019	Текущий ремонт	30.08.2019
31	ТП-476 РУ-10кВ 2-СШ	30.08.2019	Текущий ремонт	30.08.2019

И.о.начальника цеха №2



Болгарин А.О.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха №3 за август 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода в работу
1	ТП-475, РУ-10кВ, яч.1.	02.08.19 10:03	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	02.08.19 10:17
2	ТП-391, РУ-0,4кВ, 1СШ, п.1, ф.2.	02.08.19 09:25	Трассировка кабельной линии 0,4кВ.	02.08.19 09:39
3	ТП-396, РУ-10кВ, яч.2.	07.08.19 14:03	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	07.08.19 14:32
4	ТП-423, РУ-10кВ, яч.2.	07.08.19 14:45	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	07.08.19 15:18
5	ТП-406, РУ-10кВ, яч.2.	08.08.19 15:14	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	08.08.19 15:44
6	ТП-395, РУ-10кВ, яч.5.	08.08.19 10:33	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	08.08.19 10:52
7	ТП-390, РУ-10кВ, яч.8.	08.08.19 09:35	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	08.08.19 10:28
8	ТП-355, РУ-10кВ, яч.7.	09.08.19 09:50	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	09.08.19 10:05
9	КЛ-10кВ от РП-161, РУ-10кВ, яч.9 до РП-170, РУ-10кВ яч.9.	09.08.19 09:30	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	09.08.19 10:01
10	КЛ-10кВ от РП-161, РУ-10кВ, яч.10 до РП-170, РУ-10кВ яч.10.	09.08.19 09:30	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	09.08.19 10:01
11	ПС 110/10/10 «Энергетик», ЗРУ-10кВ, яч.304	09.08.19 11:02	Присоединение кабельной линии 10кВ.	09.08.19 11:28
12	РП-144, РУ-10кВ, яч.16	09.08.19 14:16	Присоединение кабельной линии 10кВ.	09.08.19 14:53
13	ПС-35/6кВ №121, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ	13.08.19 09:30	Высоковольтные испытания электрооборудования.	13.08.19 15:30
14	ПС 110/10/10 «Сайма», ЗРУ-10кВ, яч.312.	13.08.19 09:30	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ.	13.08.19 15:36
15	КЛ-10кВ от ТП-390, РУ-10кВ, яч.3 до КТПН-391 (временная).	14.08.19 09:30	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	14.08.19 11:15
16	РП-170, РУ-10кВ, 1СШ, яч.9.	15.08.19 14:13	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	15.08.19 14:34
17	РП-170, РУ-10кВ, 2СШ, яч.10.	15.08.19 14:35	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	15.08.19 14:59

18	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, яч.4 до ТП-388, РУ-10кВ яч.4.	15.08.19 14:55	Подтверждение места повреждения и высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	15.08.19 15:45
19	ТП-856, РУ-10кВ, 1СШ, 2СШ, СШМ, КЛ-10кВ.	19.08.19 09:25	Высоковольтные испытания электрооборудования.	19.08.19 10:21
20	ТП-418, РУ-10кВ, СШМ, 2СР10.	21.08.19 13:49	Регулировка привода секционного разъединителя.	21.08.19 15:44
21	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, яч.12 до ТП-30, РУ-10кВ яч.8.	21.08.19 09:15	Отыскание места повреждения и кабельной линии 10кВ.	21.08.19 10:06
22	РП-124, РУ-10кВ, 1СШ, яч.3.	22.08.19 09:22	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	22.08.19 14:40
23	ТП-390, РУ-10кВ, 1СШ, яч.3.	23.08.19 09:05	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	23.08.19 09:23
24	КЛ-10кВ от РП-115, РУ-10кВ, яч.7 до РП-159, РУ-10кВ яч.15.	23.08.19 10:00	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	23.08.19 10:06
25	КЛ-10кВ от РП-115, РУ-10кВ, яч.8 до РП-159, РУ-10кВ яч.14.	23.08.19 10:00	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	23.08.19 10:20
26	РП-161, РУ-0,4кВ, 1СШ.	23.08.19 10:00	Присоединение вновь проложенных кабельных линий 0,4кВ.	23.08.19 10:00
27	РП-115, РУ-10кВ, 1СШ, яч.7.	26.08.19 09:40	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	26.08.19 09:54
28	РП-115, РУ-10кВ, 2СШ, яч.8.	26.08.19 09:25	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	26.08.19 09:34
29	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, яч.12 до ТП-30, РУ-10кВ яч.8.	26.08.19 09:30	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	26.08.19 10:20
30	РП-115, РУ-10кВ, 1СШ, яч.11.	27.08.19 13:39	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	27.08.19 15:47
31	ТП-391, РУ-0,4кВ, 2СШ.	27.08.19 13:39	Перевод питания потребителей на временную КТПН	27.08.19 13:39
32	ТП-423, РУ-10кВ, 1СШ, яч.5.	28.08.19 09:15	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	28.08.19 09:40
33	ТП-423, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4.	28.08.19 09:45	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	28.08.19 10:15
34	ТП-403, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6.	29.08.19 13:38	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	29.08.19 15:40

Начальник цеха №3




Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4
за август 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ СНТ "Зеленый бор" КТПН-767	с 01.08 по 30.08.2019 09-00	Текущий ремонт	с 01.08 по 30.08.2019 16-00
2	КВЛ-0,4кВ СНТ "Белые росы"	с 01.08 по 30.08.2019 09-00	Текущий ремонт	с 01.08 по 30.08.2019 16-00
3	КВЛ-0,4кВ от КТПН-653 фид.№1	01.08.2019 09-00	Текущий ремонт	01.08.2019 12-00
4	КВЛ-10кВ фид. "Ч.Мыс-104"	02.08.2019 09-00	Заявка цех №3	02.08.2019 12-00
5	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Азерит яч.№1 правая цепь, оп.№3	02.08.2019 10-00	Текущий ремонт	02.08.2019 12-00
6	КВЛ-6кВ ПС Строительная яч.№24 отпайка от КРУН-930 до КТПН-673	05.08.2019 09-00	Текущий ремонт	05.08.2019 16-00
7	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759 "Чистые пруды"	06.08.2019 09-00	Текущий ремонт	06.08.2019 16-00
8	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Сургут яч.№10 правая цепь	07.08.2019 09-00	Текущий ремонт	07.08.2019 16-00
9	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Привокзальная яч.№31 левая цепь оп.№53	08.08.2019 09-00	Текущий ремонт	08.08.2019 12-00
10	2х цепная КВЛ-10кВ от РП-144 яч.№526 на ТП-386 яч.№11,12 и ТП-30 яч.№7,8	09.08.2019 09-00	Текущий ремонт	09.08.2019 16-00
11	ВЛ-10кВ Х/З-1 ПС "Сургут" яч.№5 левая цепь, оп.№1	12.08.2019 08-00	Текущий ремонт	12.08.2019 16-00
12	2х цепная КВЛ-6кВ п/ст Строительная яч.№25, оп.№61	13.08.2019 09-00	Текущий ремонт	13.08.2019 12-00
13	КВЛ-0,4кВ ДНТ "Барсовское " от КТПН-654	14.08.2019 09-00	Текущий ремонт	14.08.2019 16-00
14	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Азерит яч.№7 левая цепь	14.08.2019 09-00	Текущий ремонт	14.08.2019 14-00
15	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Азерит яч.№12 правая цепь	15.08.2019 09-00	Текущий ремонт	15.08.2019 14-00
16	2х цепная отпаечная КВЛ-6кВ фид. "Пионерная" яч.№12 левая цепь, оп.3/6	15.08.2019 09-00	Текущий ремонт	15.08.2019 16-00
17	2х цепная ВЛ-35кВ фид. "Восточная-1" правая цепь, оп.№70/1	16.08.2019 09-00	Текущий ремонт	16.08.2019 11-00
18	КВЛ-0,4кВ ДНТ "Барсовское " от КТПН-654	20.08.2019 09-00	Демонтаж опор	20.08.2019 16-00
19	КВЛ-10кВ от КРУН-926 оп.№12-13	21.08.2019 09-00	Реконструкция	21.08.2019 16-00
20	КВЛ-10кВ ТП-429 яч.№8, оп.№1	21.08.2019 09-00	Текущий ремонт	21.08.2019 16-00
21	КВЛ-10кВ РП-ЖБИ яч.№17 и РП-6 яч.№20	22.08.2019 10-00	Текущий ремонт	22.08.2019 11-00
22	КВЛ-10кВ п/ст №121 яч.№14,16,18 и 20	26.08.2019 09-00	Реконструкция	26.08.2019 16-00
23	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Сургут яч.№5 фид. Х/З-1 оп.№1	26.08.2019 09-00	Текущий ремонт	26.08.2019 12-00
24	2х цепная КВЛ-10кВ от РП-144 Яч.№526 на ТП-386 яч.№11,12 и ТП-30 яч.№7,8	27.08.2019 09-00	Текущий ремонт	27.08.2019 16-00
25	КВЛ-0,4кВ КТПН-722 фид.№2 оп.№9 и №10	28.08.2019 09-00	Текущий ремонт	28.08.2019 12-00

Начальника цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за август 2019г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-134 2Т	01.08.19г	Текущий ремонт 2Т	01.08.19г
2	ТП-2013 РУ-10кВ	05.08.19г	КЛ-10кВ ТП-2013 РУ-10кВ яч.3 до ТП-831 РУ-10кВ яч.3 ВВИ	05.08.19г
3	ТП-2013 РУ-10кВ	06.08.19г	КЛ-10кВ ТП-2013 РУ-10кВ яч.3 до ТП-831 РУ-10кВ яч.3 . Разделка кабельной вставки, монтаж соединительных муфт.	06.08.19г
4	ТП-505 РУ-10кВ	06.08.19г	КЛ-10кВ в яч.2 РУ-10кВ ТП-505 до яч.30 РУ-10кВ ЦРП ст.Сургут. Фазировка КЛ	06.08.19г
5	ТП-2013 РУ-10кВ	07.08.19г	КЛ-10кВ ТП-2013 РУ-10кВ яч.3 до ТП-831 РУ-10кВ яч.3 ВВИ	07.08.19г
6	ТП-2013 РУ-10кВ	07.08.19г	КЛ-10кВ ТП-2013 РУ-10кВ яч.3 до ТП-831 РУ-10кВ яч.3 фазировка КЛ-10кВ	07.08.19г
7	РП-133 РУ-10кВ	08.08.19г	Ячейка 3 фазировка	08.08.19г
8	КТПН-504	08.08.19г	Разделка кабеля 0,4кВ монтаж трех соединительных муфт	08.08.19г
9	РП-133 РУ-10кВ	09.08.19г	Ячейка 3 регулировка ЛР	09.08.19г
10	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	12.08.19г	Ячейки 3,7,9 трассировка КЛ	12.08.19г
11	КТПН-504	13.08.19г	Ремонт КЛ-0,4кВ от ф.1 РУ-0,4кВ временной КТПН-504	13.08.19г
12	РП-134 РУ-10кВ	14.08.19г	Раскатка КЛ-10кВ в траншее по территории котельных №13,14 "ГТС"	14.08.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
13	РП-134 РУ-10кВ	14.08.19г	Кабельные вставки в траншее и в камерах 1Т,2Т ТП-499 на территории котельных 13,14. Разделка КЛ, подготовка к ВВИ	14.08.19г
14	РП-134 РУ-10кВ	14.08.19г	Кабельные вставки в траншее и в камерах 1Т,2Т ТП-499 на территории котельных 13,14. ВВИ вновь проложенных КЛ.	14.08.19г
15	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	14.08.19г	Ячейка 7 трассировка КЛ-10кВ до ячейки 6 ТП-515	14.08.19г
16	РП-134 РУ-10кВ	15.08.19г	Трассировка КЛ-10кВ от ячеек 3,15 РП-134 до ТП-499,ТП-500	16.08.19г
17	РП-134 РУ-10кВ	19.08.19г	КЛ-10кВ от ячеек 3,15 РП-134 до вводов 1 в ТП-499, ТП-500. Прокол КЛ устройством ДПК. Монтаж концевых и соединительных муфт	19.08.19г
18	ТП-510 РУ-0,4кВ	19.08.19г	Монтаж межсекционной связи	19.08.19г
19	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	19.08.19г	Ячейка 7 трассировка КЛ-10кВ до ячейки 6 ТП-515	19.08.19г
20	РП-134 РУ-10кВ	20.08.19г	КЛ-10кВ от ячейки 10 РП-134 до ТП-500. Прокол КЛ устройством ДПК. Монтаж соединительных муфт	20.08.19г
21	ТП-510 РУ-0,4кВ	20.08.19г	Монтаж цепей СН, монтаж отопления, монтаж освещения.	20.08.19г
22	ТП-510 РУ-0,4кВ	21.08.19г	Монтаж фальшь панели , демонтаж щита узла учета	21.08.19г
23	РП-134 РУ-10кВ	20.08.19г	КЛ-10кВ от ячейки 10 РП-134 до ТП-500. Прокол КЛ устройством ДПК. Монтаж соединительных муфт	20.08.19г
24	РП-134 РУ-10кВ	21.08.19г	КЛ-10кВ от ячейки 10 РП-134 до ТП-500. Фазировка КЛ-10кВ ячейка ввода 2	21.08.19г
25	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	21.08.19г	Трассировка КЛ-10кВ от яч.2,7,9 РУ-10кВ ТП-513 . Прокол КЛ устройством ДПК. Разрезание КЛ	22.08.19г
26	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	21.08.19г	КЛ-10кВ от яч.3 РУ-10кВ ТП-513 до яч.3 ТП-512 . Прокол КЛ устройством ДПК. Разрезание КЛ	22.08.19г
27	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	21.08.19г	КЛ-10кВ от яч.3 РУ-10кВ ТП-513 до яч.3 ТП-512 .Подключение КЛ во временную КТПН-513	22.08.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
28	РП-134 РУ-10кВ 1с.ш.	26.08.19г	Монтаж дополнительной ячейки	30.08.19г
29	РП-134 РУ-10кВ 1с.ш.	27.08.19г	Монтаж дополнительной ячейки	30.08.19г
30	РП-150 РУ-10кВ	27.08.19г	Ячейка 1а ВВИ КЛ	27.08.19г
31	ТП-894 РУ-0,4кВ 1с.ш.	27.08.19г	Панель 5 подключение КЛ потребителя	27.08.19г
32	РП-2020 РУ-10кВ	27.08.19г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828. Прокол КЛ устройством ДПК. Разделка КЛ, подготовка КЛ к ВВИ	27.08.19г
33	РП-2020 РУ-10кВ	27.08.19г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828. Подтверждение места повреждения КЛ. ВВИ участков КЛ	27.08.19г
34	ТП-894 РУ-0,4кВ 2с.ш.	27.08.19г	Панель 7 подключение КЛ потребителя	27.08.19г
35	РП-2020 РУ-10кВ	27.08.19г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828. Монтаж соединительных муфт со вставкой	27.08.19г
36	РП-162 РУ-10кВ	27.08.19г	Ячейка 3 ВВИ КЛ до яч.4 РУ-10кВ ПС "Западная". Поиск места повреждения КЛ	28.08.19г
37	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш.	28.08.19г	Заводка и подключение новых КЛ жилого дома 18/1 по ул.Привокзальная	28.08.19г

И.о.начальника цеха №5


 _____ Е.Л. Михайлов