

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за сентябрь 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-353	16.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	17.09.20г
2	ТП-354	07.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	08.09..20г
3	ТП-548	14.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	15.09.20г
4	ТП-549	14.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	15.09.20г
5	ТП-554	16.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	17.09.20г
6	КТПН-625	24.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	24.09.20г
7	КТПН-626	25.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	25.09.20г
8	КТПН-676	11.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	11.09.20г
9	КТПН-677	18.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	18.09.20г
10	ТП-870	14.09.20г	РУ-10 кВ тр-ры	15.09.20г

Начальник цеха № 1



А.В.Захаров

Ковин С.К. – Горло П.В.

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-459 РУ-0,4 кВ	01.09.20	Замена вводных, секционных автоматов	10.09.20
2	ПС-2 Северная РП-108	01.09.20	Земляные работы Монтаж соединительных муфт .ВВИ.	16.09.20
3	КЛ-10 кВ ТП-446 ТП-447	01.09.20	Монтаж соединительных муфт и концевой муфты	03.09.20
4	Здание РП-118	01.09.20	Покраска	04.09.20
5	КЛ - 10 кВ РП - 108-ТП – 305 мкр 11Б	07.09.20	Монтаж соединительных муфт.Земляные работы	11.09.20
6	Здание ТП-445	10.09.20	Покраска	14.09.20
7	ТП-308 РУ-10кВ 1-СЩ,Т-1	11.09.20	Капитальный ремонт	15.09.20
8	ТП-308 РУ-10кВ 2-СЩ,Т-2	15.09.20	Капитальный ремонт	17.09.20
9	Здание ТП-472	17.09.20	Покраска	18.09.20
10	КЛ-10кВ РП-158-ТП-875	14.09.20	Монтаж концевой муфт.	14.09.20
11	РП-118 РУ-0,4 кВ	11.09.20	Замена вводных, секционных автоматов	16.09.20
12	КЛ-10 кВ ТП-306 ТП-305 мкр 11Б	15.09.20	Монтаж концевой муфт.	15.09.20
13	КЛ-10 кВ ПС Зеленая РП-120	16.09.20	Земляные работы Монтаж соединительных муфт .ВВИ.	25.09.20
14	ТП-232 РУ-0,4 кВ	18.09.20	Замена вводных, секционных автоматов	25.09.20

15	КЛ - 10 кВ РП - 109-ТП – 309 мкр 11Б	22.09.20	Земляные работы Монтаж соединительных муфт .ВВИ.	25.09.20

Начальника цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №5
за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта цеха №5	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-828 РУ-10кВ	01.09.2020	яч.4 отсоединение- присоединение КЛ-10кВ. Фазировка	01.09.2020
2	РП-162 РУ-10кВ	01.09.2020	яч.3 отсоединение- присоединение кабельных накоенчников КЛ-10кВ (КЛ-1,2) поочредно . Фазировка	01.09.2020
3	ТП-511 РУ-10кВ 1 с.ш.	01.09.2020	Демонтаж ячеек	02.09.2020
4	ТП-511 РУ-10кВ	02.09.2020	Демонтаж шинного моста и вывоз ячеек	02.09.2020
5	ТП-889 РУ-0,4кВ 1и2с.ш.	03.09.2020	Поочередное присоединение кабельных наконечников КЛ- 0,4кВ к шинам 0,4кВ фидер ж/д ул.Замятинская 13	03.09.2020
6	КЛ-10кВ ТП-771-ТП-798	03.09.2020	КЛ-10кВ ТП-771 яч.5 до ТП-798 яч.5. Прокол КЛ устройством ДПК. Подготовка к испытанию с повышенным напряжением	03.09.2020
7	КЛ-10кВ ТП-771-ТП-798	03.09.2020	КЛ-10кВ ТП-771 яч.5 до ТП-798 яч.5. Испытание с повышенным напряжением	03.09.2020
8	КЛ-10кВ ТП-771-ТП-798	04.09.2020	КЛ-10кВ ТП-771 яч.5 до ТП-798 яч.5. Испытание с повышенным напряжением и отыскание места повреждения	04.09.2020
9	ТП-510 РУ-0,4кВ	04.09.2020	присоединение кабельных наконечников 2 КЛ-0,4кВ (ЦТП- 83)	04.09.2020

10	БКТП-817 РУ-0,4кВ	04.09.2020	Монтаж АВ и присоединение кабельных наконечников КЛ-0,4кВ	04.09.2020
11	КТПН-753	07.09.2020	Подключение КЛ-0,4кВ	07.09.2020
12	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	07.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 подтверждение места повреждения	07.09.2020
13	КЛ-10кВ ТП-771-ТП-798	07.09.2020	КЛ-10кВ ТП-771 яч.5 до ТП-798 яч.5 подтверждение места повреждения	07.09.2020
14	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	07.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 испытание повышенным напряжением	07.09.2020
15	КЛ-10кВ ТП-771-ТП-798	08.09.2020	КЛ-10кВ ТП-771 яч.5 до ТП-798 яч.5 испытание повышенным напряжением	08.09.2020
16	КТПН-753	08.09.2020	Текущий ремонт	08.09.2020
17	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	08.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 испытание повышенным напряжением	08.09.2020
18	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	08.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 прокол устройством ДПК. Подготовка к испытанию повышенным напряжением	08.09.2020
19	КЛ-10кВ ТП-771-ТП-798	08.09.2020	КЛ-10кВ ТП-771 яч.5 до ТП-798 яч.5 монтаж соединительных муфт	08.09.2020
20	КЛ-10кВ ТП-771-ТП-798	09.09.2020	КЛ-10кВ ТП-771 яч.5 до ТП-798 яч.5 испытание повышенным напряжением	09.09.2020
21	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	09.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 монтаж соединительных муфт	09.09.2020
22	КТПН-2 Транспортных строителей	09.09.2020	Испытание оборудования высокого напряжения и камеры ТМ	09.09.2020

23	КТПН-2 Транспортных строителей РУ-6 кВ, камера ТМ	09.09.2020	КТПН-2 Транспортных строителей РУ-6 кВ, ТМ камера. Ревизия оборудования	09.09.2020
24	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	09.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 монтаж соединительных муфт	09.09.2020
25	ТП-501 РУ-0,4кВ	10.09.2020	присоединение кабельных наконечников 2 КЛ-0,4кВ (ул.Мечникова 9)	10.09.2020
26	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	10.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 испытание повышенным напряжением	10.09.2020
27	БКТП-817 РУ-0,4кВ	10.09.2020	Монтаж АВ и присоединение кабельных наконечников КЛ-0,4кВ	10.09.2020
28	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-582	10.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.7 до ТП-582 РУ-10кВ яч.1 испытание повышенным напряжением	10.09.2020
29	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-582	11.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.7 до ТП-582 РУ-10кВ яч.1 отсоединение -присоединение кабельных наконечников КЛ-10кВ . Фахировка.	11.09.2020
30	КЛ-10кВ РП-2020-ТП-828	11.09.2020	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 отсоединение -присоединение кабельных наконечников КЛ-10кВ . Фахировка.	11.09.2020
31	ТП-515 РУ-0,4кВ	11.09.2020	Присоединение кабельных наконечников 2КЛ-0,4кВ (Привокзальная 22)	11.09.2020
32	ТП-511 РУ-10кВ и 1Т	11.09.2020	Перезаводка кабельной перемычки КЛ-10кВ	11.09.2020
33	КТПН-1 Транспортных строителей РУ-6 кВ	14.09.2020	отсоединение -присоединение кабельных наконечников КЛ-6кВ	14.09.2020
34	КТПН-767 РУ-0,4кВ	15.09.2020	Замена АВ	15.09.2020
35	КТПН-3 Тихое РУ-6кВ,РУ-0,4кВ , камера ТМ	16.09.2020	Текущий ремонт	16.09.2020
36	КТПН-734 РУ-10кВ/0,4кВ СЩ; ТР-Р	16.09.2020	Текущий ремонт	16.09.2020
37	ТП-828 РУ-0,4кВ	16.09.2020	Монтаж концевых муфт	17.09.2020
38	КТПН-4 Тихое РУ-6кВ,РУ-0,4кВ , камера ТМ	17.09.2020	Текущий ремонт	17.09.2020

39	ТП-828 РУ-10кВ 1 с.ш.	17.09.2020	Монтаж дополнительной ячейки	17.09.2020
40	2КЛ -10кВ ПС Сургут -ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1	18.09.2020	2КЛ -10кВ ПС Сургут яч.17 до оп.№1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1 испытание повышенным напряжением и отыскание места повреждения	18.09.2020
41	КТПН-1 Тихое РУ-6кВ,РУ-0,4кВ , камера ТМ	21.09.2020	Текущий ремонт	21.09.2020
42	КЛ-10кВ РП-165-РП-162	21.09.2020	КЛ-10кВ РП-165 яч. 1а до РП-162 яч.5 прокол устройством ДПК . Подготовка к монтажу соединительных муфт	21.09.2020
43	КЛ-10кВ РП-165-РП-162	21.09.2020	КЛ-10кВ РП-165 яч. 1а до РП-162 яч.5 Монтаж соединительных муфт	21.09.2020
44	2КЛ -10кВ ПС Сургут -ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1	21.09.2020	2КЛ -10кВ ПС Сургут яч.17 до оп.№1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1 испытание повышенным напряжением и отыскание места повреждения	21.09.2020
45	2КЛ-10кВ РП-156-РП-162	21.09.2020	2КЛ-10кВ РП-156 яч. 1 а до РП-162 яч.5 трассировка КЛ-10кВ	21.09.2020
46	КТПН-2 Тихое РУ-6кВ,РУ-0,4кВ , камера ТМ	22.09.2020	Текущий ремонт	22.09.2020
47	ТП-513 РУ-10кВ 1Т,2Т	22.09.2020	Понижение напряжения ПБВ поочередно	22.09.2020
48	2КЛ -10кВ ПС Сургут -ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1	22.09.2020	2КЛ -10кВ ПС Сургут яч.17 до оп.№1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1 испытание повышенным напряжением и отыскание места	22.09.2020
49	ТП-505 РУ-0,4кВ	23.09.2020	Присоединение кабельных накоенчников 2КЛ-0,4кВ (ул.Привокзальная 4Б), 2КЛ-0,4кВ (ул.Толстого 18) поочередно	23.09.2020
50	2КЛ -10кВ ПС Сургут -ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1	23.09.2020	2КЛ -10кВ ПС Сургут яч.17 до оп.№1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1 монтаж соединительных муфт	24.09.2020
51	ТП-506 РУ-0,4кВ	24.09.2020	Присоединение кабельных накоенчников 2КЛ-0,4кВ (ул.Привокзальная 6)	24.09.2020
52	2КЛ -10кВ ПС Сургут -ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1	23.09.2020	КЛ -10кВ ПС Сургут яч.17 до оп.№1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1 монтаж соединительных муфт	24.09.2020

53	КЛ-10кВ РП-156-РП-162	24.09.2020	КЛ-10кВ РП-156 яч. 1а до РП-162 яч.5 испытание повышенным напряжением	24.09.2020
54	2КЛ -10кВ ПС Сургут -ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1	24.09.2020	2КЛ -10кВ ПС Сургут яч.17 до оп.№1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1 испытание повышенным напряжением и отыскание места повреждения	24.09.2020

Начальник цеха №5



А.О. Болгарин