

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода Из ремонта
1	РП-137	01.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	02.10.19г
2	ТП-252	03.10.19г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	04.10.19г
3	ТП-253	07.10.19г.	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	08.10.19г
4	ТП-487	09.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	10.10.19г
5	ТП-534	11.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	14.10.19г
6	ТП-536	15.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	16.10.19г
7	ТП-545	17.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	18.10.19г
8	КТП-560	18.10.19г	тр-р	18.10.19г
9	КТПН-678	21.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	21.10.19г
10	КТПН-685	22.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	22.10.19г
11	БКТП-837	23.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	24.10.19г
12	БКТП-843	24.10.19г	РУ-10 кВ тр-ры	25.10.19г

Начальника цеха № 1



А.В.Захаров

Ковин С.К. - Горло П.В.

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за октябрь 2019г.**

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-107 РУ-10кВ 1-СШ	01.10.2019	Текущий ремонт	01.10.2019
2	РП-107 РУ-10кВ 2-СШ	02.10.2019	Текущий ремонт	02.10.2019
3	РП-118 РУ-10кВ; РУ-0,4 кВ; 1-СШ;Т-1	03.10.2019	Текущий ремонт	03.10.2019
4	ТП-118 РУ-10кВ;РУ- 0,4 кВ; 2-СШ; Т-2	04.10.2019	Текущий ремонт	04.10.2019
5	ТП-302 РУ-10 кВ 1-СШ	07.10.2019	Текущий ремонт	07.10.2019
6	ТП-302 РУ- 10кВ 2-СШ	08.10.2019	Текущий ремонт	08.10.2019
7	ТП-303 РУ-10кВ 1-СШ	09.10.2019	Текущий ремонт	19.10.2019
8	ТП-303 РУ-10кВ 2-СШ	10.10.2019	Текущий ремонт	10.10.2019
9	ТП-321 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	11.10.2019	Текущий ремонт	11.10.2019
10	ТП-321 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	14.10.2019	Текущий ремонт	14.10.2019
11	ТП-324 РУ-10кВ 1-СШ	15.10.2019	Текущий ремонт	15.10.2019
12	ТП-324 РУ-10кВ 2-СШ	16.10.2019	Текущий ремонт	16.10.2019
13	КТПН-660 РУ-0,4кВ; 10кВ - СШ; Трансформатор	17.10.2019	Текущий ремонт	17.10.2019
14	КТПН-618 РУ-0,4кВ; 6кВ - СШ; Трансформатор	17.10.2019	Текущий ремонт	17.10.2019
15	БКТП-819 РУ-10кВ 1-СШ	18.10.2019	Текущий ремонт	18.10.2019
16	БКТП-819 РУ-10кВ 2-СШ	21.10.2019	Текущий ремонт	21.10.2019
17	ТП-438 РУ-10кВ 1-СШ	22.10.2019	Текущий ремонт	22.10.2019
18	ТП-438 РУ-10кВ 2-СШ	23.10.2019	Текущий ремонт	23.10.2019
19	ТП-458 РУ-10кВ 1-СШ	24.10.2019	Текущий ремонт	24.10.2019
20	ТП-458 РУ-10кВ 2-СШ	25.10.2019	Текущий ремонт	25.10.2019
21	БКТП-800 РУ-10кВ 1-СШ	28.10.2019	Текущий ремонт	28.10.2019
22	БКТП-800 РУ-10 кВ 2-СШ	29.10.2019	Текущий ремонт	29.10.2019
23	ТП-459 РУ-10кВ ;РУ-0,4 кВ;1-СШ;Т-1	30.10.2019	Текущий ремонт	30.10.2019
24	ТП-459 РУ-10 кВ; РУ-0,4кВ 2-СШ; Т-2	31.10.2019	Текущий ремонт	31.10.2019

Начальник цеха №2




Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ  
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых  
объектов цеха №3 за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода в работу
1	РП-159, РУ-10кВ, 1СШ, яч.17.	01.10.19 09:15	Ремонт 1ТН-10кВ.	01.10.19 11:05
2	РП-159, РУ-10кВ, 2СШ, яч.16.	02.10.19 10:15	Ремонт 2ТН-10кВ.	02.10.19 14:47
3	ТП-352, РУ-10кВ, 1СШ, яч.1	03.10.19 09:16	Прокладка и заводка КЛ-10кВ	03.10.19 15:12
4	РП-159, РУ-10кВ, 1СШ, яч.17.	07.10.19 14:38	Ремонт 1ТН-10кВ.	08.10.19 15:38
5	КЛ-10кВ от ТП-2012 яч.2 до ТП-848 яч.5	07.10.19 11:55	Монтаж соединительных муфт.	07.10.19 14:43
6	ТП-848, ТУ-10кВ, яч.5	08.10.19 09:10	Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ согласно фазировки.	08.10.19 09:16
7	ТП-2007, РУ-0,4кВ, 1СР-0,4кВ	10.10.19 09:10	Регулировка привода 1СР-0,4кВ.	10.10.19 10:09
8	ПС «Сайма», ЗРУ-10кВ.	10.10.19 10:23	Заводка и укладка КЛ-10кВ в кабельный канал ЗРУ-10кВ	10.10.19 16:24
9	РП-115, РУ-10кВ, яч.21	15.10.19 09:20	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировки.	15.10.19 10:10
10	РП-115, РУ-10кВ, яч.13	15.10.19 10:20	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировки.	15.10.19 14:38
11	ТП-414, трансформаторная камера 1Т	15.10.19 13:03	Текущий ремонт трансформатора 10/0,4кВ, 1Т	15.10.19 10:57
12	РП-115, РУ-10кВ, яч.18	16.10.19 09:20	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировки.	16.10.19 10:10
13	РП-115, РУ-10кВ, яч.20	16.10.19 10:20	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировки.	16.10.19 14:38
14	РП-115, РУ-10кВ, яч.16	17.10.19 09:10	Ремонт концевой муфты 10кВ	17.10.19 10:10
15	РП-115, РУ-10кВ, яч.20	18.10.19 14:30	Регулировка приводов ЛР-10кВ, ШР-10кВ.	18.10.19 15:10
16	ТП-388, РУ-10кВ, яч.6	21.10.19 09:40	Отсоединение кабельной линии 10кВ.	21.10.19 11:46
17	ТП-388, РУ-10кВ, яч.7	21.10.19 13:55	Присоединение кабельной линии 10кВ.	21.10.19 15:26
18	КТПН-10/0,4кВ №656	21.10.19 09:02	Демонтаж, монтаж КТПН	21.10.19 16:40

19	ТП-388, РУ-10кВ, яч.7	22.10.19 15:25	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировки.	22.10.19 15:40
20	КЛ-10кВ от ТП-386 яч.3 до ТП-382 яч.8	24.10.19 09:30	Дистанционный прокол КЛ-10кВ и монтаж соединительных муфт.	24.10.19 11:24
21	КТПН-10/0,4кВ №663	25.10.19 08:25	Демонтаж, монтаж КТПН	25.10.19 13:40
22	ТП-388, РУ-10кВ, яч.6	25.10.19 09:05	Монтаж концевой муфт КЛ-10кВ10кВ.	25.10.19 11:24
23	КЛ-10кВ от РП-154 яч.12 до РП-126 яч.17	30.10.19 09:15	Монтаж соединительных муфт КЛ-10кВ.	30.10.19 13:11

И. о. Начальника цеха №3

 А.М.Другов

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4  
за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-10кВ п/ст Березка яч.№28 от КТПН-754	01.10.2019 09-00	Текущий ремонт	01.10.2019 16-00
2	КВЛ-0.4кВ от КТПН-754.753 ДНТ "Барсовское"	01-31.10.2019 09-00	Реконструкция	02-31.10.2019 16-00
3	2х цепная КВЛ-10кВ РП-131 яч.№4 правая цепь на РП-130 яч.№7	02.10.2019 09-00	Текущий ремонт	02.10.2019 16-00
4	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Энергетик-203" правая цепь оп.№1 и №10	07.10.2019 09-00	Реконструкция	07.10.2019 16-00
6	2х цепная КВЛ-10кВ фид."ЖБИ-П" левая цепь оп.№35	11.10.2019 09-00	Текущий ремонт	11.10.2019 16-00
7	2х цепная КВЛ-10кВ фид."ЖБИ-П" левая цепь оп.№35	14.10.2019 09-00	Реконструкция	11.10.2019 16-00
8	2х цепная КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.№5 фид.ХЗ-1 левая цепь.оп.№16	14.10.2019 09-00	Текущий ремонт	14.10.2019 16-00
9	КВЛ-10кВ от РП-138 яч.№4 и №16	15.10.2019 09-00	Текущий ремонт	15.10.2019 16-00
10	2х цепная КВЛ-6кВ фид."Строительная-25" правая цепь.оп.№26/1	15.10.2019 09-00	Реконструкция	15.10.2019 16-00
11	КВЛ-10кВ от ТП-429 яч.№8	15.10.2019 09-00	Реконструкция	15.10.2019 16-00
12	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Энергетик-203".правая цепь.оп.№1	16.10.2019 09-00	Текущий ремонт	16.10.2019 12-00
13	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Северная-203".правая цепь.оп.№7	16.10.2019 09-00	Текущий ремонт	16.10.2019 16-00
14	2х цепная КВЛ-10кВ от п/ст Сургут яч.№17.фид."ЖБИ-П" правая цепь.оп.№35	17.10.2019 09-00	Текущий ремонт	17.10.2019 16-00
15	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Пионерная-56".правая цепь	17.10.2019 09-00	Текущий ремонт	17.10.2019 16-00
16	КВЛ-6кВ отпайка от КРУН-930	18.10.2019 13-00	Текущий ремонт	18.10.2019 16-00
17	Отпайка от КВЛ-10кВ на КТПН-656 и 663 от оп.№32/1. фид."Ч.Мыс-104"	21.10.2019 09-00	Текущий ремонт	21.10.2019 16-00
18	КВЛ-10кВ от РП-147 яч.№2 оп.№11	23.10.2019 09-00	Текущий ремонт	23.10.2019 16-00
19	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Энергетик-203" правая цепь оп.№7/6	24.10.2019 09-00	Текущий ремонт	24.10.2019 12-00
20	2х цепная КВЛ-10кВ ПС"Пионерная" яч.№56.правая цепь	24.10.2019 13-00	Текущий ремонт	24.10.2019 16-00
21	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Энергетик-105".левая цепь.оп.№7/6	25.10.2019 09-00	Текущий ремонт	25.10.2019 12-00
22	КВЛ-10кВ от РП-147 яч.№2 оп.№11	30.10.2019 09-00	Текущий ремонт	30.10.2019 16-00

Начальника цеха №4



Р.Б. Шамеутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за октябрь 2019г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	РП-134 РУ-0,4кВ 1с.ш.и 1Т	01.10.19г	Монтаж нового оборудования	04.10.19г
2	ТП-512 РУ-10кВ	01.10.19г	КЛ-10кВ от яч.5 РУ-10кВ ТП-512 до временной КТПН-513. Монтаж соединительной муфты, подключение КЛ в РУ-10кВ временной КТПН-513	01.10.19г
3	КТПН-513	01.10.19г	КЛ-10кВ от временной КТПН-513. до ячеек 3,5 РУ-10кВ ТП-512 . ВВИ, поиск места повреждения.	01.10.19г
4	КТПН-513	02.10.19г	КЛ-10кВ от временной КТПН-513. до ячеек 3,5 РУ-10кВ ТП-512 . Поиск места повреждения.	02.10.19г
5	ТП-513 РУ-0,4кВ	02.10.19г	Панель 4 фидер 18. Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ -ул.Крылова 45	02.10.19г
6	КТПН-513 РУ-0,4кВ	04.10.19г	Фидер №9 замена автоматического выключателя с подключением КЛ	04.10.19г
7	РП-134 РУ-0,4кВ 1с.ш. и 1Т	07.10.19г	Ошиновка нового оборудования, подключение КЛ	08.10.19г
8	РП-134 РУ-0,4кВ 1с.ш. и 1Т	08.10.19г	Монтаж ошиновки, подключение КЛ	08.10.19г
9	РП-164 РУ-0,4кВ 1с.ш.	09.10.19г	Монтаж дополнительного автоматического выключателя	09.10.19г
10	РП-157 РУ-10кВ	10.10.19г	КЛ-10кВ от яч.8 РП-157 до яч.1 ТП-515. Монтаж соединительной муфты	10.10.19г
11	РП-164 РУ-0,4кВ 1с.ш.	10.10.19г	Подключение КЛ потребителя	10.10.19г
12	РП-143 РУ-10кВ	10.10.19г	Монтаж концевых муфт на КЛ-10 кВ от опоры 35 2-х цепной ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1,2 до ячеек 7,8 РУ-10кВ РП-143	10.10.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
13	РП-157 РУ-10кВ	10.10.19г	КЛ-10кВ от яч.8 РП-157 до яч.1 ТП-515. ВВИ	10.10.19г
14	РП-143 РУ-10кВ	11.10.19г	Новые КЛ-10кВ в ячейке 8 РУ-10кВ РП-143 ф. ЖБИ-2. Монтаж концевых муфт	11.10.19г
15	КТПН-513	11.10.19г	Место повреждения КЛ-10кВ от временной КТПН-513. до яч. 3 РУ-10кВ ТП-512 . ВВИ участков КЛ	11.10.19г
16	РП-143 РУ-10кВ	14.10.19г	Монтаж концевых муфт на КЛ-10 кВ от опоры 35 2-х цепной ВЛ-10кВ ф. ЖБИ-1 до ячейки 7 РУ-10кВ РП-143	14.10.19г
17	КТПН-753 РУ-0,4кВ ДНТ Барсовское	15.10.19г	Монтаж дополнительных автоматов. Подключение СИП	15.10.19г
18	РП-134 РУ-0,4кВ 1с.ш. и 1Т	16.10.19г	Монтаж ошиновки, подключение КЛ	18.10.19г
19	ТП-512 РУ-10кВ	17.10.19г	КЛ-10кВ от временной КТПН-513 до ячейки 3 РУ-10кВ ТП-512 ВВИ	17.10.19г
20	БКТП-589 РУ-10кВ	17.10.19г	Ячейка 12 ВВИ КЛ до опоры 13 правой цепи двухцепной КВЛ-10кВ от ячейки 56 ЗРУ-10кВ ПС Пионерная	17.10.19г
21	РП-164 РУ-10кВ 2с.ш	18.10.19г	РП-164 РУ-10кВ 2с.ш. панели 12,13. Подключение КЛ потребителя	18.10.19г
22	ПС 35/6кВ №68	21.10.19г	ПС 35/6кВ №68 КРУ-6кВ ячейки 9,14. Отсоединение 1КЛ "Дорожник" от яч. 14 с презаводкой и подключением её к яч.9	21.10.19г
23	КТПН-513 времен.	22.10.19г	КТПН-513 временная РУ-0,4кВ фидер 3. Подключение КЛ-Н/О "Горсвет".	22.10.19г
24	КТПН-513 РУ-0,4кВ	23.10.19г	КЛ-0,4кВ вв.-2 ул.Крылова 45 от КТПН-513. Подтверждение места повреждения	23.10.19г
25	РП-164 РУ-0,4кВ 1с.ш.	24.10.19г	Панель 16 замена автоматического выключателя ф.28	24.10.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
26	РП-162 РУ-10 кВ	28.10.19г	РП-162 РУ-10 кВ ячейка 4 Отсоединение 2КЛ. Подготовка к ВВИ.	28.10.19г

И.о.начальника цеха №5

  
Е.Л. Михайлов