

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за ноябрь месяц 2018 года

| № п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Содержание работ | Дата ввода из ремонта |
|-------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | РП-138 | | РУ-10 кВ тр-ры | |
| 2 | ТП-245 | 12.11.18г | РУ-10/0.4 кВ тр-ры | 13.11.18г |
| 3 | ТП-246 | 14.11.18г | РУ-10 кВ тр-ры | 15.11.18г |
| 4 | ТП-348 | 16.11.18г | РУ-10 кВ тр-ры | 19.11.18г |
| 5 | ТП-349 | 20.11.18г | РУ-10 кВ тр-ры | 21.11.18г |
| 6 | ТП-482 | 22.11.18г | РУ-10 кВ тр-ры | 23.11.18г |
| 7 | ТП-484 | 26.11.18г | РУ-10 кВ тр-ры | 27.11.18г |
| 8 | ТП-485 | 28.11.18г | РУ-10 кВ тр-ры | 29.11.18г |
| 9 | ТП-486 | 28.11.18г | РУ-10 кВ тр-ры | 29.11.18г |
| 10 | КТПН-682 | 26.11.18г | РУ-10/0.4 кВ тр-ры | 27.11.18г |
| 11 | КТПН-683 | 22.11.18г | РУ-10/0.4 кВ тр-ры | 23.11.18г |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Начальник цеха № 1



В.А.Бардычев

Ковин С.К. – Горло П.В.



ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за ноябрь 2018г.

| № п/п | Наименование объекта цеха №2 | Дата вывода в ремонт | Содержание работ | Дата ввода из ремонта |
|-------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | РП-108 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1 | 01.11.2018 | Текущий ремонт | 01.11.2018 |
| 2 | РП-108 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2 | 02.11.2018 | Текущий ремонт | 02.11.2018 |
| 3 | РП-146 РУ-6кВ 1-СШ | 06.11.2018 | Текущий ремонт | 06.11.2018 |
| 4 | РП-146 РУ-6кВ 2-СШ | 07.11.2018 | Текущий ремонт | 07.11.2018 |
| 5 | КЛ-10кВ от РП-107 яч.5 до ТП-218 яч.5 | 06.11.2018 | Монтаж соединительных муфт | 07.11.2018 |
| 6 | КЛ-10кВ ТП-464 яч.5 | 08.11.2018 | Монтаж концевой муфты | 08.11.2018 |
| 7 | ТП-225 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1 | 08.11.2018 | Текущий ремонт | 08.11.2018 |
| 8 | ТП-225 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2 | 09.11.2018 | Текущий ремонт | 09.11.2018 |
| 9 | КЛ-0,4кВ от ТП-209 до ж/д ул.Энтузиастов,6 | 09.11.2018 | Монтаж соединительной муфты | 09.11.2018 |
| 10 | ТП-226 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1 | 12.11.2018 | Текущий ремонт | 12.11.2018 |
| 11 | ТП-226 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2 | 13.11.2018 | Текущий ремонт | 13.11.2018 |
| 12 | КЛ-0,4кВ от ТП-435 до ж/д ул.Мелик-Карамова,78 | 14.11.2018 | Монтаж соединительной муфты | 14.11.2018 |
| 13 | ТП-229 РУ-6кВ 1-СШ | 14.11.2018 | Текущий ремонт | 14.11.2018 |
| 14 | РП-141 РУ-6кВ 1-СШ | 14.11.2018 | Текущий ремонт | 14.11.2018 |
| 15 | ТП-229 РУ-6кВ 2-СШ | 15.11.2018 | Текущий ремонт | 15.11.2018 |
| 16 | РП-141 РУ-6кВ 2-СШ | 15.11.2018 | Текущий ремонт | 15.11.2018 |
| 17 | БКТП-234 РУ-10кВ 1-СШ | 16.11.2018 | Текущий ремонт | 16.11.2018 |
| 18 | БКТП-234 РУ-10кВ 2-СШ | 19.11.2018 | Текущий ремонт | 19.11.2018 |
| 19 | ТП-454 РУ-10кВ 1-СШ | 19.11.2018 | Текущий ремонт | 19.11.2018 |
| 20 | ТП-454 РУ-10кВ 2-СШ | 20.11.2018 | Текущий ремонт | 20.11.2018 |
| 21 | БКТП-289 РУ-6кВ 1-СШ | 20.11.2018 | Текущий ремонт | 20.11.2018 |
| 22 | БКТП-289 РУ-6кВ 1-СШ | 21.11.2018 | Текущий ремонт | 21.11.2018 |
| 23 | ТП-451 РУ-10кВ 1-СШ | 22.11.2018 | Текущий ремонт | 22.11.2018 |
| 24 | ТП-451 РУ-10кВ 2-СШ | 23.11.2018 | Текущий ремонт | 23.11.2018 |
| 25 | ТП-452 РУ-10кВ 1-СШ | 26.11.2018 | Текущий ремонт | 26.11.2018 |
| 26 | ТП-452 РУ-10кВ 2-СШ | 27.11.2018 | Текущий ремонт | 27.11.2018 |
| 27 | ТП-453 РУ-10кВ 1-СШ | 28.11.2018 | Текущий ремонт | 28.11.2018 |
| 28 | ТП-821 РУ-10кВ 1-СШ | 28.11.2018 | Текущий ремонт | 28.11.2018 |
| 29 | ТП-453 РУ-10кВ 2-СШ | 29.11.2018 | Текущий ремонт | 29.11.2018 |
| 30 | ТП-821 РУ-10кВ 2-СШ | 29.11.2018 | Текущий ремонт | 29.11.2018 |
| 31 | КТПН-620 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1 | 30.11.2018 | Текущий ремонт | 30.11.2018 |

И.о. начальника цеха №2



Болгарин А.О.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3 за ноябрь 2018г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Содержание работ | Дата ввода из ремонта |
|-------|--|----------------------|--|-----------------------|
| 1 | КЛ-10кВ, от РП-147 до ТП-530 | 02.11.18 09:35 | Подключение вновь смонтированной ТП-864, РУ-10кВ, 1СШ | 02.11.18 12:34 |
| 2 | КЛ-6кВ п/с «Строительная» ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ | 06.11.18 15:35 | Укладка КЛ-6кВ в кабельный лоток, заводка КЛ-6кВ в ЗРУ-6 кВ. | 06.11.18 16:42 |
| 3 | ТП-491, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 07.11.18 09:45 | Демонтаж электрооборудования. | 07.11.18 15:45 |
| 4 | ТП-422, РУ-0,4кВ, 2СШ. | 09.11.18 14:00 | Ремонт рубильника ВР-32 | 09.11.18 14:28 |
| 5 | КТПН-667 | 12.11.18 09:45 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.11.18 11:45 |
| 6 | п/с «Строительная» ЗРУ-6кВ, яч.14 | 19.11.18 13:55 | Присоединение вновь проложенных КЛ-6кВ. | 19.11.18 14:26 |
| 7 | п/с «Пионерная» ЗРУ-6кВ, яч.29 | 23.11.18 10:20 | Отсоединение поврежденного КЛ-6кВ | 23.11.18 10:50 |

Начальника цеха № 3



Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4
за ноябрь 2018г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Содержание работ | Дата ввода из ремонта |
|-------|--|----------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2-х цепная КВЛ-10кВ «ПИКС-I и II» оп.№7 | 01.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 01.11.2018 16-00 |
| 2 | КВЛ-0,4кВ ТП-518 фид.№2 | 06.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 06.11.2018 16-00 |
| 3 | КВЛ-10кВ фид."Связь 518" яч.№5, ТП-519 яч.№5 и ТП-521 яч.№3. от ТП-518 на ТП-519 и оп.№6 | 08.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 08.11.2018 16-00 |
| 4 | КВЛ-0,4кВ КТПН-692 фид.№3 | 09.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 09.11.2018 16-00 |
| 5 | КВЛ-0,4кВ ТП-489 фид.№2 | 12.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 12.11.2018 16-00 |
| 6 | 2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст Трансгаз яч.№19 левая цепь | 13.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 13.11.2018 16-00 |
| 7 | 2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст Трансгаз яч.№5 правая цепь | 14.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 14.11.2018 16-00 |
| 8 | КВЛ-10кВ РП-138 яч.4,16 | 15.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 15.11.2018 16-00 |
| 9 | КВЛ-10кВ ТП-443 яч.3,4 | 15.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 15.11.2018 16-00 |
| 10 | 2-х цепная КВЛ-10кВ фид."ЖБИ-I" правая цепь, оп.№1 | 15.11.2018 14-00 | Текущий ремонт | 15.11.2018 15-00 |
| 11 | 2-х цепная КВЛ-10кВ фид.РП-ЖБИ яч.№17 правая цепь | 16.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 16.11.2018 16-00 |
| 12 | 2-х цепная КВЛ-6кВ п/ст №68 яч.№14,16 | 16.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 16.11.2018 10-00 |
| 13 | 2-х цепная КВЛ-6кВ фид. "Строительная -14", правая цепь, оп.№1 | 19.11.2018 13-00 | Текущий ремонт | 19.11.2018 16-00 |
| 14 | 2-х цепная КВЛ-10кВ фид."Олимпийская-212" правая цепь | 22.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 22.11.2018 16-00 |
| 15 | КВЛ-6кВ п/ст №121 яч.№16 | 22.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 22.11.2018 12-00 |
| 16 | 2-х цепная КВЛ-10кВ фид."ЖБИ-I" правая цепь | 23.11.2018 14-00 | Текущий ремонт | 23.11.2018 15-00 |
| 17 | КВЛ-10кВ фид."Чернореченский" п/ст Сургут яч.№33 оп.№47-49 | 23.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 23.11.2018 12-00 |
| 18 | КВЛ-10кВ фид."Чернореченский" п/ст Сургут яч.№33 оп.№1 | 26.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 26.11.2018 12-00 |
| 19 | КВЛ-10кВ фид."ПИКС-II" п/ст Сургут яч.№28 оп.№1,7 | 26.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 26.11.2018 12-00 |
| 20 | 2-х цепная КВЛ-6кВ фид."Строительная-7" левая цепь, оп.№1 | 27.11.2018 9-00 | Текущий ремонт | 27.11.2018 16-00 |

Начальника цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за ноябрь 2018г**

| № п.п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Содержание работ | Дата ввода из ремонта |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 01.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" отыскание места повреждения | 01.11.18г |
| 2 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 01.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж муфт | 01.11.18г |
| 3 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 05.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж муфт | 05.11.18г |
| 4 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 06.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж муфт | 06.11.18г |
| 5 | КТПН ПСОК-7 | 07.11.18г | КТПН ПСОК-7 доливка масла и ППР | 07.11.18г |
| 6 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 08.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж соединительных муфт | 08.11.18г |
| 7 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 09.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж соединительных муфт | 09.11.18г |
| 8 | ТП-489 камера 2Т | 09.11.18г | 2Т понижение напряжения | 09.11.18г |
| 9 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 09.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж муфт | 09.11.18г |
| 10 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 10.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж муфт | 10.11.18г |
| 11 | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" | 12.11.18г | КЛ-10кВ ф."ПИКС-1 и 2" монтаж муфт | 12.11.18г |
| 12 | РП-157 РУ-10кВ | 13.11.18г | Ячейки 3,4 ВВИ КЛ-10кВ до опоры №7 2-х цеп. ВЛ-10кВ ф."ПИКС-1, ПИКС-2" ввод от ячеек 27,28 ПС Сургут (поочередно) | 13.11.18г |
| 13 | КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" | 19.11.18г | КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" ПС Сургут яч.17 -1ая опора ВЛ-10кВ отыскание места повреждения | 19.11.18г |

| № п.п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Содержание работ | Дата ввода из ремонта |
|--------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 14 | КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" | 20.11.18г | КЛ-10кВ на опоре №1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" правая цепь ввод от яч.17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. Подтверждение места повреждения КЛ | 20.11.18г |
| 15 | РП-143 РУ-10кВ | 21.11.18г | Ячейки 15,16 демонтаж-монтаж трансформаторов тока | 21.11.18г |
| 16 | КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1,2" | 21.11.18г | Место повреждения кабельной линии от ячейки 17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут до опоры 1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-1,2". Прокол КЛ устройством ДПК. Подготовка участков КЛ к ВВИ | 21.11.18г |
| 17 | КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" | 21.11.18г | КЛ-10кВ на поре №1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" правая цепь ввод от яч.17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. ВВИ участков КЛ | 21.11.18г |
| 18 | КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1,2" | 22.11.18г | Место повреждения кабельной линии от ячейки 17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут до опоры 1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-1,2". Монтаж соединительных муфт | 22.11.18г |
| 19 | КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" | 22.11.18г | КЛ-10кВ на опоре №1 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" правая цепь ввод от яч.17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. ВВИ. | 22.11.18г |
| 20 | РП-143 РУ-10кВ 1с.ш. | 26.11.18г | Ячейка 13 отсоединение КЛ-10кВ с дальнейшим её подключением к одной из ячеек 2с.ш. -12 или 14 (в зависимости от длины КЛ) | 26.11.18г |
| 21 | РП-157 РУ-10кВ | 26.11.18г | Ячейка 4 ВВИ КЛ-10кВ до опоры 7 2-х цепн. ВЛ-10кВ правая цепь ф.ПИКС-2 ввод от ячейки 28 ПС Сургут | 26.11.18г |
| 22 | РП-143 РУ-10кВ 1с.ш. | 27.11.18г | Ячейка 29 отсоединение КЛ-10кВ с подключением её к ячейке 16 - 2с.ш; 1с.ш. ячейка 27. Отсоединение КЛ-10кВ с подключением её к одной из ячеек 2 с.ш.-26 или 28 (в зависимости от длины КЛ) | 27.11.18г |

И.о. начальника цеха
№5


Е.Л. Михайлов