

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода Из ремонта
1	ТП-342	03.12.18г	РУ-10 кВ тр-ры	04.12.18г
2	ТП-343	05.12.18г	РУ-10 кВ тр-ры	06.12.18г
3	ТП-344	07.12.18г	РУ-10 кВ тр-ры	10.12.18г
4	ТП-346	11.12.18г	РУ-10 кВ тр-ры	12.12.18г
5	ТП-347	13.12.18г	РУ-10 кВ тр-ры	14.12.18г
6	КТПН-684	17.12.18г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	17.12.18г
7	КТПН-687	18.12.18г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	18.12.18г

И.О. Начальника цеха № 1




А.И.Ходин

Ковин С.К. - Горло П.В.

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-210 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	03.12.2018	Текущий ремонт	03.12.2018
2	ТП-210 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	04.12.2018	Текущий ремонт	04.12.2018
3	ТП-219 РУ-10кВ 1-СШ;Т-1	05.12.2018	Текущий ремонт	05.12.2018
4	ТП-219 РУ-10кВ 2-СШ;Т-2	06.12.2018	Текущий ремонт	06.12.2018
5	ТП-221 РУ-6кВ 1-СШ	07.12.2018	Текущий ремонт	07.12.2018
6	ТП-221 РУ-6кВ 2-СШ	10.12.2018	Текущий ремонт	10.12.2018
7	ТП-304 РУ-10кВ 1-СШ	11.12.2018	Текущий ремонт	11.12.2018
8	ТП-304 РУ-10кВ 2-СШ	12.12.2018	Текущий ремонт	12.12.2018
9	ТП-305 РУ-10кВ 1-СШ	13.12.2018	Текущий ремонт	13.12.2018
10	ТП-305 РУ-10кВ 1-СШ	14.12.2018	Текущий ремонт	12.11.2018
11	ТП-306 РУ-10кВ 1-СШ	17.12.2018	Текущий ремонт	17.12.2018
12	ТП-306 РУ-10кВ 2-СШ	18.12.2018	Текущий ремонт	18.12.2018
13	ТП-446 РУ-10кВ 1-СШ	19.12.2018	Текущий ремонт	19.12.2018
14	ТП-446 РУ-10кВ 2-СШ	20.12.2018	Текущий ремонт	20.12.2018
15	ТП-447 РУ-10кВ 1-СШ	21.12.2018	Текущий ремонт	21.12.2018
16	ТП-447 РУ-10кВ 2-СШ	24.12.2018	Текущий ремонт	24.12.2018
17	ТП-448 РУ-10кВ 1-СШ	25.12.2018	Текущий ремонт	25.12.2018
18	ТП-448 РУ-10кВ 2-СШ	26.12.2018	Текущий ремонт	26.12.2018
19	ТП-449 РУ-10кВ 1-СШ	27.12.2018	Текущий ремонт	27.12.2018
20	ТП-449 РУ-10кВ 2-СШ	28.12.2018	Текущий ремонт	28.12.2018
21	КТПН-604 РУ-6кВ;РУ-0,4кВ;Тр-р	29.12.2018	Текущий ремонт	29.12.2018

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3 за декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-389, РУ-10кВ, 2СШ	07.12.18 10:00	Ремонт строительной части трансформаторной подстанции.	10.12.18 15:30
2	РП-159, РУ-10кВ, 1СШ, яч.8	10.12.18 10:20	Техническое обслуживание электрооборудования.	10.12.18 10:20
3	ТП-403, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6	10.12.18 14:20	Ремонт строительной части трансформаторной подстанции.	11.12.18 10:07
4	РП-159, РУ-10кВ, 1СШ, яч.8	10.12.18 14:15	Проведение высоковольтных испытаний кабельной линии.	10.12.18 14:54
5	РП-159, РУ-10кВ, 1СШ, яч.8	11.12.18 09:20	Проведение высоковольтных испытаний кабельной линии.	11.12.18 15:20
6	ПС 110/6кВ «Строительная», ЗРУ-6кВ, кабельный отсек яч.№7	13.12.18 09:55	Присоединение кабельной линии.	13.12.18 11:50
7	РП-155, РУ-10кВ, яч.13	17.12.18 09:40	Отыскание места повреждения кабельной линии.	17.12.18 10:52
8	ТП-409, 1СШ, п.3, ф.3	19.12.18 09-00	Отыскание места повреждения кабельной линии.	21.12.18 15-00

Начальник цеха № 3



Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4
за декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст "Азерит" яч.№7 левая цепь	03.12.2018 9-00	Текущий ремонт	03.12.2018 12-00
2	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст "Азерит" яч.№12 правая цепь	04.12.2018 9-00	Текущий ремонт	04.12.2018 12-00
3	2-х цепная КВЛ-6кВ фид."Энергетик-306" правая цепь	05.12.2018 9-00	Текущий ремонт	05.12.2018 16-00
4	2-х цепная КВЛ-6кВ фид."Энергетик-205" левая цепь	07.12.2018 9-00	Текущий ремонт	07.12.2018 16-00
5	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст "Сургут" яч.28,оп№7 ПИКС-II	10.12.2018 9-00	Текущий ремонт	10.12.2018 12-00
6	КВЛ-10кВ фид."Ч.Мыс-104" от п/ст "Ч.мыс" оп.№3А	11.12.2018 9-00	Текущий ремонт	11.12.2018 12-00
7	ВЛИ-0,4кВ от ТП-424 фид.№1 и фид.№2	11.12.2018 9-00	Текущий ремонт	11.12.2018 16-00
8	2-х цепная КВЛ-6кВ фид."Строительная-7" левая цепь, оп.№1	13.12.2018 9-00	Текущий ремонт	13.12.2018 16-00
9	КВЛ-10кВ от КРУН-913 оп.№19	17.12.2018 9-00	Текущий ремонт	17.12.2018 12-00
10	КВЛ-10кВ фид."Связь ТП-490, ТП-491" оп.№17	18.12.2018 9-00	Текущий ремонт	18.12.2018 12-00
11	КВЛ-10кВ РП-147 яч.№2 на ТП-427 оп.№9 (нумерация опор от ТП-427)	20.12.2018 13-00	Текущий ремонт	20.12.2018 14-00
12	КВЛ-10кВ п/ст Сургут яч.№33 оп.№100 и 101	21.12.2018 9-00	Текущий ремонт	21.12.2018 11-00

Начальника цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов


**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за декабрь 2018г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-825 РУ-0,4кВ 1с.ш.	03.12.18г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ потребителя	03.12.18г
2	ТП-585 РУ-0,4кВ 1с.ш.	03.12.18г	Панель 1 фидера №№1,.2 устранение нагрева контактов	03.12.18г
3	БКТП-551 РУ-10кВ	04.12.18г	Ячейка 1 отыскание места повреждения КЛ до ячейки 8 РУ-10кВ ПС Западная	04.12.18г
4	ТП-825 РУ-0,4кВ 2с.ш.	05.12.18г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ потребителя	05.12.18г
5	РП-157 РУ-10кВ	06.12.18г	Ячейка 4 подтверждение места повреждения, ВВИ КЛ-10кВ до опоры 7 2-х цепн. ВЛ-10кВ правая цепь ф. ПИКС-2 ввод от ячейки 28 ПС Сургут	06.12.18г
6	КВЛ-10кВ ПС Сургут ф.ПИКС-2	07.12.18г	КЛ от опоры №7 2-х цепн.КВЛ-10кВ от яч.28 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.ПИКС-2 до яч.4 РУ-10кВ РП-157. Монтаж соединительных муфт	07.12.18г
7	РП-157 РУ-10кВ	07.12.18г	Ячейка 4 отсоединенная от контактов ЛР КЛ. ВВИ КЛ-10кВ до опоры №7 правая цепь 2-х цепн. ВЛ-10кВ ф.ПИКС-2 ввод от ячейки 28 ПС Сургут	07.12.18г
8	РП-157 РУ-10кВ	09.12.18г	Ячейка 4 ввод 10кВ от от ячейки 28 ПС Сургут ф.ПИКС-2. Фазировка и присоединение КЛ-10кВ ПИКС-2 после ремонта.	09.12.18г
9	ТП-830 РУ-10кВ	10.12.18г	Ячейка 4 отсоединение КЛ КТПН-400кВА АО "СК ВНСС"	10.12.18г
10	ТП-521 РУ-10кВ	11.12.18г	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-521 до яч.4 ТП-520. Разделка КЛ, подготовка КЛ к ВВИ, монтаж соединительных муфт.	11.12.18г
11	ТП-520 РУ-10кВ	11.12.18г	ВВИ КЛ от яч.4 ТП-520 до яч.6 ТП-521.	11.12.18г
12	ТП-521 РУ-10кВ	13.12.18г	КЛ-10кВ от яч.6 ТП-521 до яч.4 ТП-520. Монтаж соединительной муфты.	13.12.18г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
13	ТП-520 РУ-10кВ	13.12.18г	КЛ -10кВ в яч.4 РУ-10кВ ТП-520 ВВИ до яч.6 РУ-10кВ ТП-521.	13.12.18г
14	БКТП-551 РУ-10кВ	13.12.18г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейка 8 ЗРУ-10кВ ПС Западная до ячейки 1 РУ-10кВ БКТП-551. прокол КЛ, разделка участков КЛ к ВВИ	13.12.18г
15	БКТП-551 РУ-10кВ	14.12.18г	Ячейка 1 подтверждение места повреждения.	14.12.18г
16	БКТП-551 РУ-10кВ	14.12.18г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейка 8 ЗРУ-10кВ ПС Западная до ячейки 1 РУ-10кВ БКТП-551. Монтаж соединительных муфт со вставкой	14.12.18г
17	РП-162 РУ-0,4 кВ 2с.ш.	14.12.18г	Панель 6 фидер 26 замена рубильника	14.12.18г
18	БКТП-551 РУ-10кВ	17.12.18г	Ячейка 1 РУ-10кВ БКТП-551 ВВИ КЛ до яч.8 РУ-10кВ ПС Западная .	17.12.18г
19	ПС Западная ЗРУ-10кВ	18.12.18г	Ячейка 8 кабельный отсек присоединение КЛ	18.12.18г
20	ТП-521 РУ-10кВ	18.12.18г	Яч.6 РУ-10кВ ТП-521 фазировка КЛ-10кВ от яч.4 РУ-10кВ ТП-520.	18.12.18г
21	БКТП-551 РУ-10кВ	19.12.18г	Ячейка 1 РУ-10кВ БКТП-551 фазировка КЛ до яч.8 РУ-10кВ ПС Западная .	19.12.18г
22	ТП-588 РУ-10кВ 2с.ш. и 2СР	20.12.18г	Чистка и ремонт, замена оборудования	20.12.18г
23	ТП Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ	20.12.18г	Ячейка 1 КЛ-10кВ-1Т ВВИ	20.12.18г
24	ТП-588 РУ-10кВ 2с.ш. и 2СР	21.12.18г	Текущий ремонт оборудования	21.12.18г
25	ТП-588 РУ-10кВ 2с.ш. и 2СР	21.12.18г	КЛ-10кВ ВВИ.	21.12.18г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
26	БКТП-815 РУ-0,4кВ 2с.ш.	26.12.18г	Панель 8 устранение нагрева контактов	26.12.18г
27	ПС35/6кВ №68	26.12.18г	Монтаж нового оборудования 1с.ш.	26.12.18г
28	РП-143 РУ-10кВ	26.12.18г	Монтаж нового оборудования 1с.ш.	09.01.19г

И.о. начальника цеха
№5


Е.Л. Михайлов