

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-342	02.12.19г	РУ-10 кВ тр-ры	03.12.19г
2	ТП-343	04.12.19г	РУ-10 кВ тр-ры	05.12.19г
3	ТП-344	06.12.19г	РУ-10 кВ тр-ры	09.12.19г
4	ТП-346	10.12.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	11.09.19г
5	ТП-347	12.12.19г	РУ-10 кВ/0,4 тр-ры	13.09.19г
6	КТП-557	16.12.19г	тр-р	16.12.19г
7	КТП-558	17.12.19г	Тр-р	17.12.19г
8	КТП-559	18.12.19г	Тр-р	18.12.19г
9	КТПН-684	19.12.19г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	19.12.19г
10	КТПН-687	20.12.19г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	20.12.19г

Начальник цеха № 1




А.В.Захаров

Ковин С.К. – Горло П.В.

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-210 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	02.12.2019	Текущий ремонт	02.12.2019
2	ТП-210 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	03.12.2019	Текущий ремонт	03.12.2019
3	ТП-219 РУ-10кВ 1-СШ;Т-1	04.12.2019	Текущий ремонт	04.12.2019
4	ТП-219 РУ-10кВ 2-СШ;Т-2	05.12.2019	Текущий ремонт	05.12.2019
5	ТП-221 РУ-6кВ: РУ-0,4 кВ 1-СШ;Т-1	06.12.2019	Текущий ремонт	06.12.2019
6	ТП-221 РУ-6кВ; РУ-0,4 кВ 2-СШ;Т-2	09.12.2019	Текущий ремонт	09.12.2019
7	ТП-304 РУ-10кВ: РУ-0,4 кВ 1-СШ;Т-1	10.12.2019	Текущий ремонт	10.12.2019
8	ТП-304 РУ-10кВ; РУ-0,4 кВ 2-СШ;Т-2	11.12.2019	Текущий ремонт	11.12.2019
9	КЛ-10 кВ ТП-448 яч.1 - ТП-452 яч.8	11.12.2019	Установка муфт	12.12.2019
10	ТП-305 РУ-10кВ; РУ-0,4 кВ 1-СШ;Т-1	12.12.2019	Текущий ремонт	12.12.2019
11	ТП-305 РУ-10кВ; РУ-0,4 кВ 2-СШ;Т-2	13.12.2019	Текущий ремонт	13.11.2019
12	ТП-306 РУ-10кВ;РУ-0,4 кВ 1-СШ;Т-1	16.12.2019	Текущий ремонт	16.12.2019
13	ТП-306 РУ-10кВ;РУ-0,4 кВ 2-СШ;Т-2	17.12.2019	Текущий ремонт	17.12.2019
14	ТП-446 РУ-10кВ 1-СШ;Т-1	18.12.2019	Текущий ремонт	18.12.2019
15	ТП-446 РУ-10кВ 2-СШ;Т-2	19.12.2019	Текущий ремонт	19.12.2019
16	ТП-447 РУ-10кВ;РУ-0,4 кВ 1-СШ;Т-1	20.12.2019	Текущий ремонт	20.12.2019
17	ТП-447 РУ-10кВ;РУ-0,4 кВ 2-СШ;Т-2	23.12.2019	Текущий ремонт	23.12.2019
18	ТП-448 РУ-10кВ 1-СШ;Т-1	24.12.2019	Текущий ремонт	24.12.2019
19	ТП-448 РУ-10кВ 2-СШ;Т-2	25.12.2019	Текущий ремонт	25.12.2019
20	ТП-449 РУ-10кВ 1-СШ;Т-1	26.12.2019	Текущий ремонт	26.12.2019
21	ТП-449 РУ-10кВ 2-СШ;Т-2	27.12.2019	Текущий ремонт	27.12.2019
22	КТПН-604 РУ-6кВ;РУ-0,4кВ;Тр-р	28.12.2019	Текущий ремонт	28.12.2019

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3 за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-878, РУ-10кВ, 1СШ, яч.1.	03.12.19 09:35	Ремонт концевой муфты кабельной линии 10кВ.	03.12.19 10:13
2	ТП-595, РУ-0,4кВ, 1СШ, п.1.	03.12.19 09:09	Замена трансформаторов тока.	03.12.19 15:29
3	ТП-595, РУ-0,4кВ, 2СШ, п.5.	04.12.19 09:24	Замена трансформаторов тока.	04.12.19 14:29
4	КЛ-10кВ от ПС «Зеленая» 110кВ, ЗРУ-10кВ яч.14 до РП-153, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4.	05.12.19 09:25	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	05.12.19 10:16
5	КЛ-10кВ от ПС «Зеленая» 110кВ, ЗРУ-10кВ яч.14 до РП-153, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4.	06.12.19 09:02	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	06.12.19 11:54
6	КТПН-756, РУ-0,4кВ.	06.12.19 09:12	Замена отходящего автоматического выключателя.	06.12.19 10:06
7	РП-153, РУ-10кВ, 2СШ, яч.4.	06.12.19 14:10	Присоединение кабельной линии 10кВ.	06.12.19 14:27
8	ПС «Зеленая», 110кВ, ЗРУ-10кВ, кабельный отсек В-10 яч.14.	06.12.19 14:16	Присоединение кабельной линии 10кВ.	06.12.19 14:44
9	КТПН -631, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	09.12.19 09:28	ППР электрооборудования.	09.12.19 11:15
10	РП-113, трансформатор 6/0,4кВ 1Т.	09.12.19 09:11	ППР электрооборудования.	09.12.19 10:17
11	РП-113, трансформатор 6/0,4кВ 2Т.	09.12.19 13:42	ППР электрооборудования.	09.12.19 16:18
12	ТП-376, РУ-0,4кВ, 1СШ, трансформатор 10/0,4кВ 1Т.	10.12.19 09:09	ППР электрооборудования.	10.12.19 11:05
13	КЛ-10кВ от ТП-878, РУ-10кВ, 1СШ, яч.2 до ТП-877, РУ-10кВ, 2СШ яч.5	10.12.19 09:50	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	10.12.19 15:57
14	ТП-406, трансформатор 10/0,4кВ 1Т.	11.12.19 09:10	ППР электрооборудования.	11.12.19 09:57
15	ТП-11, ТП-12, 1СШ, 2СШ, отходящие КЛ-10кВ, СШМ-10кВ.	11.12.19 09:00	Испытание электрооборудования повышенным напряжением.	11.12.19 11:00
16	ТП-406, трансформатор 10/0,4кВ 2Т.	11.12.19 14:10	ППР электрооборудования.	11.12.19 15:00
17	КЛ-10кВ от ТП-771, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6 до ТП-11, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6.	12.12.19 09:15	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	12.12.19 14:45
18	ТП-407, трансформатор 10/0,4кВ 1Т.	12.12.19 09:11	ППР электрооборудования.	12.12.19 10:29
19	ТП-407, трансформатор 10/0,4кВ 2Т.	12.12.19 13:42	ППР электрооборудования.	13.12.19 09:16

20	КЛ-10кВ от ТП-878, РУ-10кВ, 1СШ, яч.7 до ТП-877, РУ-10кВ, 2СШ яч.5	13.12.19 10:55	Испытание кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	13.12.19 11:15
21	ТП «Водников», РУ-10кВ, 2СШ, яч.8	17.12.19 09:20	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ, согласно фазировке.	17.12.19 09:37
22	ТП-530, РУ-10кВ, 1СШ, РУ-0,4кВ, 1СШ, трансформатор 10/0,4кВ 1Т.	18.12.19 10:39	ППР электрооборудования.	18.12.19 11:24
23	ТП-530, РУ-10кВ, 2СШ, РУ-0,4кВ, 2СШ, трансформатор 10/0,4кВ 2Т.	19.12.19 09:15	ППР электрооборудования.	19.12.19 11:12
24	ТП-419, трансформатор 10/0,4кВ 1Т.	20.12.19 09:11	ППР электрооборудования.	20.12.19 11:35
25	ТП-419, трансформатор 10/0,4кВ 2Т.	20.12.19 13:42	ППР электрооборудования.	20.12.19 11:35

Начальник цеха № 3




Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4
за декабрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ -0,4кВ от КТПН-729	05.12.2019 09-30	Текущий ремонт	05.12.2019 11-30
2	ВЛИ-0,4кВ КТПН-759 СНТ "Чистые пруды" ф. №4	09.12.2019 09-00	Текущий ремонт	09.12.2019 16-00
3	2х цепная КВЛ-10кВ правая цепь ф. "Азерит-2" оп. 3/1	09.12.2019 09-00	Текущий ремонт	09.12.2019 10-00
4	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759 "Чистые пруды" ф. №4	10-12.12.2019 09-00	Реконструкция	10-12.12.2019 16-00
5	2х цепная КВЛ-10кВ ф. "Олимпийская-108" левая цепь отпайка от КРУН-914	12.12.2019 09-00	Текущий ремонт	12.12.2019 16-00
6	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759 "Чистые пруды" ф. №4	13-18.12.2019 09-00	Текущий ремонт	13-18.12.2019 16-00
7	ВЛИ-0,4кВ от ТП-640	18.12.2019 09-00	Текущий ремонт	18.12.2019 16-00
8	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759	19.12.2019 09-00	Текущий ремонт	19.12.2019 16-00
9	КВЛ-10кВ от ПС "Сургут" яч. 33 ф. "Чернореченский" оп. №67/5	19.12.2019 09-00	Текущий ремонт	19.12.2019 12-00
10	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759	20.12.2019 09-00	Текущий ремонт	20.12.2019 16-00
11	КВЛ-10кВ РП-147 яч.№2	20.12.2019 09-00	Текущий ремонт	20.12.2019 16-00
12	2х цепная КВЛ- 10кВ ПО "Азерит" яч. №7 левая цепь	20.12.2019 13-00	Текущий ремонт	20.12.2019 16-00
13	2х цепная КВЛ-10кВ ПС "Азерит" яч. 12 правая цепь	20.12.2019 13-00	Текущий ремонт	20.12.2019 16-00
14	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759 "Чистые пруды" ф. №4	23-24.12.2019 09-00	Текущий ремонт	23-24.12.2019 16-00
15	2х цепная КВЛ- 10кВ до ПИКС-1, левая цепь п/ст "Сургут" яч.№27 оп.№7	24.12.2019 09-00	Текущий ремонт	24.12.2019 12-00
16	КВЛ- 0,4кВ от КТПН-772 ДНТ "Держинец"	24.12.2019 09-00	Текущий ремонт	24.12.2019 16-00

Начальник цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за декабрь 2019г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-134 РУ-0,4 кВ 2С.Ш. и камера 2Т	29.11.19г.	РП-134 РУ-0,4 кВ 2С.Ш. и камера 2Т Монтаж и ошиновка нового оборудования	06.12.19г.
2	КТПН-759 Чистые пруды РУ-0,4кВ	02.12.19г	Монтаж дополнительного автоматического выключателя (аварийно)	02.12.19г
3	РП-157 РУ-10кВ	03.12.19г	Кабельная линия от опоры №7 2-х цепной КВЛ от яч.27 ЗРУ-10кВ ПС Сургут фидер ПИКС-1 до яч.3 РУ-10кВ РП-157, разделка КЛ, монтаж соединительных муфт со вставкой	03.12.19г
4	БКТП-514 РУ-0,4кВ 1с.ш.	05.12.19г	Устранение нагрева контактов фидера№8	05.12.19г
5	ТП-510 РУ-0,4кВ	06.12.19г	панель 5 фидер 13 устранение нагрева	06.12.19г
6	РП-134 РУ-0,4 кВ 2С.Ш. и камера 2Т	09.12.19г	РП-134 РУ-0,4 кВ 2С.Ш. и камера 2Т Монтаж и ошиновка нового оборудования	10.12.19г
7	КТПН-749	09.12.19г	Замена 2Т	09.12.19г
8	КТПН-749	09.12.19г	Ошиновка 2Т	09.12.19г
9	КТПН-749 2с.ш. РУ-6кВ и 2Т	10.12.19г	Текций ремонт оборудования	10.12.19г
10	КТПН-749	11.12.19г	Замена 1Т	11.12.19г
11	КТПН-749 1с.ш. РУ-6кВ и 1Т	12.12.19г	Текций ремонт оборудования, ошиновка 1Т	12.12.19г
12	КТПН-772 Дзержинец	12.12.19г	Текций ремонт оборудования, замена ТТ в РУ-0,4кВ	12.12.19г
13	РП-134 РУ-0,4 кВ	13.12.19г	Перевод КЛ потребителей на 2 с.ш.	13.12.19г
14	РП-134 РУ-0,4 кВ	16.12.19г	Панель 9 ревизия САВ	16.12.19г
15	РП-134 РУ-0,4 кВ	17.12.19г	Панель 9 замена САВ	17.12.19г
16	РП-157 РУ-10кВ	18.12.19г	КЛ-10кВ от яч.27 ЗРУ-10кВ ПС Сургут фидер ПИКС-1 до яч.3 РУ-10кВ РП-157, монтаж соединительных муфт	18.12.19г
17	РП-134 РУ-0,4 кВ	18.12.19г	Панель 9 замена САВ	18.12.19г
18	РП-157 РУ-10кВ	19.12.19г	Ячейка 3 испытание повышенным напряжением выведенной из ячейки КЛ-10кВ до опоры №7 2-х цепной ВЛ -10кВ левая цепь фидер ПИКС-1 ввод от яч..27 ЗРУ-10кВ ПС Сургут	19.12.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
19	КТПН-767 СТСН Зеленый бор	19.12.19г	Замена КТПН	19.12.19г
20	БКТП-815 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	20.12.19г	панель 8 устранение нагрева контактов фидера 28	20.12.19г
21	КТПН-759 Чистые пруды РУ-0,4кВ	20.12.19г	Замена автоматического выключателя, опрессовка и подключение СИП	20.12.19г
22	РП-134 РУ-0,4кВ	23.12.19г	Монтаж освещения, подключение обогревателей	25.12.19г
23	КТПН-759 («Чистые пруды») РУ-0,4 кВ	23.12.19г	Замена автомата, осмотр состояния контактов (температуры)	23.12.19г
24	РП-157 РУ-10кВ	24.12.19г	Ячейка 3 ввод от от яч..27 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.ПИКС-1. Подключение КЛ после ремонта	24.12.19г
25	КТПН-772 РУ-0,4кВ Дзержинец	24.12.19г	Монтаж автоматического выключателя. Опрессовка и подключение СИП	24.12.19г
26	РП-157 РУ-10кВ	24.12.19г	Ячейка 3 ввод от от яч..27 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.ПИКС-1. Кабельный отсек. Изменение чередование фаз КЛ	24.12.19г
27	КТПН-759 ДНТ Чистые пруды	25.12.19г	Замена автомата 1ф, 6ф осмотр состояние контактов (температуры)	25.12.19г

Начальник цеха №5

_____ С.М. Софронов