

Баланс электроэнергии по сети ООО"Русская тепловая компания" за июнь 2015 г.

	Фактический объем отпуска эл. энергии за июнь 2015 года, тыс.кВтч. (по диапозонам напряжения)				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
1.Поступление в сеть	2038,965		2038,965		
2.Отпуск из сети (в т.ч. переток в смежные сети)	1994,889		1987,846	7,043	
3.Потери в сети в % к отпуску в сеть	44,076 2,16%		44,076	0,000	
3.1.Нормативные потери в % к отпуску в сеть	104,00 3,64%		104,00	0,00	
3.2.Отклонение от норматива	-59,924	0,000	-59,924	0,000	

Нормативные потери по сети ООО"РТК" на 2015 год утверждены Региональной энергетической комиссией Тюменской области ХМАО и составляют 2,098 млн.кВтч. за год.

ООО"Русская тепловая компания" приобретает электроэнергию в целях компенсации потерь в сетях у ОАО "ТЭК" по свободной цене. Нерегулируемый тариф(свободная цена) меняется ежемесячно и зависит от средневзвешенной свободной цены покупки на ОРЭМ (Оптовый рынок электроэнергии и мощности). Средневзвешенная свободная цена покупки электроэнергии на ОРЭМ рассчитывается ОАО "АТС" и публикуется на официальном сайте www.atsenergo.ru, а также на сайте сбытовой компании ОАО "ТЭК". Предельный уровень нерегулируемых цен на покупку потерь в июне составил - 1599,72руб/МВтч