ООО «Сургутские Городские Электрические Сети»

Реконструкуция ТП-514

Рабочая документация

Электротехнические решения

09/14-344-ЭС

Том 1

Сургут
2016

ООО «Сургутские Городские Электрические Сети»

Реконструкуция ТП-514

Рабочая документация

Электротехнические решения

09/14-344-ЭС

Том 1

Главный инженер **А.С. Григорьев**

Разработал **Р.И.Фаттахова**

Сургут
2016

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План размещения ТП–514. М1:500	
3	Схема главная электрическая	
4	План ТП–514	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
09/14–344–ЭС.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	3 листов
09/14–344–ОЛ	Опросный лист	5 листов
	Ссылочные документы	
	ПУЭ, изд.7	

Общие указания

Проект разработан в соответствии с нормами проектирования СНиП, ГОСТ и ПУЭ.
Проектом предусмотрена реконструкция ТП–514 в мкр.ПИКС в следующем объеме:
– замена старых панелей ЩО–59 на новые ЩО–70– 7шт.;
–установка ЩУ(щит учета электроэнергии)–1шт.;
–установка ЩО(щита освещения)–1шт.
Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ, ПТБ.

Назначение

ТП–514 – комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА, служит для распределения и передачи электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц., напряжением 10 кВ и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, а так же для распределения ее среди потребителей.
ТП–514 предназначена для электроснабжения жилищно–коммунальных и общественных объектов.


Условия эксплуатации

Нормальная работа подстанции обеспечивается при следующих условиях (природно–климатические условия в соответствии с СНИП 11–03–2001 (прил.Б, п.4), ГОСТ 15150 и ГОСТ 12243.1):
– высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
– расчётная зимняя температура наружного воздуха, –45°С до +40°С ;
– среднесуточная относительная влажность воздуха до 80% при плюс 20С;
– район по ветру и гололеду I–IV в соответствии с ПУЭ;
– сейсмичность площадок установки 7–9 баллов
– окружающая среда не взрывоопасная, содержание корозийно–активных агентов соответствует атмосфере II по ГОСТ15150–68;
– отсутствие в окружающей среде токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений ;
– ТП не предназначена для работы в условиях тряски и вибрации, а так же во взрывоопасных местах.

Согласовано | Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	09/14–344–ЭС		
						Реконструкция ТП–514		
ГИП		Григорьев				ТП–514 Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Фаттахова					РП	1	4
Проверил		Долгов				Общие данные	ООО "СГЭС"		
Н.контроль		Долгов							

Копировал Формат А3



ТП-514 -реконструкция ТП-51

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н.контроль		Долгов			

09/14-344-ЭС

Реконструкция ТП-514

ТП-514 Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	2	4
План расположения ТП-514 М1:500	ООО"СГЭС"		

Копировал

Формат А3


Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

КРУ 10кВКСО	
	Шины AL, Iном=630А
	ВНРз-10/400
	ПК-10/50
	КЛ
	ТМГ-630/10кВ
	ВА-53-43 1600А
	ТШ-0.66 1500/5
	РЕ-19-43 1600А
КРУ 0,4кВ	Шины AL, Iном=1600А
	Рубильник РПС
	ПН-2



7	5	3	1	1а		2а	2	4	6	8
ТП-522 яч.3	ТП-524 яч.1	Т-1	ТП-512 яч.4	1СР	ШМР	2СР	ТП-524 яч.2	Т-2	ТП-512 яч.7	ТП-522 яч.6



1	2	3	4	5	6	7
Линейная	Ввод-1	Линейная	СВ	Ввод-2	Линейная	Линейная

Примечание:
Заменяемое и вновь устанавливаемое оборудование выделено жирными
линиями

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н. контроль		Долгов			

09/14-344-ЭС

Реконструкция ТП-514

ТП-514 Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	3	4
Схема главная электрическая	ООО"СГЭС"		


Формат А3

Согласовано

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв.N подл.



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н. контроль		Долгов			

09/14-344-ЭС

Реконструкция ТП-514

ТП-514
Электротехнические решения

Стадия	Лист	Листов
П	4	4

План ТП-514

ООО "СГЭС"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Еденица измерения	Кол.	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Панель распределительных щитов одностороннего обслуживания							
1.1	Вводная с рубильником и автоматическим выключателем	ЩО70-3-22У3			шт.	2		
1.2	Секционная с двумя рубильниками и автоматическим выключателем	ЩО70-3-37У3			шт	1		
1.3	Линейная с рубильниками и предохранителями	ЩО70-3-03У3			шт	4		
1.4	Торцевая панель	ЩО70-3-58У3			шт.	4		
1.5	Шинный мост РУ-0,4 кВ	ШМ			компл.	1		
1.6	Щиток осветительный	ЩО			шт.	1		
1.7	Щит учета ЩУ				шт.	1		
	2. Шины и неизолированные провода							
2.1	Шина алюминевая электротехническая прессованная	АД31Т 100х10			м	40		
	3.Кабельные изделия.							
3.1	Кабель	ВВГ 4*10			м	25		
3.2	Труба гофрированная ПВХ с зондом	25мм			м	50		
3.3	Кабель	ВВГ 3*2.5			м	25		

Согласовано

Подп. и дата Взам. инв. №

В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н.контроль		Долгов			

09/14-344-ЭС.С

Реконструкция ТП-514

ТП-514
Электротехнические решения

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Спецификация оборудования и материалов

ООО "СГЭС"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Оборудования изделия, материала	Завод-изготавитель	Еденица измерения	Кол.	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.Электроосветительные приборы.							
4.1	Светильники	uwl-R-01-060(IP54)			шт.	6		
	5.Прачее.							
5.1	Швеллер	6.5П г/к			м	24		
5.2	Металл листовой	3*1250*2500			шт.	1		
5.3	Катанка стальная	d-8			м	3		
5.4	Шифер плоский (ЛПП)	1500*1000*8мм			шт	2		
5.5	Полоса стальная	40*4			м	20		
5.6	Выключатель одноклавишный				шт.	1		
5.7	Розетка 2-х местная с заземляющим контактом				шт.	1		
5.8	Распаячная коробка IP55	100*100*50			шт.	6		
5.9	Зажим соединительный	СИЗ-3			шт.	100		
5.10	Крепеж-клипса для трубы гофрированной	d-25			шт.	100		
5.11	Дюбель-гвоздь	5*40			шт.	100		

Согласовано

Взам. инв. ?

Подп. и дата

В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н.контроль		Долгов			

09/14-344-ЭС.С

Реконструкция ТП-514

ТП-514
Электротехнические решения

Стадия	Лист	Листов
РП	2	3

Спецификация оборудования и материалов

ООО "СГЭС"

Копировал

А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Еденица измерения	Кол.	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.12	Уголок-стальной	50*50*5			м	23.4		
5.13	Болт с шестигранной головкой	M10*40-DIN 558			шт.	200		
5.14	Шайба плоская увеличенная	M10DIN9021			шт.	400		
5.15	гайка	M10DIN934			шт	200		
5.16	Шайба гроверная	M10			шт	200		
5.17	Электроды	ОК-46 d-3мм			кг	5.3		
5.18	Диск отрезной	230*2.5*22.2			шт.	5		
5.19	Краска черная по металлу и ржавчине				$м^2$	90		
5.20	Кисть малярная	шир.50мм			шт.	2		

Согласовано

Взам. инв. ?

Подп. и дата

В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н.контроль		Долгов			

09/14-344-ЭС.С

Реконструкция ТП-514

ТП-514
Электротехнические решения

Стадия	Лист	Листов
РП	3	3

Спецификация оборудования и материалов

ООО "СГЭС"

1	Порядковый номер панели				1				2				3				4		5		6						7			
2	Номинальное напряжение	380 В																													
3	Номинальный ток главных цепей	1600 А																													
	Материал и сечение сборных шин	AL 100х10																													
4	Схема первичных соединений																														
5	Материал и сечение нулевой шины	AL 100х10																													
6	Тип панели				ЩО70-3-03 У3				ЩО70-3-22 У3				ЩО70-3-03 У3				ЩО70-3-37 У3		ЩО70-3-22 У3		ЩО70-3-03 У3						ЩО70-3-03 У3			
7	Обозначение схемы электрической принципиальной				-				-				-				-		-		-				-						
8	Назначение линии (надпись в рамке)				Лин.				Ввод-1				Лин.				СВ		Ввод-2		Лин.				ШМ		Лин.				
9	Тип коммутирующего защитного аппарата	Автомат	Тип		-	-	-	-	ВА 53-43				-	-	-	-	ВА 53-41		ВА 53-43		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
10			Ток,А		-	-	-	-	1600				-	-	-	-	1000		1600		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
11		Рубильник	Тип		РПС	РПС	РПС	РПС	РЕ 19-43				РПС	РПС	РПС	РПС	РЕ 19-41		РЕ 19-43		РПС	РПС	РПС	РПС	-		РПС	РПС	РПС	РПС	
12			Ток, А		400	250	400	250	1600				400	250	400	250	1000		1600		400	250	400	250	-		400	250	400	250	
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата		Замедленного срабатывания		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
15			Мгновенного срабатывания		-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
17	Ток плавкой вставки, А				400	250	400	250	-				400	250	400	250	-		-		400	250	400	250	-		400	250	400	250	
18	Трансформатор тока (комплект 1)	Ном. ток, А			400/5	300/5	400/5	300/5	1500/5				400/5	300/5	400/5	300/5	-		1500/5		400/5	300/5	400/5	300/5	-		400/5	300/5	400/5	300/5	
19	Трансформатор тока (комплект 2)				-	-	-	-	1500/5				-	-	-	-	-		1500/5		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
20	Амперметр, шкала, А				0-400	0-300	0-400	0-300	0-1500				0-400	0-300	0-400	0-300	-		0-1500		0-400	0-300	0-400	0-300	-		0-400	0-300	0-400	0-300	
21	Вольтметр, шкала, В				-				0-500								-		0-500		-				-		-				
22	Панель учета				-				Лист 3				-				-		Лист 3		-				-		-				
23	Габариты ячейки (ШхВхГ), мм				800х2000х600				800х2000х600				800х2000х600				800х2000х600		800х2000х600		800х2000х600				L=1000мм		800х2000х600				
24	Количество панелей (в том числе торцевых) шт.				7 + 4 торцевых																										
25	Наименование объекта				Реконструкция ТП-514																										
26	Наименование заказчика, его адрес				ООО «СГЭС», 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 Тел/факс. (3462) 34-63-13.																										
27	Наименование проектной организации, ее адрес				ООО «СГЭС», 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 Тел/факс. (3462) 34-63-13.																										

Примечание (начало):

1. Для подключения к тр-рам в вводных панелях предусмотреть выпуск ошиновки на расстояние ≈ 2м от отметки чистого пола;
2. Предусмотреть в Секционном и Вводных панелях автоматические выключатели с электромагнитным приводом;
3. Автоматические выключатели должны включаться и выключаться при закрытых дверях панелей;
4. Предусмотреть установку:
   - в водных панелях, автоматический выключатель ВА-4729 1Р-16А для управления В-1, В-2.
   - в секционной панели два ВА-4729 1Р-16А, магнитный пускатель ПМЛ-1100 Iн=10А U=220В с блоком контактов ПКЛ-2204, переключатель кулочковый ПК16-12А2001 16А 3 положения с самовозвратом для управления СВ.
5. Монтаж токовых цепей выполнить согласно ПУЭ 3.4.4, 3.4.23, 1.7.46, ПТЭЭП 2.6.24;

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | В заказ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Зернин			09.15
Проверил		Ходина			
Проверил		Софронов			
Проверил		Иванов			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

09/14-344-ОЛ

Трансформаторная подстанция N 514

Реконструкция ТП-2х630кВА 10/0,4кВ


Стадия	Лист	Листов
П	1	5

Опросный лист для заказа РУНН

ООО "СГЭС"

Копировал

А4



Примечание (окончание):

6. Предусмотреть монтаж нулевой шины в линейных панелях ближе к коридору обслуживания;
7. В линейных панелях предусмотреть планку с хомутами для крепления кабелей;
8. Коммутационные аппараты должны соответствовать ГОСТ Р 500030.3-2012;
9. Двери должны открываться как показано на плане Лист3;
10. Укомплектовать ЩО-70 (линейные панели) плавкими вставками;
11. Панель ЩО-70 должна представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых металлических профилей толщиной не менее 2 мм, ГОСТ 19904-90.
12. Внешнее покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 180 мкм;
13. Контрольная сборка и испытания РУ НН с монтажом шиновки ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Зернин			09.15
Проверил		Ходина			
Проверил		Софронов			
Проверил		Иванов			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

09/14-344-0Л

План расположения ТП-514

ТП-2х630кВА 10/0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
П	2	5

Опросный лист

ООО "СГЭС"

Копировал

А4

Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

В заказ

Примечание:
Укомплектовать ЩУ (600х700х200):

1. Электросчетчик-Меркурия 234 ARTM-03PB.L2 - 2шт;
2. GSM шлюз- Меркурия 228 - 1шт;
3. Концентратор-Меркурия 225.21 - 3шт;
4. Коробка испытательная переходная - 2шт;
5. Фильтр подключения -1шт;
6. Розетка - 4шт;
7. Кабель КВВГ-10х2,5 (от тр-ров тока до ЩУ) - 40м ;
8. Провод ПВ 1х2,5 (внутр. разводка в ЩУ) - 15м .



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

В заказ


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Зернин			09.15
Проверил		Ходина			
Проверил		Софронов			
Проверил		Иванов			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

10/14-344-ОЛ


Щит учета электроэнергии (ЩУ)

Щит учета с двумя счетчиками трансформаторного включения	Стадия	Лист	Листов
	П	3	5
Расположение оборудования	ООО "СГЭС"		

Копировал




N поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Замок
3	Дверь
4	Табличка позиционная
5	Фальшпанель
6	Табличка маркировочная
7	Табличка паспортная
8	Узел заземления М6



Вид сзади





QS1-вводной автоматический выключатель 63А

SF1,SF2 - 40А-2шт.;
SF3,SF4 - 25А-2шт.;
SF5,SF6 - 16А-2шт.

Примечание:
1.Габариты шкафа,щита освещения,могут незначительно меняться.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Зернин			09.15
Проверил		Ходина			
Проверил		Софронов			
Проверил		Иванов			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

10/14-344-ОЛ

Щит освещения

Щит освещения	Стадия	Лист	Листов
	П	4	5
Расположение оборудования	ООО "СГЭС"		

Копировал

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1.1	Вводная с рубильником и автоматическим выключателем	ЩО70-3-22 У3			шт.	2		*
1.2	Секционная с двумя рубильниками и автоматическим выключателем	ЩО70-3-37 У3			шт.	1		
1.3	Линейная с рубильниками и предохранителями	ЩО70-3-03 У3			шт.	4		
1.4	Торцевая панель	ЩО70-3-58 У3			шт.	4		
1.5	Шинный мост РУ-0,4 кВ	ШМ			шт.	1		
1.6	Щиток осветительный	ЩО			шт.	1		09/14-344-ОЛ Лист 4
	2. Учет электроэнергии							
2.1	Щит учета				шт.	1		09/14-344-ОЛ Лист 3
2.2								
2.3								
2.4								
2.5								
2.6								
2.7								
2.8								
2.9								
3.1								

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Зернин			09.15
Проверил		Ходина			
Проверил		Софронов			
Проверил		Иванов			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

09/14-344-ОЛ-С

Реконструкция трансформаторной подстанции N514

ТП-2х630кВА 10/0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
П	5	5

Спецификация оборудования и материалов

Копировал

А4

ООО «Сургутские Городские Электрические Сети»

Реконструкуция ТП-599

Рабочая документация

Электротехнические решения

12/15-087-ЭС

Том 1

Сургут
2016

ООО «Сургутские Городские Электрические Сети»

Реконструкуция ТП-599

Рабочая документация

Электротехнические решения

12/15-087-ЭС

Том 1

Главный инженер  **А.С. Григорьев**

Разработал **Р.И.Фаттахова**

Сургут
2016

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План размещения ТП–599. М1:1000	
3	Схема главная электрическая	
4	План ТП–599	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
12/15–087–ЭС.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	1 лист
12/15–087–ОЛ	Опросный лист	7 листов
12/15–087–ОЛ	Опросный лист для заказа ТМГ–2х2500кВА 10/0,4кВ	1 лист
	Ссылочные документы	
	ПУЭ, изд.7	

Общие указания

Проект разработан в соответствии с нормами проектирования СНиП, ГОСТ и ПУЭ.
Проектом предусмотрена реконструкция ТП–599 в мкр.32 в следующем объеме:
– замена ТМГ–2х1600кВА на ТМГ–2х2500кВА;
– замена старых панелей ЩО на новые ЩО–70– 15шт.;
– установка ЩУ(щит учета электроэнергии)–1шт.;
– установка ЩО(щита освещения)–1шт.
Все электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ, ПТБ.

Назначение

ТП–599 – комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 2500 кВА, служит для распределения и передачи электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц., напряжением 10 кВ и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, а так же для распределения ее среди потребителей.
ТП–599 предназначена для электроснабжения жилищно–коммунальных и общественных объектов.

Условия эксплуатации

Нормальная работа подстанции обеспечивается при следующих условиях (природно–климатические условия в соответствии с СНИП 11–03–2001 (прил.Б, п.4), ГОСТ 15150 и ГОСТ 12243.1):
– высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
– расчётная зимняя температура наружного воздуха, –45°С до +40°С ;
– среднесуточная относительная влажность воздуха до 80% при плюс 20С;
– район по ветру и гололеду I–IV в соответствии с ПУЭ;
– сейсмичность площадок установки 7–9 баллов
– окружающая среда не взрывоопасная, содержание корозийно–активных агентов соответствует атмосфере II по ГОСТ15150–68;
– отсутствие в окружающей среде токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений ;
– ТП не предназначена для работы в условиях тряски и вибрации, а так же во взрывоопасных местах.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н.контроль		Долгов			

12/15–087–ЭС

Реконструкция ТП–599

ТП–599
Электротехнические решения

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Общие данные

ООО "СГЭС"

Копировал

Формат А3



ТП-599 реконструкция ТП-599

						12/15-087-ЭС	
						Реконструкция ТП-599	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП		Григорьев				ТП-599 Электротехнические решения	Стадия: РП; Лист: 2; Листов: 4
разработал		Фаттахова			02.16		
проверил		Долгов					
Н.контроль		Долгов				План размещения ТП-599 М1:1000	ООО"СГЭС"

Копировал Формат А3


Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

КРУ 10кВКСО	
	Шины AL, Iном=630А
	ВНА-10/630
	ВВ/TEL-10
	КЛ
	ТМГ-2500/10кВ
	П63В(Протон) 5000А
	5000/5
КРУ 0,4кВ	Шины CU, Iном=5000А
	Рубильник РПС
	ПН-2



ı tɑʃdɑjıuQtɑʃjː

ı Qtɑjdzʲjdɑsj ɑʃ ɘdɑsɔᵎ lzfıjsQtɑQɔdɑʃɔGjdɑsj tsʁtstɑzнtsɔQtɑʃj ɘʳ нjdjɑdɑs ɤɑʃtɑtz dɑʃ dɑʃdɑ[ʷdɑʃ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	12/15-087-ЭС		
						Реконструкция ТП-599		
ГИП		Григорьев				ТП-599 Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Фаттахова			02.16		РП	3	4
Проверил		Долгов							
						Схема главная электрическая	ООО"СГЭС"		
Н. контроль		Долгов							

Согласовано


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2



Примечание:
1.Двери ЩО-70 должны открываться в сторону выхода ,как показано на плане.

						12/15-087-ЭС		
						Реконструкция ТП-599		
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
ГИП		Григорьев				ТП-599 Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Фаттахова			02.16		П	4	4
Проверил		Долгов							
Н. контроль		Долгов				План расположения РУВН	ООО "СГЭС"		

Копировал А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Оборудовани изделия, материало	Завод-изготовитель	Еденицо измерения	Кол.	Масса еденицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трансформотор трехфазный масляный герметичный	ТМГ-2500/10/0,4			шт	2		
	2 Панель распределительных щитов одностороннего обслуживания							
2.1	Вводная с рубильником и автоматическим выключотелем	ЩО70-3-22У3			шт.	2		
2.2	Секционная с двумя рубильниками и автоматическим выключотелем	ЩО70-3-24У3			шт	1		
2.3	Линейная с рубильниками и предохранителями	ЩО70-3-03У3			шт	12		
2.4	Торцевая панель	ЩО70-3-58У3			шт.	6		
2.5	Шинный мост РУ-0,4 кВ	ШМ			компл.	2		
2.6	Щиток осветительный	ЩО			шт.	1		
2.7	Щит учета ЩУ				шт.	1		
	3. Шины и неизолированные провода							
3.1	Шина медная электротехническая	М1Т 10х120х4000			м	128		
	4.Прочее							
4.1	Круг отрезной по металу	230*2,5*22,2			шт.	10		
4.2	Электроды	3 мм			кг	5,6		

Согласовано

Подп. и дата Взам. инв. №

В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Григорьев			
Разработал		Фаттахова			02.16
Проверил		Долгов			
Н.контроль		Долгов			

12/15-087-ЭС.С

Реконструкция ТП-599

ТП-599
Электротехнические решения

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Спецификация оборудования и материалов

ООО "СГЭС"

Копировал

А4

1	Порядковый номер панели			1				2				3					4				5				6	7						
2	Номинальное напряжение	380 В																								к панели 8					
3	Номинальный ток главных цепей	5000 А																													
	Материал и сечение сборных шин	CU 2(120*10)																													
4	Схема первичных соединений																														
5	Материал и сечение нулевой шины	CU 2(120*10)																													
6	Тип панели			Щ070-3-03 У3				Щ070-3-03 У3				Щ070-3-03 У3					Щ070-3-03 У3				Щ070-3-03 У3				Щ070-3М-22 У3	Щ070-3-03 У3						
7	Обозначение схемы электрической принципиальной			–								–														–					
8	Назначение линии (надпись в рамке)			Лин.												ШМ	Лин. БлБN2	Лин. БлАN5	Лин. БлБN2	Лин. БлАN5	Лин. Перемычка	Лин. БлБN2	Лин. БлБN0		Ввод-1	Лин.						
9	Тип коммутирующего защитного аппарата с электроприводом	Автомат	Тип	–	–	–	–	–	–	–	–	д/с	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	П63В (Протон)	–	–	–	–		
10			Ток,А	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	–	–	–		
11		Рубильник	Тип	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС		РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	–	РПС	РПС	РПС	РПС		
12			Ток, А	400	400	400	400	400	400	400	400	630	400	400	400		400	400	400	400	400	400	400	400	–	400	250	400	250		
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата	Замедленного срабатывания		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
15		Мгновенного срабатывания		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
17	Ток плавкой вставки, А			400	400	400	400	400	400	400	400	600	400	400	400		400	400	400	400	400	400	400	400	–	400	250	400	250		
18	Трансформатор тока (комплект 1)	Ном. ток, А		400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5		400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	400/5	5000/5	400/5	300/5	400/5	300/5		
19	Трансформатор тока (комплект 2)			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5000/5	–	–	–	–		
20	Амперметр, шкала, А			0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400		0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-400	0-5000	0-400	0-300	0-400	0-300		
21	Вольтметр, шкала, В			–				–				–													0-500						
22	Панель учета (лист 6)			–				–				–													–						
23	Габариты ячейки (ШхВхГ), мм			800x2200x600				800x2200x600				800x2200x600				L=1500	800x2200x600				800x2200x600				1000x2200x845	800x2200x600					
24	Количество панелей (в том числе торцевых) шт.			15 + 6 торцевых																											
25	Наименование объекта			Реконструкция ТП–599																											
26	Наименование заказчика, его адрес			ООО «СГЭС», 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 Тел/факс. (3462) 34-63-13.																											
27	Наименование проектной организации, ее адрес			ООО «СГЭС», 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 Тел/факс. (3462) 34-63-13.																											

Примечание (начало):

1. Для подключения к тр-рам в вводных панелях предусмотреть выпуск ошиновки на расстояние ≈2м от отметки чистого пола;
2. Автоматические выключатели П40В,П63В "Протон" с моторным приводом;
3. Комплектно с панелями ЩО-70 поставить шинный мост -2шт.
4. В комплекте с оборудованием предусмотреть ошиновку панелей ЩО-70, шиной медной электротехнической прессованной CU 2x(120x10);
5. Комплект оборудования панели учета смотри лист 6;
6. Автоматические выключатели должны включаться и выключаться при закрытых дверях панелей;
7. Конструкции панелей ЩО-70 и шинных мостов, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 14694-76, ГОСТ Р 50030.3-2012;

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Фаттахова			12.15
Проверил		Долгов			12.15
Проверил		Ахметгаллин			12.15
Проверил		Иванов			12.15
Проверил		Щербаков			12.15
Проверил		Голубков			12.15
Утвердил		Григорьев			12.15

12/15-087-ОЛ

Реконструкция ТП-599

ТП-2х2500кВА 10/0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
П	1	7

Опросный лист для заказа РУНН (начало)

ООО "СГЭС"

Копировал

А4

Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

В заказ

| | | |

1	Порядковый номер панели					14				15				
2	Номинальное напряжение	380 В			от панели 13									
3	Номинальный ток главных цепей	5000 А												
	Материал и сечение сборных шин	CU 2(120x10)												
4	Схема первичных соединений													
5	Материал и сечение нулевой шины	CU 2(120x10)												
6	Тип панели					ЩО70-3-03 УЗ				ЩО70-3-03 УЗ				
7	Обозначение схемы электрической принципиальной					-				-				
8	Назначение линии (надпись в рамке)					Лин.				Лин.				
9	Тип коммутирующего защитного аппарата с электроприводом	Автомат	Тип			-	-	-	-	д/с	-	-	-	
10			Ток,А			-	-	-	-	-	-	-	-	
11		Рубильник	Тип			РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	РПС	
12			Ток, А			400	250	400	250	630	400	400	400	
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя					-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата	Замедленного срабатывания				-	-	-	-	-	-	-	-	
15		Мгновенного срабатывания				-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек					-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Ток плавкой вставки, А					400	250	400	250	600	400	400	400	
18	Трансформатор тока (комплект 1)	Ном. ток, А				400/5	300/5	400/5	300/5	600/5	400/5	400/5	400/5	
19	Трансформатор тока (комплект 2)					-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Амперметр, шкала, А					0-4000	0-3000	0-4000	0-3000	0-6000	0-4000	0-4000	0-4000	
21	Вольтметр, шкала, В					-								
22	Панель учета см.лист 6					-								
23	Габариты ячейки (ШхВхГ), мм					800x2200x600				800x2200x600				



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Фаттахова			12.15
Проверил		Долгов			12.15
Проверил		Ахметгаллин			12.15
Проверил		Иванов			12.15
Проверил		Щербаков			12.15
Проверил		Голубков			12.15
Утвердил		Григорьев			12.15

12/15-087-ОЛ

Реконструкция ТП-599

ТП-2х2500кВА 10/0,4кВ


Стадия	Лист	Листов
П	3	7

Опросный лист для заказа РУНН (начало)

ООО "СГЭС"

Копировал

А4



Примечание:
1.Двери ЩО-70 должны открываться в сторону выхода ,как показано на плане.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Фаттахова			12.15
Проверил		Долгов			
Проверил		Ахметгаллин			
Проверил		Иванов			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

12/15-087-ОЛ

Реконструкция ТП-599

ТП-2х2500кВА 10/0,4кВ

Стадия	Лист	Листов
П	4	7

План РУНН

ООО "СГЭС"

Копировал

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа,опросного листа	Оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Панель распределительных щитов одностороннего обслуживания							
1	Вводная с рубильником и автоматическим выключателем	ЩО70-3-22 У3			компл.	2		
2	Секционная рубильниками и автоматическим выключателем	ЩО70-3-24 У3			компл.	1		
3	Линейная с рубильниками и предохранителями	ЩО70-3-03 У3			компл.	12		
4	Торцевая панель	ЩО70-3-58 У3			шт.	6		
5	Щит учета НН	ЩУ			компл.	1		комплектация совласно листа 6
6	Шинный мост РУ-0,4 кВ	ШМ			компл.	2		
7	Щит освещения	ЩО			шт.	1		комплектация совласно листа 7

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	Nдок	Подп.	Дата
Разработал		Фаттахова			12.15
Проверил		Долгов			
Проверил		Ахметгаллин			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Иванов			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

12/15-087-ОЛ.С

Реконструкция ТП-599

ТП-2х2500кВА 10/0,4кВ


Стадия	Лист	Листов
П	5	7

Спецификация оборудования

ООО "СГЭС"

Копировал

А4



Примечание:
Укомплектовать ЩУ (600х700х200):

1. Электросчетчик-Меркурий 234 ARTM-03PB.L2 - 2шт;
2. GSM шлюз- Меркурий 228 - 1шт;
3. Концентратор-Меркурий 225.21 - 3шт;
4. Коробка испытательная переходная - 2шт;
5. Фильтр подключения -1шт;
6. Розетка - 4шт;
7. Кабель КВВГ-10х2,5 (от тр-ров тока до ЩУ) - 40м ;
8. Провод ПВ 1х2,5 (внутр. разводка в ЩУ) - 15м;
9. Труба гофра Ø32 с зондом-20м.

Изм.	Кол. уч.	Лист	? док.	Подп.	Дата
Разработал		Фаттахова			12.15
Проверил		Долгов			
Проверил		Щербаков			
Проверил		Голубков			
Утвердил		Григорьев			

12/15-087-ОЛ

Щит учет лектроэнергии (ЩУ)

Щит учета с двумя счетчиками трансформаторного включения	Стадия	Лист	Листов
	П	6	7
Расположение оборудования	ООО "СГЭС"		

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Копировал

А4




QS1 – вводной автоматический выключатель 40А
SF1,SF2 – 32А
SF3,SF4 – 25А
SF5,SF6 – 16А

Примечание:
1. Габаритры шкафа,щита освещения,могут незначительно меняться.



N поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Замок
3	Дверь
4	Табличка позиционная
5	Фальшпанель
6	Табличка маркировочная
7	Табличка паспортная
8	Узел заземления МБ



Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

						12/15-087-ОЛ
						Щит освещения
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Фаттахова			12.15	Щит освещения
Проверил		Долгов				
Проверил		Ахметгаллин				
Проверил		Голубков				Расположение оборудования
Утвердил		Григорьев				

Стадия	Лист	Листов
П	7	7

ООО "СГЭС"

Копировал

А4

	Тип изделия,обозначение нормативного документа	Наминальная мощность, кВ А	Схема и группа соединения обмоток	Диапазон и ступени регу-лирования ПБВ	потери холостого хода	потери короткого замыкания	напряжение короткого замыкания	Габариты (д*ш*в)	Масса	степень защиты выводов	Ед. изм.	Кол.	
	Трансформатор трехфазный масляный герметичный ТМГ-2500/10/0,4	2500	Y/Yн-0	±5%	-	-	-	не более 2370 не более 1450 не более 2380	-	-	шт.	2	ГОСТ 52719-2007

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | В заказ

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
разработал		Фаттахова			12.15
проверил		Долгов			
проверил		Ахметгаллин			
Утвердил		Голубков			

12/15-087-ОЛ

Опросны лист для заказа трансформаторов ТМГ-2500кВА 10/0,4кВ
Реконструкция ТП-599

ТМГ-2500кВА 10/0,4кВ	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
Спецификация оборудования	ООО "СГЭС"		