

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за февраль 2015г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН-711	16.02.15г	Текущий ремонт оборудования, доливка масла в трансформатор	16.02.15г
2	РП-2020 РУ-10кВ	25.02.15г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ от ячейки 8 РУ-10кВ РП-2020 до ячейки 26 РУ-10кВ ПС "Сургут"	25.02.15г
3	КТПН-736	25.02.15г	Доливка масла в 2Т	25.02.15г
4	РП-2020 РУ-10кВ	25.02.15г	ВВИ участков КЛ-10кВ от яч.8 РУ-10кВ РП-2020 до яч.26 Р-10кВ ПС "Сургут"	25.02.15г
5	РП-2020 РУ-10кВ	26.02.15г	РУ-10кВ РП-2020 яч.8 Подтверждение места повреждения КЛ-10кВ до яч.26 РУ-10кВ ПС "Сургут"	26.02.15г
6	РП-156 РУ-10кВ	27.02.15г	1с.ш. монтаж дополнительной ячейки, отсоединение КЛ (РП-162 яч.5) от яч.11-присоединение его во внвь смонтированную ячейку.	27.02.15г

