

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за апрель 2017г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата вывода из ремонта
1	ТП-447 РУ-10кВ 1-СШ Т-1	27.03.17	Текущий ремонт	27.03.17
2	ТП-447 РУ-10кВ 2-СШ Т-2	28.03.17	Текущий ремонт	28.03.17
3	ТП-446 РУ-10кВ 1-СШ Т-1	29.03.17	Текущий ремонт	29.03.17
4	ТП-446 РУ-10кВ 2-СШ Т-2	30.03.17	Текущий ремонт	30.03.17
5	ТП-315 РУ-10кВ 1-СШ	31.03.17	Текущий ремонт	31.03.17
6	ТП-315 РУ-10кВ 2-СШ	04.04.17	Текущий ремонт	04.04.17
7	ТП-МЭС РУ-10кВ 1-СШ	05.04.17	Текущий ремонт	05.04.17
8	ТП-МЭС РУ-10кВ 2-СШ	06.04.17	Текущий ремонт	06.04.17
9	ТП-208 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ 1-СШ	10.04.17	Текущий ремонт	10.04.17
10	ТП-208 РУ-10кВ ,РУ-0,4кВ 2-СШ	11.04.17	Текущий ремонт	11.04.17
11	ТП-430 РУ-10кВ,0,4кВ 1-СШ Т-1	12.04.17	Текущий ремонт	12.04.17
12	ТП-430 РУ-10кВ,0,4кВ 2-СШ Т-2	13.04.17	Текущий ремонт	13.04.17
13	ТП-309 РУ-10кВ,0,4кВ 1-СШ	14.04.17	Текущий ремонт	14.04.17
14	ТП-309 РУ-10кВ,0,4кВ 2-СШ	17.04.17	Текущий ремонт	17.04.17
15	ТП-431 РУ-10кВ,0,4кВ 1-СШ	18.04.17	Текущий ремонт	18.04.17
16	КЛ-10кВ от ТП 446 яч.6 до ТП-447 яч.4	18.04.17	Монтаж концевой муфты	18.04.17
17	КЛ-10кВ ТП-470 яч.5 до Т-1	19.04.17	Монтаж концевой муфты	19.04.17
18	ТП-431 РУ-10кВ,0,4кВ 2-СШ	19.04.17	Текущий ремонт	19.04.17
19	ТП-201 РУ-6кВ,0,4кВ 1-СШ	20.04.17	Текущий ремонт	20.04.17
20	ТП-201 РУ-6кВ,0,4кВ 2-СШ	21.04.17	Текущий ремонт	21.04.17
21	ТП-207 РУ-6кВ,0,4кВ 1-СШ Т-1	24.04.17	Текущий ремонт	24.04.17
22	ТП-207 РУ-6кВ,0,4кВ 2-СШ Т-2	25.04.17	Текущий ремонт	25.04.17

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3
за апрель 2017г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-113 РУ-6кВ 1СШ	06.04.17 09.25	Текущий ремонт оборудования	06.04.17 15.25
2	РП-113 РУ-6кВ 2СШ	07.04.17 09.00	Текущий ремонт оборудования	07.04.17 13.05
3	ТП-393 РУ-10кВ 2СШ	12.04.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	12.04.17 11.15
4	РП-114 РУ-10кВ 2СШ	13.04.17 10.10	Текущий ремонт оборудования	13.04.17 14.00
5	ТП-457 РУ-10кВ яч.2	19.04.17 08.50	Монтаж концевой муфты	19.04.17 11.30
6	ТП-366 РУ-6кВ 1СШ	24.04.17 10.15	Текущий ремонт оборудования	24.04.17 14.30
7	ТП-366 РУ-0,4кВ 1СШ	24.04.17 10.10	Текущий ремонт оборудования	24.04.17 14.30
8	ТП-366 РУ-0,4кВ 2СШ	25.04.17 09.32	Текущий ремонт оборудования	25.04.17 16.05

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За апрель месяц 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ВЛ-0,4кВ КТПН-662	04.04.17 9-00	Текущий ремонт	04.04.17 16-00
2	ВЛ-0,4кВ КТПН-692	07.04.17 9-00	Текущий ремонт	07.04.17 16-00
3	КВЛ-10кВ ПС «Трансгаз» яч. 19	05.04.17 9-00	Текущий ремонт	05.04.17 16-00
4	ВЛ-0,4кВ КТПН-720 фид. 7, 9	03.04.17 9-00	Текущий ремонт	03.04.17 16-00
5	КВЛ-10кВ ПС «Трансгаз» яч. 5	12.04.17 9-00	Текущий ремонт	12.04.17 16-00
6	КВЛ-10кВ РП-6 яч.20	06.04.17 9-00	Текущий ремонт	06.04.17 16-00
7	КВЛ-6кВ ПС «Строительная» яч. 25	19.04.17 9-00	Текущий ремонт	19.04.17 16-00
8	КВЛ-10кВ ТП-521-518	10.04.17 9-00	Текущий ремонт	10.04.17 16-00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за апрель 2017г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-522 камера 1Т	03.04.17г	Текущий ремонт трансформатора, подготовка к ВВИ	03.04.17г
2	ТП-522 РУ-10кВ 2 с.ш. и 2СР	03.04.17г	Текущий ремонт оборудования	03.04.17г
3	ТП-522 РУ-10кВ 2 с.ш. и ШМ	03.04.17г	ВВИ опорной изоляции	03.04.17г
4	ТП-522 камера 2Т	03.04.17г	ВВИ изоляции обмоток трансформатора	03.04.17г
5	ТП-522 РУ-10кВ 1 с.ш. и 1СР	04.04.17г	Текущий ремонт оборудования	04.04.17г
6	ТП-522 камера 1Т	04.04.17г	Текущий ремонт трансформатора, подготовка к ВВИ	04.04.17г
7	ТП-522 РУ-10кВ 1 с.ш.	04.04.17г	ВВИ опорной изоляции	04.04.17г
8	ТП-522 камера 1Т	04.04.17г	ВВИ изоляции обмоток трансформатора	04.04.17г
9	БКТП-497 РУ-10кВ 1с.ш.и 1СР	05.04.17г	Текущий ремонт оборудования	05.04.17г
10	БКТП-497 камера 1Т	05.04.17г	Текущий ремонт трансформатора	05.04.17г
11	БКТП-497 РУ-0,4кВ 1с.ш.и 1СР	05.04.17г	панель б текущий ремонт оборудования	05.04.17г
12	БКТП-497 РУ-0,4кВ 2с.ш.и 2СР	06.04.17г	Текущий ремонт оборудования	06.04.17г
13	БКТП-497 РУ-10кВ 2с.ш.и 2СР	06.04.17г	Текущий ремонт оборудования	06.04.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	БКТП-497 камера 2Т	06.04.17г	Текущий ремонт трансформатора	06.04.17г
15	КРУН-6кВ №972	06.04.17г	Демонтаж ТСН	06.04.17г
16	РП-157 РУ-10кВ	07.04.17г	Ячейка №3 ввод-10кВ от яч.№27 ПС "Сургут" ф."ПИКС-1". Отсоединение - присоединение 2КЛ-10кВ для ВВИ	07.04.17г
17	РП-157 РУ-10кВ	07.04.17г	Ячейка №3 ВВИ 2КЛ до оп.№7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф."ПИКС-1" ввод от яч.№27 ПС "Сургут"	07.04.17г
18	КРУН-10 кВ №963	07.04.17г	Текущий ремонт оборудования	07.04.17г
19	БКТП-498 РУ-0,4кВ 1с.ш.и 1СР	10.04.17г	Текущий ремонт оборудования	10.04.17г
20	БКТП-498 камера 1Т	10.04.17г	Текущий ремонт трансформатора	10.04.17г
21	БКТП-498 РУ-10кВ 1с.ш.и 1СР	10.04.17г	Текущий ремонт оборудования	10.04.17г
22	ТП-828 РУ-10кВ	10.04.17г	Ячейка 4 ВВИ кабельной линии до яч.6 РУ-10кВ БКТП-829	10.04.17г
23	БКТП-498 РУ-10кВ 2с.ш.и 2СР	11.04.17г	Текущий ремонт оборудования	11.04.17г
24	БКТП-498 камера 2Т	11.04.17г	Текущий ремонт трансформатора	11.04.17г
25	РП-157 РУ-10кВ	11.04.17г	Ячейка №4 ввод-10кВ от яч.№28 ПС "Сургут" ф."ПИКС-2". Отсоединение - присоединение 2КЛ-10кВ для ВВИ	11.04.17г
26	РП-157 РУ-10кВ	11.04.17г	Ячейка №4 ВВИ 2КЛ-10 до оп.№7 двухцепной ВЛ-10кВ правая цепь ф."ПИКС-2" ввод от яч.№28 ПС "Сургут"	11.04.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
27	ТП-512 РУ-10кВ 2с.ш.и 2СР	12.04.17г	Текущий ремонт оборудования	12.04.17г
28	ТП-512 РУ-10кВ	12.04.17г	Ячейки №№5,7 ВВИ КЛ до яч.6 ТП-514 до яч.10 ТП-513	12.04.17г
29	РП-157 РУ-10кВ	12.04.17г	Ячейка №4 отсоединенная от контактов ЛР КЛ. Отыскание метста повреждения КЛ-10кВ до оп. №7 двухцепной ВЛ-10кВ правая цепь ф. "ПИКС-2" ввода от яч. №28 ПС "Сургут"	13.04.17г
30	ТП-512 РУ-0,4кВ 1с.ш.и 1СР	13.04.17г	Текущий ремонт оборудования	13.04.17г
31	ТП-521 РУ-0,4кВ	13.04.17г	Замена КЛ питания ЯСН-0,4кВ с подключением к питающим шинам от 1Т в панели 3, от 2Т в панели 4 (поочередно); РУ-10кВ -ремонт цепей 0,4кВ питания отопительных приборов и освещения	13.04.17г
32	КРУН-6 кВ №972	14.04.17г	Текущий ремонт оборудования	14.04.17г
33	БКТП-498 РУ-10кВ 2с.ш.и 2СР	14.04.17г	Текущий ремонт оборудования	14.04.17г
34	БКТП-583 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеры 1Т,2Т	14.04.17г	Ревизия цепей освещения	14.04.17г
35	ТП-585 РУ-0,4кВ 1с.ш.и 1СР	17.04.17г	Текущий ремонт оборудования	17.04.17г
36	ТП-585 РУ-10кВ 1с.ш.и 1СР	17.04.17г	Текущий ремонт оборудования	17.04.17г
37	ТП-585 РУ-10кВ 1с.ш.и ШМ	17.04.17г	ВВИ опорной изоляции	17.04.17г
38	ТП-585 камера 1Т	17.04.17г	ВВИ изоляции обмоток трансформатора	17.04.17г
39	ТП-585 РУ-0,4кВ 2с.ш.	18.04.17г	Текущий ремонт оборудования	18.04.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
40	ТП-585 РУ-10кВ 2с.ш.и 2СР	18.04.17г	Текущий ремонт оборудования	18.04.17г
41	ТП-585 РУ-0,4кВ 2с.ш.	18.04.17г	Текущий ремонт оборудования	18.04.17г
42	ТП-585 РУ-10кВ 2с.ш.и ШМ	18.04.17г	ВВИ опорной изоляции	18.04.17г
43	ТП-585 камера 2Т	18.04.17г	ВВИ изоляции обмоток трансформатора	18.04.17г
44	ТП-841 РУ-10кВ 1с.ш.и 1СР	19.04.17г	Текущий ремонт оборудования	19.04.17г
45	ТП-841 РУ-0,4кВ 1с.ш.	19.04.17г	Текущий ремонт оборудования	19.04.17г
46	ТП-585 РУ-0,4кВ 2с.ш.	19.04.17г	Панель 4 мнтаж АВ собственных нужд ТП	19.04.17г
47	ТП-841 РУ-10кВ 2с.ш.и 2СР	20.04.17г	Текущий ремонт оборудования	20.04.17г
48	ТП-841 РУ-0,4кВ 2с.ш.	20.04.17г	Текущий ремонт оборудования	20.04.17г
49	РП-2020 РУ-10кВ	20.04.17г	2КЛ-10кВ от ячеек 3,20 РП-2020 до ячеек 5,6 БКТП-890; прокол КЛ устройством ДПК; монтаж соединительных муфт (врезка новой БКТП-2*1000 №891)	21.04.17г
50	БКТП-841 камеры 1Т,2Т	21.04.17г	Текущий ремонт 1Т,2Т (поочередно)	21.04.17г
51	ТП-585 РУ-0,4кВ 2с.ш.	21.04.17г	Панель 4 ревизия 2ВАВ	21.04.17г
52	КРУН-10кВ №970	25.04.17г	Ремонт дверей со стороны ВН (аварийно)	25.04.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
53	ТП--89 РУ-6кВ 1-2с.ш.,РУ-0,4кВ 1-2с.ш, 1Т,2Т	27.04.17г	Ревизия обслуживания с полседующим включением и фазировкой в панели 6 РУ-0,4кВ	27.04.17г