

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых
объектов цеха № 3
в апреле-мае 2015 г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	ТП-370 РУ-0,4 кВ I с.ш.	22.04.15 9.00	Замена РПС-250	22.04.15 11.40
2.	КЛ-0,4кВ от ТП-299 РУ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ж/д 50 лет ВЛКСМ 4	22.04.15 13.05	Монтаж соединительной муфты	22.04.15 15.00
3.	КЛ-10кВ от РП-161 РУ-10кВ яч11 до ТП-596 РУ-10кВ яч.3	24.04.15 09.30	Монтаж соединительной муфты	27.04.15 16.40
4.	ТП-358 РУ-10кВ I, Псш.	28.04.15 09.00	Демонтаж шинного моста	28.04.15 09.30
5.	ТП-492 РУ-0,4кВ	29.04.15 9.00	Монтаж АВ-0,4кВ	29.04.15 10.30
6.	КЛ-10кВ от п/с «Зеленая» ЗРУ-10кВ яч. 47 до РП-124 РУ-10кВ яч.7	05.05.15 15.53	Монтаж соединительной муфты	14.05.15 14.00
7.	КЛ-10кВ от п/с «Университет» ЗРУ-10кВ яч. 22 до РП-158 РУ-10кВ яч.8	05.05.15 15.53	Монтаж соединительной муфты	13.05.15. 10.25
8.	ТП-358 РУ-10кВ Псш.	08.05.15 10.35	Демонтаж, монтаж оборудования	08.05.15 11.40
9.	КЛ-10кВ от п/с «Зеленая» ЗРУ-10кВ яч. 37 до РП-124 РУ-10кВ яч.14	08.05.15 13.40	Монтаж соединительной муфты	08.05.15 16.40
10.	КЛ-10кВ от п/с «Университет» ЗРУ-10кВ яч. 21 до РП-158 РУ-10кВ яч.7	11.05.15 14.20	Монтаж соединительной муфты	11.05.15 16.30
11.	ТП-353 РУ-10кВ Iсш.	22.05.15 09.00	Текущий ремонт	22.05.15 16.15
12.	КЛ-10кВ от п/с «Зеленая» ЗРУ-10кВ яч. 33 до РП-154 РУ-10кВ яч.4	12.05.15 10.50	Монтаж соединительной муфты	12.05.15 11.30
13.	ТП-369 РУ-0,4кВ Iсш.	18.05.15 09.00	Текущий ремонт	18.05.15 14.00
14.	ТП-369 РУ-0,4кВ Псш.	19.05.15 09.00	Текущий ремонт	19.05.15 14.00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за май 2015г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН-698	06.05.15г	Текущий ремонт оборудования	06.05.15г
2	ТП-503 РУ-0,4кВ 2с.ш.	07.05.15г	Подключение новых КЛ потребителей	07.05.15г
3	ТП-503 РУ-0,4кВ 1с.ш.	08.05.15г	Подключение новых КЛ потребителей	08.05.15г
4	РП-150 РУ-10кВ	12.05.15г	Яч. 2 Отыскание места повреждения КЛ-10кВ до яч.1 БКТП-589	12.05.15г
5	РП-162 РУ-10кВ 2с.ш.	13.05.15г	Текущий ремонт, монтаж дополнительной панели	19.05.15г
6	РП-134 РУ-10кВ	13.05.15г	Яч.5 Ремонт концевой разделки	13.05.15г
7	ТП-509 РУ-0,4 кВ 2с.ш.	14.05.15г	Отсоединение и перевод КЛ потребителей в новое здание ТП-509	22.05.15г
8	ТП-513 РУ-0,4кВ	15.05.15г	Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ до ВРУ жилого дома №45 по ул. Крылова	15.05.15г
9	РП-133 РУ-0,4кВ	15.05.15г	Фидер №2 Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ до ВРУ жилого дома №22 по ул. Толстого	15.05.15г
10	ТП-509 (новое здание) РУ-0,4 кВ 2с.ш.	18.05.15г	Подключение КЛ потребителей	18.05.15г
11	ТП-509 (новое здание) РУ-0,4 кВ 2с.ш.	19.05.15г	Монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4кВ фидера КНС, подключение КЛ фидера КНС	19.05.15г
12	РП-150 РУ-10кВ	20.05.15г	Яч.2 Подтверждение места повреждения КЛ-10кВ до яч.1 БКТП-589 , ВВИ участков КЛ	21.05.15г
13	ТП-513 РУ-0,4кВ	20.05.15г	Фидер №18 Подтверждение места повреждения КЛ-0,4кВ до ВРУ жилого дома №45 по ул. Крылова	20.05.15г
14	РП-150 РУ-10кВ	20.05.15г	Подготовка КЛ-10кВ от яч.2 РУ-10кВ РП-150 до яч.1 РУ-10кВ БКТП-589 к ВВИ. Монтаж соединительных муфт	25.05.15г
15	РП-162 РУ-10кВ 1с.ш.	25.05.15	Текущий ремонт, монтаж дополнительной панели с шинным мостом	27.05.15
16	РП-150 РУ-10кВ	25.05.15	Яч. 2 ВВИ КЛ-10кВ до яч.1 БКТП-589	25.05.15
17	КТПН-715	27.05.15	Монтаж концевой муфты на КЛ-10кВ -КТПН-715 у опоры 15/6	27.05.15
18	КТПН-715	27.05.15	ВВИ КЛ от опоры 15/6 ВЛ-10кВ ф. Юность-2 до 2 с.ш.-10кВ КТПН-715	27.05.15
19	ТП-509 РУ-0,4 кВ	28.05.15г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-0,4кВ от ТП-509 ввода 2 на жилой дом2/1 по ул. Грибоедова	28.05.15г