

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июнь 2016г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН-735	01.06.16г	Текущий ремонт оборудования	01.06.16г
2	ТП-823 РУ-10кВ 2с.ш.	01.06.16г	КЛ-10кВ ТП-823 РУ-10кВ 2с.ш. до 2Т Ремонт концевой муфты	01.06.16г
3	ТП-503 РУ-10кВ 1 с.ш. 1СР и 1Т	02.06.16г	Текущий ремонт оборудования	02.06.16г
4	ТП-505 РУ-0,4кВ 1с.ш.	02.06.16г	КЛ-0,4кВ от ТП-505 РУ-0,4кВ 1с.ш. ф.3 до ж/дома ул.Толстого 18. ВВ испытания, поиск места повреждения	02.06.16г
5	ТП-507 РУ-10кВ 1 с.ш. 1СР и 1Т	03.06.16г	Текущий ремонт оборудования	03.06.16г
6	ТП-505 РУ-0,4кВ 1с.ш.	03.06.16г	КЛ-0,4кВ от ТП-505 РУ-0,4кВ 1с.ш. ф.3 до ж/дома ул.Толстого 18. Подтверждение места повреждения.	03.06.16г
7	ТП-503 РУ-10кВ 2 с.ш. 2СР и 2Т	06.06.16г	Текущий ремонт оборудования	06.06.16г
8	ТП-507 РУ-10кВ 2 с.ш. 2СР и 2Т	06.06.16г	Текущий ремонт оборудования	06.06.16г
9	ТП-518 РУ-0,4кВ 1с.ш.	07.06.16г	Фидер №8 переподключение КЛ	07.06.16г
10	КТПН-747 РУ-0,4кВ	07.06.16г	Отсоединение КЛ (старая). Присоединение КЛ (новая)	07.06.16г
11	КТПН-747 РУ-6кВ	08.06.16г	Ячейка 3 монтаж концевых муфт	08.06.16г
12	ТП-505 РУ-0,4кВ 1с.ш.	08.06.16г	КЛ-0,4кВ от ТП-505 РУ-0,4кВ 1с.ш. ф.3 до ж/дома ул.Толстого 18. Монтаж соединительной муфты	09.06.16г
13	КТПН-723	10.06.16г	Текущий ремонт оборудования	10.06.16г
14	ТП-504 РУ-10кВ 2 с.ш. 2СР и 2Т	14.06.16г	Текущий ремонт оборудования	14.06.16г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
15	ТП-506 РУ-10кВ 2 с.ш. 2СР и 2Т	14.06.16г	Текущий ремонт оборудования	14.06.16г
16	ТП-523 РУ-6кВ 1 с.ш. 1СР и 1Т	15.06.16г	Текущий ремонт оборудования	15.06.16г
17	ТП-523 РУ-6кВ 2 с.ш. 2СР и 2Т	16.06.16г	Текущий ремонт оборудования	16.06.16г
18	КТПН-724	17.06.16г	Текущий ремонт оборудования	17.06.16г
19	РП-156 РУ-10кВ 1 с.ш.	20.06.16г	Текущий ремонт оборудования	20.06.16г
20		21.06.16	2КЛ-вставка 10кВ ВВ испытания	21.06.16
21	РП-156 РУ-10кВ 2 с.ш.	21.06.16	Текущий ремонт оборудования	21.06.16
22	БКТП-498 РУ-10кВ	21.06.16	КЛ-10кВ от БКТП-498 РУ-10кВ яч.6 до ТП-510 РУ-10кВ яч.1, БКТП-497 РУ-10кВ яч.5 ВВ испытания	23.06.16
23	ТП-588 РУ-10кВ 1 с.ш., 1СР, 1Т	22.06.16	Текущий ремонт оборудования	22.06.16
24	РП-150 РУ-10кВ 1с.ш.	22.06.16	КЛ-10кВ от РП-150 РУ-10кВ 1с.ш. яч.1 а до РП-156 РУ-10кВ 1с.ш. яч.1 ВВ испытания, поиск места повреждения	22.06.16
25	ТП-588 РУ-10кВ 2 с.ш., 2СР, 2Т	23.06.16	Текущий ремонт оборудования	23.06.16
26	ТП-510 РУ-10кВ	24.06.16	КЛ-10кВ ТП-510 РУ-10кВ яч.1 до БКТП-498 РУ-10кВ яч.6 ВВ испытания.	24.06.16
27		24.06.16	2 вставки КЛ- 10кВ ВВ испытания	24.06.16
28	ТП-521 РУ-10кВ 1 с.ш., 1 СР, 1Т	27.06.16	Текущий ремонт оборудования	27.06.16
29	ТП-521 РУ-10кВ 2 с.ш., 2 СР, 2Т	28.06.16	Текущий ремонт оборудования	28.06.16

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за июнь

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-0,4кВ от ТП-201 до ж/д Энтузиастов 39	01.06.16	Раскопка, Монтаж соединительной муфты 7штук	08.06.16
2	КЛ-10кВ БКТП-819 яч.3 до БКТП-818яч.1,	01.06.16	Раскопка, Монтаж соединительной муфты	06.06.16
3	РП-108 РУ-10 кВ I- СШ Т-1	08.06.16	Текущий ремонт	09.06.16
4	РП-108 РУ-10 кВ 2- СШ Т-2	14.06.16	Текущий ремонт	15.06.16
5	ТП-235 РУ-6 кВ 1-СШ	15.06.16	Текущий ремонт	15.06.16
6	ТП-235 РУ-6 кВ 2-СШ	16.06.16	Текущий ремонт	16.06.16
7	РП-142 РУ-6 кВ 2-СШ	16.06.16	Текущий ремонт	17.06.16
8	РП-142 РУ-6 кВ 1-СШ	20.06.16	Текущий ремонт	21.06.16
9	ТП-206 РУ-6кВ I- СШ Т-1	22.06.16	Текущий ремонт	22.06.16
10	ТП-206 РУ-6кВ II- СШ Т-2	23.06.16	Текущий ремонт	23.06.16
11	КЛ-6кВ ПС Пионерная яч.27 до РП-100 яч.5,	20.06.16	Монтаж соединительных муфт	27.06.16
12	КЛ-10кВ ПС Зеленая яч.16 до РП-123 яч.17,	23.06.16	Монтаж соединительных муфт	29.06.16
13	КЛ-6кВ ТП-230 яч.2А до ТП-231 яч.6,	28.06.16	Прокол кабеля , Монтаж соединительных муфт	29.06.16
14	КЛ-6кВ ТП-230 яч.1А до ТП-231 яч.5,	30.06.16	Прокол кабеля , Монтаж соединительных муфт	01.07.16
15	РП-123 РУ-0,4 кВ I –СШ	30.06.16	Текущий ремонт	30.06.16

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых
объектов цеха № 3
за июнь 2016г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	КЛ-0,4 кВ ж/д 30 лет Победы,5	02.06.16 09:00	Ремонт КЛ-0,4 кВ	02.06.16 12:00
2.	КТПН-644	16.06.16 09:00	Реконструкция 1 СШ РУ-0,4 кВ	24.06.16 16:00
3.	КЛ-10кВ п/с «Энергетик» 304 РП-144 яч.16	20.06.16 09:00	Ремонт КЛ-10кВ	24.06.16 16:00
4.	РП-112 РУ-10 кВ 1 СШ	20.06.16 09:00	Текущий ремонт оборудования	21.06.16 16:00
5.	РП-112 РУ-10 кВ 2 СШ	23.06.16 09:00	Текущий ремонт оборудования	24.06.16 16:00