







**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за июль 2013г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-143 РУ-10 кВ	03.07.13г	Ячейка 13 Текущий ремонт МВ	03.07.13г
2	РП-2020 РУ-10 кВ	03.07.13г	Ячейки 16, 17 Перевод КЛ из ячейки 16 в ячейку 17	03.07.13г
3	ТП-504 2Т	04.07.13г	2Т Демонтаж для вывоза в ремонт	04.07.13г
4	КТПН-710 1Т	05.07.13г	1Т Устранение нагрева контактов (аварийно)	05.07.13г
5	КТПН-709	08.07.13г	Текущий ремонт оборудования	08.07.13г
6	КТПН-707	09.07.13г	Текущий ремонт оборудования	09.07.13г
7	ТП-514 РУ-0,4 кВ 2 с.ш.	09.07.13г	Устранение нагрева контактов (аварийно)	09.07.13г
8	КТПН-707	10.07.13г	Текущий ремонт оборудования	10.07.13г
9	КЛ-10 кВ БКТП-586 РУ-10кВ яч 6	11.07.13г	Монтаж соединительной муфты и демонтаж КРУНа	11.07.13г
10	БКТП-497 РУ-10кВ 2с ш	12.07.13г	Текущий ремонт оборудования	12.07.13г
11	КТПН-733	15.07.13г	Текущий ремонт оборудования	15.07.13г
12	ТП-504 2Т	15.07.13г	Монтаж трансформатора	16.07.13г
13	ТП-517 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ 1 с.ш. и 1Т	16.07.13г	Текущий ремонт оборудования	16.07.13г
14	ТП-517 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ 2 с.ш. и 2Т	17.07.13г	Текущий ремонт оборудования	17.07.13г
15	КТПН-715 РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ 1 с.ш. и 1Т	18.07.13г	Текущий ремонт оборудования	18.07.13г
16	ТП 611 РУ-10кВ яч 5	18.07.13г	Монтаж концевой муфты и подключение КЛ	18.07.13г
17	КТПН-715 РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ 2 с.ш. и 2Т	19.07.13г	Текущий ремонт оборудования	19.07.13г
18	ТП-521 РУ-0,4кВ 1с.ш.	20.07.13г	Заводка и подключение новых КЛ-0,4 кВ	20.07.13г
19	ТП-500 РУ-10 кВ 1с.ш и 1Т	22.07.13г	Текущий ремонт оборудования	22.07.13г
20	ТП-500 РУ-10 кВ 2с.ш и 2Т	23.07.13г	Текущий ремонт оборудования	23.07.13г
21	КЛ-10 кВ КРУН "Крематорий" - КТПН-	23.07.13г	Монтаж концевой муфты и подключение КЛ	25.07.13г
22	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш	24.07.13г	Текущий ремонт оборудования	24.07.13г
23	ТП-513 РУ-0,4кВ 2с.ш	25.07.13г	Текущий ремонт оборудования	25.07.13г
24	ТП-516 РУ-0,4кВ 1с.ш	26.07.13г	Текущий ремонт оборудования	26.07.13г