

ВЕДОМОСТЬ

ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов цеха №2
за июль

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-218 РУ-6 кВ 1сш.	02.07.14	Текущий ремонт	03.07.14
2	ТП-218 РУ-6 кВ 2сш.	03.07.14	Текущий ремонт	06.07.14
3.	КЛ-10кВ от РП-109 яч. 16 до ТП-319 яч.6	04.07.14	Монтаж соединительных муфт	13.07.14
4.	ТП-220 РУ-10 кВ 1сш.	07.07.14	Текущий ремонт	08.07.14
5.	ТП-220 РУ-10кВ 2сш.	09.07.14	Текущий ремонт	11.07.14
6.	КЛ-10кВ от ТП-818 яч. до БКТП-2005 яч.	11.07.14	Монтаж соединительных муфт	13.07.14
7.	ТП-219 РУ-10 кВ 1сш	14.07.14	Текущий ремонт	15.07.14
8.	ТП-219 РУ-10 кВ 2сш	18.07.14	Текущий ремонт	19.07.13
9.	ТП-438 РУ-10 кВ 1сш.	21.07.14	Текущий ремонт	22.07.14
10.	ТП-438 РУ-10 кВ 2сш.	23.07.14	Текущий ремонт	24.07.14
11.	РП-145 РУ-10кВ 2 сш.	22.07.14	Текущий ремонт	23.07.14
12.	РП-145 РУ-10кВ 1сш.	24.07.14	Текущий ремонт	30.07.14
13.	КЛ-04кВ ТП-221 Энтузиастов -59	28.07.14	Монтаж соединительных муфт	29.07.14

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июль 2014г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-508 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	01.07.14г	Текущий ремонт оборудования	01.07.14г
2	РП-150 РУ-10кВ 1с.ш.	02.07.14г	Текущий ремонт оборудования	02.07.14г
3	КТПН-736 2Т	02.07.14г	Камера 2Т монтаж ,ошиновка силового трансформатора	02.07.14г
4	РП-150 РУ-10кВ 1с.ш.	04.07.14г	Текущий ремонт оборудования	04.07.14г
5	КТН-721	09.07.14г	Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ фидер 1	09.07.14г
6	КТН-720	09.07.14г	Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ фидер 5	09.07.14г
7	ТП-516 РУ-0,4кВ 2с.ш.	10.07.14г	Фидер 11 устранение нагрева	10.07.14г
8	БКТП-814 РУ-10кВ 1с.ш.	10.07.14г	Текущий ремонт оборудования	10.07.14г
9	БКТП-814 РУ-10кВ 2с.ш.	11.07.14г	Текущий ремонт оборудования	11.07.14г
10	РП-143	11.07.14г	Высоковольтные испытания участков КЛ-10кВ от РП-143 ф."ЖБИ-2" яч.8 до ПС Сургут ф."ЖБИ-2 яч.18	11.07.14г
11	БКТП-814 2Т	11.07.14г	Текущий ремонт	11.07.14г
12	БКТП-814 1Т	11.07.14г	Текущий ремонт	11.07.14г
13	КЛ-10кВ ф.ЖБИ-2	11.07.14г	Отыскание места повреждения КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-2" оп.1 до места разрыва КЛ-10кВ	11.07.14г
14	БКТП-815 РУ-10кВ 1с.ш.	14.07.14г	Текущий ремонт оборудования	14.07.14г
15	РП-143 РУ-10кВ	14.07.14г	яч.7 ф."ЖБИ-1" ВВ испытания КЛ до оп.35	14.07.14г
16	БКТП-815 1Т	14.07.14г	Текущий ремонт 1Т	14.07.14г
17	ТП-516 РУ-0,4кВ 1с.ш.	15.07.14г	Текущий ремонт оборудования	15.07.14г
18	КЛ-10кВ ф."ЖБИ-1"	15.07.14г	Высоковольтные испытания участков КЛ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ "ЖБИ-1" (правая цепь) до места повреждения	15.07.14г
19	КТПН-709	16.07.14г	Текущий ремонт, ремонт нулевой шины	16.07.14г
20	РП-150 РУ-10кВ	16.07.14г	яч.2 подтверждение места повреждения КЛ-10кВ до яч.1 БКТП-589	16.07.14г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
21	КТПН-719	17.07.14г	Текущий ремонт оборудования	17.07.14г
22	РП-150 РУ-10кВ	17.07.14г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ от яч.2 РП-150 РУ-10кВ до яч.1 РУ-10кВ БКТП-589 (место повреждения-37 мкр.)	17.07.14г
23	БКТП-815 РУ-10кВ 2с.ш.	18.07.14г	Текущий ремонт оборудования	18.07.14г
24	БКТП-815 2Т	18.07.14г	Текущий ремонт	18.07.14г
25	ТП-510 РУ-10кВ 1с.ш.	21.07.14г	Текущий ремонт оборудования	21.07.14г
26	РП-134 РУ-10кВ	21.07.14г	яч.5 замена опорных изоляторов ЛР	22.07.14г
27	ТП-510 РУ-10кВ 2с.ш.	22.07.14г	Текущий ремонт оборудования	22.07.14г
28	РП-134	22.07.14г	ВЛ-10кВ от яч.32 ПС "Привокзальная"-РП-134 яч.5 оп.34 ремонт РЛНД	22.07.14г
29	ТП-507 РУ-10кВ 1с.ш.	23.07.14г	Текущий ремонт оборудования и 1СР	23.07.14г
30	РП-134 РУ-10кВ	23.07.14г	яч.5 ВВИ КЛ-10кВ до оп.34 ВЛ-10кВ от ПС "Привокзальная" яч.32	23.07.14г
31	РП-143	23.07.14г	ВВИ КЛ-10кВ ф."ЖБИ-2" от места повреждения до оп.1 ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.18 -РП-143 яч.8,10	23.07.14г
32	ТП-507 РУ-10кВ 2с.ш.	24.07.14г	Текущий ремонт оборудования и 2СР	24.07.14г
33	РП-143	24.07.14г	Монтаж соединительных муфт на участке КЛ-10кВ ф.ЖБИ-2 ПС Сургут ЗРУ-10 яч.18-РП-143 яч.8,10	24.07.14г
34	КТПН-723	25.07.14г	Текущий ремонт оборудования	25.07.14г
35	ТП-515 РУ-10кВ 1с.ш.	25.07.14г	яч.7 ремонт выключателя нагрузки	25.07.14г
36	КТПН-720 РУ-0,4кВ	25.07.14г	фидер 5 ул.Красная 18 отыскание места повреждения КЛ	25.07.14г
37	КЛ-10кВ ф.ЖБИ-2	25.07.14г	Отыскание места повреждения КЛ-10кВ от оп.1 ф."ЖБИ-2" до яч.18 ЗРУ-10 ПС "Сургут"	25.07.14г
38	БКТП-589 РУ-10кВ 1с.ш.	29.07.14г	Текущий ремонт оборудования	29.07.14г