

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за июль 2017г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-0,4кВ от ТП-219 до Нефтяников 6/1	28.06.17	Монтаж соединительных муфт	28.06.17
2	БКТП-575 РУ-10/0,4кВ 2-СШ	28.06.17	Текущий ремонт	28.06.17
3	ТП-316 РУ-10/0,4кВ 1-СШ	29.06.17	Текущий ремонт	29.06.17
4	Покраска фасада и двери ТП-200	29.06.17	Покраска здания ТП	29.06.17
5	ТП-316 РУ-10/0,4кВ 2-СШ	30.06.17	Текущий ремонт	30.06.17
6	Покраска ТП-306	03.07.17	Покраска здания ТП	03.07.17
7	РП-142 РУ-6кВ 2-СШ и Т-2	04.07.17	Текущий ремонт	04.07.17
8	ТП-235 РУ-6кВ и Т-1	04.07.17	Текущий ремонт	04.07.17
9	РП-142 РУ-6кВ и Т-1	05.07.17	Текущий ремонт	05.07.17
10	ТП-235 РУ-6кВ 1-СШ и Т-1	05.07.17	Текущий ремонт	05.07.17
11	КЛ-10кВ от РП-123 яч.1 до ТП-449 яч.6	06.07.17	Монтаж соединительных муфт	07.07.17
12	ТП-449 РУ-10кВ 1-СШ	07.07.17	Текущий ремонт	07.07.17
13	Покраска ТП-430	07.07.17	Покраска здания ТП	07.07.17
14	ТП-449 РУ-10кВ 2-СШ	10.07.17	Текущий ремонт	10.07.17
15	Покраска ТП-444	10.07.17	Покраска здания ТП	10.07.17
16	ТП-427	10.07.17	Перевод нагрузок	20.07.17
17	КЛ-10кВ от ТП-219 до ТП-220	11.07.17	Монтаж соединительных муфт	11.07.17
18	Покраска ТП-435	11.07.17	Покраска здания ТП	11.07.17
19	Покраска ТП-434	12.07.17	Покраска здания ТП	12.07.17
20	КЛ-10кВ РП-Восход яч.11 до РП-107 яч.13	14.07.17	Монтаж соединительных муфт	18.07.17
21	Покраска ТП-428	14.07.17	Покраска здания ТП	14.07.17
22	КЛ-10кВ ПС Зеленая яч.34 до РП-120 яч.20	18.07.17	Монтаж соединительных муфт	19.07.17
23	КЛ-10кВ РП-107 яч.3 РП-Восход яч.12	20.07.17	Монтаж соединительных муфт	20.07.17
24	КЛ-10кВ от ПС Пионерная яч.61 до ТП-219 яч.5	21.07.17	Монтаж соединительных муфт	24.07.17
25	КЛ-0,4кВ от ТП-448 до ЦТП-62	26.07.17	Монтаж соединительных муфт	27.07.17
26	КЛ-10кВ ТП-426 яч.1 до КТПН-427	27.07.17	Монтаж соединительных и концевых муфт	28.07.17
27				
28				

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3
за июль 2017г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН «МЭС»	27.06.17 11.00	Замена силового трансформатора	27.06.17 11.45
2	РП-112 РУ-10кВ 1СШ	27.06.17 09.45	Текущий ремонт оборудования	27.06.17 13.20
3	РП-112 РУ-10кВ 2СШ	28.06.17 09.30	Текущий ремонт оборудования	28.06.17 16.40
4	КТПН-653	29.06.17 09.30	Текущий ремонт оборудования	29.06.17 11.30
5	КТПН-646	30.06.17 09.25	Текущий ремонт оборудования	30.06.17 11.00
6	РП-116 РУ-10кВ 1СШ	11.07.17 09.30	Текущий ремонт оборудования	11.07.17 14.05
7	РП-116 РУ-0,4кВ 1СШ	11.07.17 14.15	Текущий ремонт оборудования	11.07.17 15.40
	РП-116 РУ-10кВ 2СШ	12.07.17 14.20	Текущий ремонт оборудования	12.07.17 15.55
	РП-116 РУ-0,4кВ 2СШ	12.07.17 09.40	Текущий ремонт оборудования	12.07.17 13.20
	ТП-328 РУ-0,4кВ 2СШ	13.07.17 09.00	Текущий ремонт оборудования	13.07.17 10.45
	ТП-328 РУ-0,4кВ 1СШ	14.07.17 09.15	Текущий ремонт оборудования	14.07.17 11.20

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За июль 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	2-х цепная КВЛ-6кВ РП-139 на ТП-517	03.07.17 9-00	Текущий ремонт	03.07.17 16-00
2	2-х цепная ВЛ-10кВ РП-129 яч. 6	10.07.17 9-00	Текущий ремонт	10.07.17 16-00
3	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. Энергетик 303, оп. 1	10.07.17 9-00	Ремонт концевой муфты	10.07.17 12-00
4	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. Олимпийская 108	11.07.17 9-00	Текущий ремонт	11.07.17 16-00
5	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. Олимпийская 212	17.07.17 9-00	Текущий ремонт	17.07.17 16-00
6	КВЛ-10кВ фид. Черный мыс 306	19.07.17 9-00	Текущий ремонт	19.07.17 16-00
7	2-х цепная ВЛ-10кВ РП-129 яч. 20	20.07.17 9-00	Текущий ремонт	20.07.17 16-00
8	ВЛ-0,4кВ КТПН-736 ф. 1; 7	25.07.17 9-00	Текущий ремонт	25.07.17 16-00
9	КВЛ-10кВ РП-117 на РП-124	26.07.17 9-00	Капитальный ремонт	26.07.17 16-00
10	КВЛ-6кВ связь ТП-201-204-213-2001	27.07.17 9-00	Текущий ремонт	27.07.17 16-00
11	КВЛ-10кВ ТП-520-521-519-518	28.07.17 9-00	Текущий ремонт	28.07.17 16-00
12	2-х цепная КВЛ-6кВ фид. Строительная 25	31.07.17 9-00	Текущий ремонт	31.07.17 16-00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июль 2017г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	БКТП-816 РУ-0,4кВ	04.07.17г	Фидера №15,16 устранение нагрева	04.07.17г
2	БКТП-829 РУ-0,4кВ 1с.ш.	05.07.17г	Фидер №3 присоединение временной КЛ-0,4кВ (для откачки воды). Место повреждения КЛ-10кВ связь ТП-828 яч.4 - БКТП-829 яч.6	05.07.17г
3	ТП-512 РУ-0,4кВ	06.07.17г	Панель 9 ремонт 1СР, 2СР	06.07.17г
4	ТП-510 РУ-10кВ	06.07.17г	КЛ-10кВ от ТП-510 РУ-10кВ яч.5 до ЦРП-10 РУ-10кВ яч.21 ВВИ	06.07.17г
5	ТП-824 РУ-10кВ	10.07.17г	Ячейка 2,7 монтаж перегородки между 1-2 секциями шин	10.07.17г
6	РП-157 РУ-10 кВ	10.07.17г	Ячейка 3 отыскание места повреждения КЛ-10кВ до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф. "ПИКС-1" ввод от яч.27 ПС "Сургут"	10.07.17г
7	КТПН-746 1 с.ш. РУ-10-0,4кВ и 1Т	12.07.17г	Текущий ремонт оборудования	12.07.17г
8	КТПН-746 2 с.ш. РУ-10-0,4кВ и 2Т	13.07.17г	Текущий ремонт оборудования	13.07.17г
9	КЛ -10кВ оп.1 ВЛ-10кВ ф.ЖБИ-2	13.07.17г	КЛ на опоре №1 двухцепной ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-2" левая цепь ввод- от яч..18 ЗРУ-10 ПС "Сургут". ВВИ.	13.07.17г
10	РП-157 РУ-10кВ	13.07.17г	Ячейка 3 подтверждение места повреждения КЛ-10кВ до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф. "ПИКС-1" ввод от яч.27 ПС "Сургут"	13.07.17г
11	ТП-828 РУ-10кВ	13.07.17г	КЛ-10кВ от ячейки 4 ТП-828 яч.6 БКТП-829 разделка КЛ, подготовка к ВВИ	13.07.17г
12	ТП-828 РУ-10кВ	13.07.17г	ВВИ участков КЛ от яч.4 РУ-10кВ ТП-828	13.07.17г
13	КЛ-10кВ яч.18 ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	14.07.17г	КЛ-10кВ от яч.18 ЗРУ-10кВ ПС "Сургут" ф."ЖБИ-2" до яч.8 РУ-10кВ РП-143. Разделка КЛ для ВВИ.	14.07.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	КЛ-10кВ яч.18 ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	14.07.17г	КЛ на опоре №1 двухцепной ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-2" левая цепь ввод- от яч.18 ЗРУ-10 ПС "Сургут". ВВИ.	14.07.17г
15	РП-157 РУ-10кВ	14.07.17г	Место повреждения КЛ-10кВ РП-157 РУ-10кВ ячейка 3- опора №7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф. "ПИКС-1" ввод от яч.27 ПС "Сургут". Прокол КЛ устройством ДПК. Подготовка к ВВИ	14.07.17г
16	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	17.07.17г	Разделка под ВВИ. Прокол КЛ	17.07.17г
17	РП-157 РУ-10кВ	17.07.17г	КЛ-10кВ от РП-157 яч.3 до опоры 7 ф."ПИКС-1". ВВИ.	17.07.17г
18	РП-157 РУ-10кВ	17.07.17г	Место повреждения КЛ-10кВ РП-157 РУ-10кВ ячейка 3 до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф. "ПИКС-1" Подготовка КЛ-10кВ к ВВИ.	17.07.17г
19	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	17.07.17г	КЛ-10кВ от яч.18 ЗРУ-10кВ ПС "Сургут" до опоры 1 ф."ЖБИ-2" ВВИ участков КЛ.	17.07.17г
20	РП-157 РУ-10кВ	18.07.17г	КЛ-10кВ от РП-157 РУ-10кВ яч.3 до опоры №7 ф.ПИКС-1 ВВИ, отыскание места повреждения.	18.07.17г
21	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	18.07.17г	КЛ-10кВ от ПС Сургут ЗРУ-10кВ яч.18 до опоры № 1 ф."ЖБИ-2" ВВИ , поиск места повреждения.	18.07.17г
22	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	19.07.17г	КЛ-10кВ от ПС Сургут ЗРУ-10кВ яч.18 до опоры № 1 ф."ЖБИ-2" Прокол КЛ. Разделка под ВВИ	19.07.17г
23	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	19.07.17г	КЛ-10кВ от ПС Сургут ЗРУ-10кВ яч.18 до опоры № 1 ф."ЖБИ-2" ВВИ. Поиск места повреждения.	19.07.17г
24	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	20.07.17г	КЛ-10кВ от ПС Сургут ЗРУ-10кВ яч.18 до опоры № 1 ф."ЖБИ-2" ВВИ. Поиск места повреждения.	20.07.17г
25	РП-157 РУ-10кВ	20.07.17г	КЛ-10кВ от опоры №7 ф.ПИКС-1 ПС Сургут яч.27 до РП-157 РУ-10кВ яч.3 ВВИ.	20.07.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
26	РП-2020 РУ-10кВ	21.07.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 ВВИ, поиск места повреждения	21.07.17г
27	РП-134 РУ-10кВ 1с.ш.	21.07.17г	Ячейка 15 ремонт концевой заделки	21.07.17г
28	КЛ-10кВ от опоры №7 ф.ПИКС-1 ПС Сургут	24.07.17г	КЛ-10кВ от опоры №7 ф.ПИКС-1 ПС Сургут яч.27 до РП-157 РУ-10кВ яч.3. Монтаж соединительных муфт	24.07.17г
29	ТП-588 РУ-10кВ	24.07.17г	КЛ-10кВ от Тп-588 РУ-10кВ яч.4 до ТП - Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6 ВВИ, поиск места повреждения.	24.07.17г
30	ТП-588 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	24.07.17г	Фидер №27 ремонт КЛ-0,4кВ	24.07.17г
31	ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ	24.07.17г	Ячейка 6 отсоединение -присоединение КЛ-10кВ	24.07.17г
32	КЛ-10кВ от опоры №7 ф.ПИКС-1 ПС Сургут	25.07.17г	КЛ-10кВ от опоры №7 ф.ПИКС-1 ПС Сургут яч.27 до РП-157 РУ-10кВ яч.3. ВВИ	25.07.17г
33	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	25.07.17г	КЛ-10кВ от ПС Сургут ЗРУ-10кВ яч.18 до опоры № 1 ф."ЖБИ-2" монтаж соединительных муфт.	25.07.17г
34	ТП-828 РУ-10кВ	26.07.17г	КЛ-10кВ от ТП-828 РУ-10кВ яч.4 до БКТП-829 РУ-10кВ яч.6. Монтаж соединительных муфт.	26.07.17г
35	ТП-828 РУ-10кВ	26.07.17г	КЛ-10кВ от ТП-828 РУ-10кВ яч.4 до БКТП-829 РУ-10кВ яч.6. ВВИ участка КЛ.	26.07.17г
36	ТП-828 РУ-10кВ	27.07.17г	КЛ-10кВ от ТП-828 РУ-10кВ яч.4 до БКТП-829 РУ-10кВ яч.6. ВВИ участков КЛ, поиск места повреждения.	27.07.17г
37	РП-157 РУ-10кВ	27.07.17г	Яч.3 отсоединения присоединения КЛ-10кВ от ПС "Сургут" яч.27.	27.07.17г