

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за август 2013г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-150 РУ-10кВ яч.1а	01.08.13	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ от яч.1а РУ-10кВ РП-150 до яч.1 РУ-10кВ РП-156	01.08.13
2	РП-150 РУ-10кВ яч.1а	02.08.13	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ от яч.1а РУ-10кВ РП-150 до яч.1 РУ-10кВ РП-156(место повреждения 37 мкр.)	02.08.13
3	РП-150 РУ-10кВ яч.1а	02.08.13	яч.1а ВВИ КЛ-10кВ до яч.1 РУ-10кВ РП-156	02.08.13
4	БКТП-583 РУ-10кВ 2с.ш.	31.07.13г	Текущий ремонт , замена деталей ВНА в ячейке 6	02.08.13г
5	БКТП-583 РУ-10кВ 2 с.ш.	02.08.13г	ВВ испытания опорной изоляции	02.08.13г
6	РП-150 РУ-10кВ яч.1а	05.08.13г	яч.1а подключение КЛ-10кВ	05.08.13г
7	РП-156 РУ-10кВ яч.1	05.08.13г	яч.1 подключение КЛ-10кВ	05.08.13г
8	БКТП-581 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	06.08.13г	Подключение КЛ-0,4кВ на встроенные помещения ул.Билецкого12/1	06.08.13г
9	РП-156 РУ-10кВ яч.1	06.08.13г	яч.1 регулировка ЛР	06.08.13г
10	КТПН-724 РУ-0,4кВ	07.08.13г	фидер 4 подключение кабеля	07.08.13г
11	БКТП-583 2Т	07.08.13г	Камера 2Т Испытание трансформатора	07.08.13г
12	РП-133 РУ-10кВ яч.5	07.08.13г	яч.5 КЛ-10кВ подтверждение места повреждения	07.08.13г
13	БКТП-583 2Т	07.08.13г	Расшиновка трансформатора	07.08.13г
14	БКТП-583 2Т	08.08.13г	Расшиновка трансформатора	08.08.13г
15	РП-133 РУ-10кВ яч.5	08.08.13г	яч.5 ВВИ КЛ-10кВ до ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.16	08.08.13г
16	БКТП-583 2Т	09.08.13г	Камера 2Т демонтаж трансформатора	09.08.13г
17	ТП-521 1Т	12.08.13г	Камера 1Т чистка трансформатора	12.08.13г
18	РП-133 РУ-10кВ яч.5	13.08.13г	яч.5 до ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.16 отыскание места повреждения	13.08.13г
19	ТП-521 2Т	12.08.13г	Камера 2Т чистка трансформатора	12.08.13г
20	ТП-521 2Т	14.08.13г	Камера 2Т чистка трансформатора	14.08.13г
21	ТП-507 1Т	15.08.13г	Текущий ремонт 1Т	15.08.13г
22	ТП-507 2Т	16.08.13г	Текущий ремонт 2Т	16.08.13г
23	ТП-507 РУ-10кВ 1с.ш.	19.08.13г	Текущий ремонт оборудования	19.08.13г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
24	РП-133 РУ-10кВ яч.5	19.08.13г	КЛ-10кВ яч.5 до ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.16 подтверждение места повреждения	19.08.13г
25	ТП-507 РУ-10кВ 2с.ш.	20.08.13г	Текущий ремонт оборудования	20.08.13г
26	РП-157 РУ-10кВ яч.4	20.08.13г	яч.4 ВВИ КЛ-10кВ до ВЛ-10кВ ПС Сургут яч.28 ф."ПИКС-2" оп.15	20.08.13г
27	ТП-494 РУ-10кВ 1с.ш.	21.08.13г	Текущий ремонт оборудования	21.08.13г
28	КЛ-10кВ ПС Сургут яч.28 -ВЛ-10кВ ф."ПИКС-2"	21.08.13г	ВВИ КЛ-10кВ ПС Сургут яч.28 ВЛ-10кВ ф."ПИКС-2" от опоры 9 до опоры 8	21.08.13г
29	КЛ-10кВ ПС Сургут яч.28 -ВЛ-10кВ ф."ПИКС-2"	21.08.13г	Монтаж концевой муфты КЛ-10кВ ПС Сургут яч.28 ВЛ-10кВ ф."ПИКС-2" оп.9	21.08.13г
30	КТПН-717	22.08.13г	Текущий ремонт оборудования	22.08.13г
31	БКТП-583 РУ-10кВ 1с.ш.	22.08.13г	яч.1 монтаж концевой муфты	22.08.13г
32	БКТП-583 РУ-10кВ 1с.ш.	22.08.13г	яч.1 ВВИ КЛ-10кВ до БКТП-584 1с.ш. яч.5	22.08.13г
33	ТП-494 РУ-10кВ 2с.ш.	23.08.13г	Текущий ремонт оборудования	23.08.13г
34	БКТП-583 РУ-10кВ 1с.ш.	23.08.13г	яч.1 фазировка и присоединение кабеля АСБЛ 3*240	23.08.13г
35	КТПН-731	26.08.13г	Текущий ремонт оборудования	26.08.13г
36	РП-133 РУ-10кВ 1с.ш. яч.5	26.08.13г	яч.5 ВВИ КЛ_10кВ до ПС Западная яч.16	26.08.13г
37	КТПН-693	27.08.13г	Текущий ремонт оборудования	27.08.13г
38	БКТП-583 РУ-0,4кВ 1с.ш.	27.08.13г	1с.ш.панель 5 демонтаж 1ВАВ	27.08.13г
39	ТП-521 РУ-0,4кВ 1 с.ш. и 2 с.ш. поочередно	28.08.13г	1 с.ш. и 2с.ш.Замена рубильника	28.08.13г
40	БКТП-583 РУ-0,4кВ 1с.ш.	29.08.13г	1с.ш.панель 5 Монтаж 1ВАВ	29.08.13г

