







**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за сентябрь 2013г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТЛ-511 РУ-10 кВ 1 с.ш., РУ-0,4 кВ 1 с.ш.	03.09.13г	Монтаж дополнительной ячейки, текущий ремонт оборудования	03.09.13г
2	БКТП-583 РУ-0,4 кВ 1ВАВ	03.09.13г	Ремонт автоматического выключателя	04.09.13г
3	ТП-520 2Т	06.09.13г	Текущий ремонт оборудования	06.09.13г
4	ТП-508 РУ-10 кВ 2 с.ш.	09.09.13г	Текущий ремонт оборудования	09.09.13г
5	ТП-520 1Т	09.09.13г	Текущий ремонт оборудования	09.09.13г
6	КТПН-705	09.09.13г	Демонтаж поврежденного резервного кабеля 6 кВ	09.09.13г
7	ТП-508 РУ-10 кВ 1 с.ш.	10.09.13г	Текущий ремонт оборудования, монтаж дополнительной ячейки	10.09.13г
8	КТПН-722	12.09.13г	Текущий ремонт оборудования	12.09.13г
9	КТПН-723	13.09.13г	Текущий ремонт оборудования	13.09.13г
10	ТП-513 РУ-0,4 кВ 1 с.ш, КЛ-0,4 кВ ф.14 ЦТП-80	16.09.13г	Ремонт кабеля	16.09.13г
11	ТП-513 РУ-0,4 кВ 2 с.ш, КЛ-0,4 кВ ф.23 ЦТП-80	16.09.13г	Ремонт кабеля	16.09.13г
12	ТП-489 РУ-0,4 кВ	17.09.13г	Перевод нагрузок	17.09.13г
13	ТП-489 РУ-0,4 кВ	18.09.13г	Перевод нагрузок	18.09.13г
14	КТПН-725	23.09.13г	Текущий ремонт оборудования	23.09.13г
15	КТПН-698	24.09.13г	Текущий ремонт оборудования	24.09.13г
16	КТПН-2 РТК в мкр 45	24.09.13г	Вынос питающих кл-10 кВ из зоны строительства	24.09.13г
17	КТПН-732 РУ-10кВ, РУ- 0,4 кВ 1 с.ш. и 1Т	25.09.13г	Текущий ремонт оборудования	25.09.13г
18	КТПН-732 РУ-10кВ, РУ- 0,4 кВ 2 с.ш. и 2Т	26.09.13г	Текущий ремонт оборудования	26.09.13г
19	ТП-511 РУ-10 кВ 1с.ш Яч.8	27.09.13г	Регулировка ВНА	27.09.13г