



**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за октябрь**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта Цеха №2</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	КЛ-6кВ от РП-100 яч.11 до ТП-231 яч.6	30.09.16	Монтаж соединительных муфт	03.10.16
2	Здание РП-123	03.10.16	Покраска здание фасада и дверей РП-123	05.10.16
3	ТП-448 РУ-10кВ 1-СШ	04.10.16	Текущий ремонт	04.10.16
4	ТП-448 РУ-10кВ 2-СШ	05.10.16	Текущий ремонт	05.10.16
5	ТП-438 РУ-10кВ 1-СШ	06.10.16	Текущий ремонт	06.10.16
6	ТП-438 РУ-10кВ 2-СШ	07.10.16	Текущий ремонт	07.10.16
7	ТП-461 РУ-10кВ 1-СШ	10.10.16	Текущий ремонт	10.10.16
8	ТП-МЭС ФСК РУ-0.4кВ 1-СШ и Т-1	10.10.16	Текущий ремонт	10.10.16
9	ТП-461 РУ-10кВ 2-СШ	11.10.16	Текущий ремонт	11.10.16
10	ТП-МЭС ФСК РУ-0.4кВ 2-СШ и Т-2	11.10.16	Текущий ремонт	11.10.16
11	ТП-312 РУ-10кВ 1-СШ и Т-1	12.10.16	Текущий ремонт	12.10.16
12	ТП-312 РУ-0.4кВ 1-СШ	13.10.16	Ремонт 1АВ	13.10.16
13	ТП-317 РУ-10кВ 1-СШ	13.10.16	Текущий ремонт	13.10.16
14	ТП-312 РУ-10кВ 2-СШ и Т-2	14.10.16	Текущий ремонт	14.10.16
15	ТП-317 РУ-10кВ 2-СШ	14.10.16	Текущий ремонт	14.10.16
16	ТП-437 РУ-10кВ 1-СШ и Т-1	17.10.16	Текущий ремонт	17.10.16
17	ТП-437 РУ-10кВ 2-СШ и Т-2	18.10.16	Текущий ремонт	18.10.16
18	КЛ-6 кВ от ПС Пионерная яч.32 до ТП-600яч.4	19.10.16	Высоковольтные испытание	19.10.16
19	КЛ-6 кВ от ПС Пионерная яч.15до ТП-600яч.3	20.10.16	Высоковольтные испытание	20.10.16
20	КЛ-6 кВ от ПС Пионерная яч.54до ТП-219 яч.6	24.10.16	Высоковольтные испытание	24.10.16
21	КЛ-6 кВ от ПС Пионерная яч.61 до ТП-219яч.5	25.10.16	Высоковольтные испытание	25.10.16
22	КЛ-6 кВ от ПС Пионерная яч.39,42до ТП-220 яч.1,2	26.10.16	Высоковольтные испытание	26.10.16
23	Строительство КЛ-10кВ от РП-Восход до места врезки РП-601	06.10.16	Земляные работы	28.10.16
24	РП-601 яч.3,4	27.10.16	Монтаж концевых муфт	27.10.16

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых**  
**объектов цеха № 3**  
**за октябрь 2016г.**

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	КТПН-654	29.09.16 09:10	Ремонт ВН-10кВ	29.09.16 13:00
2.	КЛ-10кВ ПС Черный-Мыс яч.205	29.09.16 15:10	Ремонт концевой муфты КЛ-10кВ	29.09.16 16:10
3.	ТП-405 РУ-10кВ 1С.Ш.	30.09.16 09:10	ТО электрооборудования 1СШ	30.09.16 11:00
4.	ТП-405 РУ-10кВ 2С.Ш.	30.09.16 13:20	ТО электрооборудования 2СШ	30.09.16 16:00
5.	ТП-359 РУ-0,4кВ 2СШ	03.10.16 09:10	Замена АВ-0,4кВ Ввод №2	04.10.16 15:00
6.	ТП-359 РУ-0,4кВ	06.10.16 09:00	Замена СР-0,4кВ	06.10.16 10:00
7.	ТП-599 РУ-0,4кВ 2СШ	17.10.16 09:00	Замена электрооборудования 2СШ	По н. в.
8.	КТПН-669	20.10.16 09:00	Врезка КЛ-10кВ	20.10.16 15:00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за октябрь 2016г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-2013 1Т	03.10.16г	Текущий ремонт, доливка масла	03.10.16г
2	ТП-2013 2Т	03.10.16г	Текущий ремонт	05.10.16г
3	ПС 35/6 №68 РУ-6кВ 1с.ш.	05.10.16г	ВВ испытания опорной изоляции	05.10.16г
4	БКТП-838 РУ-10кВ 1 с.ш.	05.10.16г	Регулировка ВНА в ячейке 5	05.10.16г
5	ТП-514 РУ-0,4кВ 1-2 с.ш.	05.10.16г	Демонтаж секционной панели, подготовка секционной панели, подготовка к демонтажу 2 с.ш.	05.10.16г
6	ТП-514 РУ-0,4кВ	05.10.16г	Замена оборудования 2с.ш.	12.10.16г
7	ТП-514 РУ-0,4кВ	13.10.16г	Монтаж нового оборудования 2 с.ш., замена шин 0,4кВ от 2Т до панели ввода 2	17.10.16г
8	РП-143 Ру-10кВ	14.10.16г	Ячейка 11 ревизия МВ	14.10.16г
9	БКТП- "Олимпия" РУ-10кВ	14.10.16г	Ячейка №1 высоковольтные испытания КЛ-10кВ	14.10.16г
10	БКТП-587 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	17.10.16г	Устранение нагрева контактов рубильника ф.3	17.10.16г
11	БКТП-587 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	17.10.16г	Текущий ремонт оборудования	17.10.16г
12	ТП-514 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	19.10.16г	Подключение КЛ потребителей	19.10.16г
13	ТП-828 РУ-10кВ	20.10.16г	КЛ-10кВ от ТП-828 РУ-10кВ яч.1 до КТПН-630кВа "Эрель Газстрой". ВВ испытания	20.10.16г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	РП-150 РУ-10кВ	20.10.16г	КЛ-10кВ от РП-150 РУ-10кВ до ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.3 ВВ испытания	20.10.16г
15	ТП-514 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	24.10.16г	Отсоединение отходящих КЛ-0,4кВ	24.10.16г
16	БКТП-552 РУ-10кВ	24.10.16г	Ячейка 2 и ячейка 6 поочередно ВВ испытания КЛ-10кВ	24.10.16г
17	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	24.10.16г	Ячейка 36 отсоединение -подсоединение КЛ	24.10.16г
18	БКТП-551 РУ-10кВ	24.10.16г	Ячейка 2 ВВ испытания КЛ-10кВ	24.10.16г
19	ТП-514 РУ-0,4кВ 1-2 с.ш.	25.10.16г	Монтаж секционной панели	25.10.16г
20	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	25.10.16г	КЛ-10кВ ПС "Западная " ЗРУ-10кВ яч.36 - БКТП-551 РУ-10кВ ячейка 2 подготовка КЛ к ВВ испытаниям	25.10.16г
21	БКТП-551 РУ-10кВ	25.10.16г	Ячейка 2 ВВ испытания КЛ-10кВ	25.10.16г
22	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	26.10.16г	КЛ-10кВ ПС "Западная " ЗРУ-10кВ яч.36 - БКТП-551 РУ-10кВ ячейка 2 монтаж соединительной муфты	26.10.16г
23	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	27.10.16г	КЛ-10кВ ПС "Западная " ЗРУ-10кВ яч.36 - БКТП-551 РУ-10кВ ячейка 2 ВВ испытания	27.10.16г
24	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	27.10.16г	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ В-10 №36 кабельный полуэтаж. Перекладка КЛ-10кВ	27.10.16г
25	ТП-494 РУ-10кВ 2 с.ш.	28.10.16г	Ремонт концевой муфты	28.10.16г