

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за октябрь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-10кВ от ТП-448 яч.2 до ТП-452 яч.3	02.10.17	Монтаж соединительных муфт	02.10.17
2	ТП-305 РУ-0,4кВ	04.10.17	Замена 2ВАВ	05.10.17
3	КЛ-0,4кВ от РП-146 до ж/д Кукуевицкого 5/3	10.10.17	Монтаж соединительной муфты	10.10.17
4	КЛ-0,4кВ от РП-146 до ж/д Энтузиастов 52/1	10.10.17	Монтаж соединительной муфты	10.10.17
5	КЛ-10кВ от ТП-234 яч.7 до БКТП-606 яч.6	11.10.17	Монтаж соединительных муфт	11.10.17
6	КЛ-10кВ от ТП-234 яч.2 до БКТП-606 яч.2	12.10.17	Монтаж соединительных муфт	12.10.17
7	ТП-305 РУ-0,4кВ	12.10.17	Замена САВ	13.10.17
8	КЛ-10кВ от КТПН-200 до КТПН-622	12.10.17	Монтаж соединительной муфты	12.10.17
9	КЛ-10кВ от п/ст «Зеленая» яч.26 до РП-123 яч.0	16.10.17	Монтаж соединительных муфт	16.10.17
10	ТП-207 РУ-0,4кВ	18.10.17	Замена 2ВАВ	19.10.17
11	КЛ-0,4кВ от ж/д пер.Солнечный,4 до ж/д пер.Солнечный,6	20.10.17	Монтаж соединительной муфты	20.10.17
12	ТП-207 РУ-0,4кВ	23.10.17	Замена 1ВАВ	24.10.17
13	КЛ-0,4кВ от КТПН-622 до ВРУ-0,4кВ фид. «Стельмах» (перевод питания на КТПН-604)	24.10.17	Монтаж соединительной муфты	24.10.17
14	КЛ-0,4кВ от КТПН-622 до ВРУ-0,4кВ фид. «АДС» (перевод питания на КТПН-604)	24.10.17	Монтаж соединительной муфты	24.10.17
15	ТП-207 РУ-0,4кВ	25.10.17	Замена САВ	27.10.17

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3
за октябрь 2017г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-419 РУ-0,4/10кВ 1СШ	09.10.17 09.20	Текущий ремонт оборудования	09.10.17 10.35
2	ТП-419 РУ-0,4/10кВ 2СШ	11.10.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	11.10.17 11.35
3	КТПН-669	13.10.17 09.15	Текущий ремонт оборудования	13.10.17 10.15
4	КТПН-670	25.10.17 09.30	Текущий ремонт оборудования	25.10.17 14.30
5	ТП-396 РУ-0,4/10кВ 1СШ	26.10.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	26.10.17 11.30
6	ТП-396 РУ-0,4/10кВ 2СШ	27.10.17 09.05	Текущий ремонт оборудования	27.10.17 11.30

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За октябрь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	2х цепная КВЛ-6кВ ПС «Строительная» яч. 25 Правая цепь	02.10.17 9-00	Ремонтно-восстановительные работы	02.10.17 12-00
2	КВЛ-0,4кВ от КТПН-56	02.10.17 9-00	Капитальный ремонт	02.10.17 16-00
3	КВЛ-0,4кВ фид. 4 от КТПН-635	02.10.17 9-00	Реконструкция линии	02.10.17 16-00
4	КВЛ-0,4кВ фид. 4 от КТПН-692 оп.7	02.10.17 14-00	Отключение КЛ на авторынок	02.10.17 15-00
5	КВЛ-0,4кВ фид. 1, 3 от КТПН-52	03.10.17 9-00	Капитальный ремонт	03.10.17 16-00
6	КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч. 38 отп. От КРУН-937	03.10.17 9-00	Вырубка поросли	03.10.17 16-00
7	КВЛ-0,4кВ фид. 1, 2, 3 от КТПН-717	04.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	04.10.17 16-00
8	КВЛ-0,4кВ фид. «ул. Заводская» от ТП-Больница водников	05.10.17 9-00	Капитальный ремонт, Вырубка поросли	05.10.17 16-00
9	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» фид. «ЖБИ-1, II»	05.10.17 9-00	Вырубка поросли	05.10.17 16-00
10	КВЛ-6кВ ПС «Строительная» яч. 19 на КТПН-674	06.10.17 9-00	Вырубка поросли	06.10.17 16-00
11	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Олимпийская» яч. 212 отп. на КРУН-912	06.10.17 9-00	Ремонт РЛНД	06.10.17 12-00
12	КВЛ-6кВ ПС «Строительная» яч. 21 на КТПН-737	09.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	09.10.17 12-00
13	КВЛ-0,4кВ фид. 2 от КТПН-604	09.10.17 9-00	Демонтаж фидера	09.10.17 16-00
14	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Черный Мыс» яч. 306	11.10.17 9-00	Замена сломанной оп. №17	11.10.17 12-00
15	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Привокзальная» яч. 25	13.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	13.10.17 16-00
16	ВЛИ-0,4кВ от фид. 1, 2, 3 от КТПН-691	17.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	17.10.17 16-00
17	ВЛИ-0,4кВ от фид. 3 от КТПН-692	18.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	18.10.17 16-00
18	ВЛ-0,4кВ от фид. 1, 2 от КТПН-693	19.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	19.10.17 16-00
19	КВЛ-10кВ ПС «Черный Мыс» яч. 104	19.10.17 9-00	Текущий ремонт	19.10.17 16-00
20	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Трансгаз» яч. 19	20.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	20.10.17 16-00
21	КВЛ-0,4кВ фид. 2, 3 от КТПН-719	23.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	23.10.17 16-00
22	КВЛ-0,4кВ фид. 2, 5 от КТПН-718	23.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	23.10.17 16-00
23	КВЛ-0,4кВ фид. 1, 2, 3, 6, 7, 9 от КТПН-720	24.10.17 9-00	Текущий ремонт, Вырубка поросли	24.10.17 16-00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за октябрь 2017г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	БКТП-584 РУ-10кВ 2с.ш. и 2СР	02.10.17г	Чистка и ремонт оборудования	02.10.17г
2	БКТП-584 РУ-10кВ	02.10.17г	Ячейка 2 ВВИ КЛ до ячейки 6 РУ-10кВ БКТП-582	02.10.17г
3	БКТП-584 РУ-10кВ 2с.ш.	03.10.17г	Ячейка 2 монтаж концевой муфты на КЛ в сторону яч.6 БКТП-582, присоединение КЛ к контактам ВН	03.10.17г
4	РП-2020 РУ-10кВ	03.10.17г	Трассировка КЛ-10кА от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828, подтверждение места порвеждения КЛ	03.10.17г
5	БКТП-584 РУ-10кВ 2с.ш.	04.10.17г	Текущий ремонт оборудования	04.10.17г
6	БКТП-584 РУ-10кВ 2с.ш.	04.10.17г	ВВИ	04.10.17г
7	РП-156 РУ-10кВ	04.10.17г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 ВВИ участков КЛ	04.10.17г
8	РП-139 РУ-6кВ	05.10.17г	Ячейка 6 присоединение КЛ к РВ-кабельная линия до оп.1 ВЛ-6кВ ф.РП-139 яч.7-ТП-516 яч.3	05.10.17г
9	РП-143 РУ-10кВ	05.10.17г	Ячейка 30(11) регулировка ШР	05.10.17г
10	ТП-585 РУ-0,4кВ 1с.ш.	05.10.17г	Панель 1 монтаж дополнительных рубильников	05.10.17г
11	ТП-585 РУ-0,4кВ 1с.ш.	05.10.17г	Панель 1 монтаж дополнительных рубильников	06.10.17г
12	РП-143 РУ-10кВ	05.10.17г	Ячейка 30(11) регулировка ШР	05.10.17г
13	РП-150 РУ-10кВ	05.10.17г	КЛ от яч.1а РУ-10кВ РП-150 до яч.1 РУ-10кВ РП-156. Разделка КЛ, подготовка участков КЛ к ВВИ	05.10.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	РП-156 РУ-10кВ	05.10.17г	Ячейка 1 ВВИ участков КЛ до яч.1а РУ-10кВ РП-150	05.10.17г
15	РП-150 РУ-10кВ	06.10.17г	КЛ-10кВ от яч.1а РУ-10кВ РП-150 до яч.1 РУ-10кВ РП-156 ВВИ, поиск места повреждения	06.10.17г
16	ТП-585 РУ-0,4кВ 2с.ш.	09.10.17г	Панель 6 монтаж дополнительных рубильников	09.10.17г
17	РП-2020 РУ-10кВ	10.10.17г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 Разделка КЛ, подготовка к ВВИ, монтаж соединительной муфты	10.10.17г
18	РП-2020 РУ-10кВ	10.10.17г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 ВВИ, поиск места повреждения	10.10.17г
19	РП-156 РУ-10кВ	12.10.17г	Ячейка 1 подтверждение места повреждения КЛ до яч.1а РУ-10кВ РП-150	12.10.17г
20	РП-133 РУ-10кВ	12.10.17г	Ячейка 4 подтверждение места повреждения КЛ-10кВ до яч.4 ПС "Западная"	12.10.17г
21	РП-156 РУ-10кВ	13.10.17г	Ячейка 1 ВВИ участков КЛ до яч.1а РУ-10кВ РП-150	13.10.17г
22	РП-150 РУ-10кВ	13.10.17г	КЛ от яч.1а РУ-10кВ РП-150 до яч.1 РУ-10кВ РП-156. Монтаж соединительных муфт со вставкой	13.10.17г
23	РП-150 РУ-10кВ	16.10.17г	КЛ от яч.1а РУ-10кВ РП-150 до яч.1 РУ-10кВ РП-156. Монтаж соединительных муфт	16.10.17г
24	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	17.10.17г	КЛ-10кВ от яч.34 ПС "Западная" до яч.4 РП-133. Разделка КЛ, подготовка участков КЛ к ВВИ.	17.10.17г
25	РП-156 РУ-10кВ	17.10.17г	Ячейка 1 ВВИ КЛ до яч.1а РУ-10кВ РП-150	17.10.17г
26	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	17.10.17г	КЛ-10кВ от яч.34 ПС "Западная" до яч.4 РП-133. ВВИ участков КЛ.	17.10.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
27	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	19.10.17г	КЛ-10кВ от яч.34 ПС "Западная" до яч.4 РП-133. Монтаж соединительных муфт со вставкой	19.10.17г
28	РП-133 РУ-10кВ	20.10.17г	Ячейка 4 КЛ-10кВ до яч.34 ПС "Западная" ВВИ КЛ.	20.10.17г
29	БКТП-587 РУ-0,4кВ	20.10.17г	Кабельный канал в РУ-0,4кВ разделка и подготовка ЗКЛ-0,4кВ потребителя к подключению	20.10.17г
30	ПС 35/6 №68	20.10.17г	ПС 35/6 №68 КРУ-6кВ яч.5,19 подключение КЛ ТП-889 (поочередно)	22.10.17г
31	ПС "Западная" ЗРУ-10кВ	23.10.17г	Ячейка В-10 №34 кабельный отсек. Присоединение КЛ	23.10.17г
32	ТП-503 камеры 1Т,2Т	24.10.17г	Текущий ремонт 1Т,2Т (поочередно), замена светильников	24.10.17г
33	БКТП-587 РУ-0,4кВ 1с.ш.	24.10.17г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ	24.10.17г
34	БКТП-587 РУ-0,4кВ 2с.ш.	25.10.17г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ	25.10.17г
35	БКТП-587 РУ-0,4кВ 2с.ш.	25.10.17г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ	25.10.17г
36	ТП-510 РУ-10кВ	26.10.17г	Ремонт освещения	26.10.17г
37	РП-164 РУ-0,4кВ	26.10.17г	Панель 8 фидер 18, подключение 2СИП стройплощадки	26.10.17г
38	ТП-585 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	26.10.17г	Панель 2 фидер 15 , отсоединение КЛ для отыскания места повреждения	26.10.17г