

175

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №5**  
**за октябрь 2020г.**

№ п/п	Наименование объекта цеха №5	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-508 РУ-10кВ 1с.ш. и 2 с.ш.	02.10.20г.	Ячейки №№5,3,1,4 испытание повышенным напряжением поочередно	02.10.20г.
2	КТПН-759 630кВА РУ-10кВ	05.10.20г.	КТПН-759 630кВА РУ-10кВ демонтаж, монтаж КТПН-759 1000кВА РУ-10кВ	05.10.20г.
3	ТП-508 временная РУ-10кВ	08.10.20г.	Отсоединение - присоединение КЛ-10кВ	08.10.20г.
4	ТП-508 РУ-10кВ	08.10.20г.	Ячейки №№2,6,8 испытание повышенным напряжением	08.10.20г.
5	ТП-822 РУ-10кВ 1с.ш.	12.10.20г.	ТП-822 РУ-10кВ 1с.ш. ревизия, чистка	12.10.20г.
6	КЛ-10кВ РП-162-ТП-822	12.10.20г.	КЛ-10кВ от РП-162 яч. 15 до ТП-822 яч.3 испытание повышенным напряжением	12.10.20г.
7	КЛ-10кВ РП-162-ТП-822	13.10.20г.	КЛ-10кВ от РП-162 яч. 15 до ТП-822 яч.3 испытание повышенным напряжением	13.10.20г.
8	КТПН-790 РУ-0,4кВ	14.10.20г.	Монтаж АВ	14.10.20г.
9	ТП-511 РУ-10кВ 1Т	14.10.20г.	Кабельная перемычка испытание повышенным напряжением	14.10.20г.
10	ТП-822 РУ-10кВ	15.10.20г.	Отсоединение - присоединение кабельных наконечников	15.10.20г.
11	КТПН-1 Транспортный строитель РУ-6кВ	15.10.20г.	Замена трансформатора	15.10.20г.

12	ТП-511 РУ-10кВ 1с.ш.	15.10.20г.	Монтаж ячеек	19.10.20г.
13	КТПН-711	19.10.20г.	Демонтаж и монтаж новой КТПН	19.10.20г.
14	КЛ-0,4кВ ТП-513 -ул.Крылова 45	19.10.20г.	КЛ-0,4кВ от ТП-513 РУ-0,4кВ ф.ул.Крылова 45 подтверждение места повреждения	19.10.20г.
15	КТПН-1 Витамин	20.10.20г.	Текущий ремонт	20.10.20г.
16	КЛ-0,4кВ ТП-513 -ул.Крылова 45	20.10.20г.	КЛ-0,4кВ от ТП-513 РУ-0,4кВ ф.ул.Крылова 45 монтаж соединительных муфт	20.10.20г.
17	КТПН-1 Транспортный строитель	20.10.20г.	Текущий ремонт	20.10.20г.
18	КТПН-765 ДНТ Дружба	20.10.20г.	Присоединение кабельных наконечников КЛ-0,4кВ	20.10.20г.
19	КТПН-2 Витамин	21.10.20г.	Текущий ремонт	21.10.20г.
20	КЛ-0,4кВ ТП-513 -ул.Крылова 45	21.10.20г.	КЛ-0,4кВ от ТП-513 РУ-0,4кВ ф.ул.Крылова 45 отыскание места повреждения и испытание повышенным напряжением	21.10.20г.
21	ТП-511 РУ-10кВ 1с.ш.	21.10.20г.	ТП-511 РУ-10кВ 1с.ш. И отходящие КЛ-10кВ. Испытание повышенным напряжением	21.10.20г.
22	КЛ-0,4кВ ТП-513 -ул.Крылова 45	21.10.20г.	КЛ-0,4кВ от ТП-513 РУ-0,4кВ ф.ул.Крылова 45 монтаж соединительных муфт	21.10.20г.
23	ТП-511 РУ-10кВ 1с.ш.	21.10.20г.	ТП-511 РУ-10кВ 1с.ш. И отходящие КЛ-10кВ. Испытание повышенным напряжением	21.10.20г.

24	ТП-511 РУ-10кВ	22.10.20г.	Монтаж шинного моста	22.10.20г.
25	КЛ-0,4кВ ТП-513 -ул.Крылова 45	26.10.20г.	КЛ-0,4кВ от ТП-513 РУ-0,4 кВ Ф-Крылова 45 до жилого дома Крылова 45 отыскание места повреждения и испытание повышенным напряжением.	26.10.20г.
26	КТПН-767 (Зелёный бор).	26.10.20г.	КТПН-767 (Зелёный бор). Монтаж площадки.	28.10.20г.
27	КЛ-0,4кВ ТП-513 -ул.Крылова 45	26.10.20г.	КЛ-0,4кВ от ТП-513 РУ-0,4 кВ Ф-Крылова 45 до жилого дома Крылова 45 монтаж соединительных муфт.	26.10.20г.
28	РП-157 РУ-10кВ II с.ш	27.10.20г.	РП-157 РУ-10кВ II с.ш яч.№14. Монтаж ТН.	27.10.20г.
29	КЛ-0,4кВ ТП-513 -ул.Крылова 45	28.10.20г.	КЛ-0,4кВ от ТП-513 РУ-0,4 кВ Ф-26 Крылова 45 до жилого дома Крылова 45 монтаж соединительных муфт.	28.10.20г.

И.о.начальника цеха №5



Д.А. Ермолаев

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4  
за октябрь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	01.10.2020 09-00	ИП	01.10.2020 16-00
2	КВЛ-0,4кВ КТПН-767 "Зеленый бор" ф.№2	01.10.2020 09-00	Текущий ремонт	01.10.2020 12-00
3	КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.10 ф. "ХЗ-П" прав.цепь	02.10.2020 09-00	Текущий ремонт	02.10.2020 16-00
4	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	02.10.2020 09-00	ИП	02.10.2020 16-00
5	КВЛ-6кВ ТП-495 яч.4 КТПН-692	02.10.2020 09-00	Капитальный ремонт	02.10.2020 12-00
6	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	05.10.2020 09-00	ИП	05.10.2020 16-00
7	КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.33 фид. "Чернореченский"	05.10.2020 09-00	Текущий ремонт	05.10.2020 16-00
8	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	06.10.2020 09-00	ИП	06.10.2020 16-00
9	ВЛ-0,4кВ ТП-520	06.10.2020 20-00	Аварийные работы	06.10.2020 03-00
10	КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.10 ф. "ХЗ-П" прав.цепь	07.10.2020 09-00	Текущий ремонт	07.10.2020 16-00
11	КВЛ-10кВ КТПН-765	07.10.2020 09-00	ИП	07.10.2020 16-00
12	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	08.10.2020 09-00	ИП	08.10.2020 16-00
33	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	09.10.2020 09-00	ИП	09.10.2020 16-00
34	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	12.10.2020 09-00	ИП	12.10.2020 16-00
35	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	13.10.2020 09-00	ИП	13.10.2020 16-00
36	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	14.10.2020 09-00	ИП	14.10.2020 16-00
37	КВЛ-0,4кВ КТПН-56 ф.№1, оп.№11	14.10.2020 09-00	Текущий ремонт	14.10.2020 16-00
38	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	15.10.2020 09-00	ИП	15.10.2020 16-00
39	2-х цеп. КВЛ-10кВ ПС "Азерит" яч.№12, оп.№1	15.10.2020 09-00	Текущий ремонт	15.10.2020 12-00
40	ВЛ-0,4кВ ТП-399 ф.№7	15.10.2020 09-00	Текущий ремонт	15.10.2020 12-00
41	КВЛ-10кВ ТП-800 яч.7	16.10.2020 17-00	Аварийные работы	16.10.2020 21-00
42	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	16.10.2020 09-00	ИП	16.10.2020 16-00
43	КВЛ-0,4кВ КТПН-774	19.10.2020 09-00	ИП	19.10.2020 16-00
44	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	19.10.2020 09-00	ИП	19.10.2020 16-00
56	КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.№33 фид. "Чернореченский" оп.№73	20.10.2020 09-00	Капитальный ремонт	20.10.2020 16-00
57	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	20.10.2020 09-00	ИП	20.10.2020 16-00
58	КВЛ-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	20.10.2020 09-00	ИП	20.10.2020 16-00
59	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	21.10.2020 09-00	ИП	21.10.2020 16-00
60	КВЛ-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	21.10.2020 09-00	ИП	21.10.2020 16-00
61	КВЛ-0,4кВ КТПН-765	22.10.2020 09-00	ИП	22.10.2020 16-00
62	КВЛ-0,4кВ КТПН-757 СТ №7	22.10.2020 13-00	ИП	22.10.2020 16-00
63	КВЛ-0,4кВ СТ "Богдановское"	22.10.2020 09-00	Текущий ремонт	22.10.2020 16-00
64	КВЛ-0,4кВ КТПН-765 "Дружба"	23.10.2020 09-00	ИП	23.10.2020 16-00
65	КВЛ-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	23.10.2020 09-00	ИП	23.10.2020 16-00
66	КВЛ-0,4кВ КТПН-765 "Дружба"	26.10.2020 09-00	ИП	26.10.2020 16-00
67	КВЛ-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	26.10.2020 09-00	ИП	26.10.2020 16-00
68	КВЛ-0,4кВ КТПН-765 "Дружба"	27.10.2020 09-00	ИП	27.10.2020 16-00
69	КВЛ-0,4кВ КТПН-765 "Дружба"	27.10.2020 13-00	ИП	27.10.2020 16-00
70	ВЛН-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	27.10.2020 09-00	ИП	27.10.2020 16-00
71	КВЛ-0,4кВ ТП-521	27.10.2020 13-00	Текущий ремонт	27.10.2020 16-00
72	КВЛ-0,4кВ КТПН-660 ф.№1 оп.№4	28.10.2020 09-00	Текущий ремонт	28.10.2020 16-00
73	КВЛ-0,4кВ КТПН-765 "Дружба"	28.10.2020 09-00	ИП	28.10.2020 16-00
74	ВЛН-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	28.10.2020 09-00	ИП	28.10.2020 16-00
75	ВЛН-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	29.10.2020 09-00	ИП	29.10.2020 16-00
76	ВЛН-0,4кВ КТПН-759 "Чистые пруды"	29.10.2020 09-00	Текущий ремонт	29.10.2020 16-00
77	ВЛН-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	29.10.2020 09-00	ИП	29.10.2020 16-00
78	КВЛ-0,4кВ КТПН-765 "Дружба"	29.10.2020 09-00	ИП	29.10.2020 16-00
79	ВЛН-0,4кВ КТПН-774 СТ №3	30.10.2020 09-00	ИП	29.10.2020 16-00
80	КВЛ-0,4кВ КТПН-765 "Дружба"	30.10.2020 09-00	ИП	29.10.2020 16-00

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода Из ремонта
1	ТП-253	01.10.2020г	РУ-10 кВ тр-ры	02.10.2020г
2	РП-137	07.10.2020г	РУ-10 кВ	0,8.10.2020г
3	КТПН-661	09.10.2020г	РУ-0,4 кВ тр-ры	09.10.2020г
4	КТПН-678	09.10.2020г	РУ-10 кВ	09.10.2020г
5	КТПН-662	16.10.2020г	РУ-10 кВ	16.10.2020г
6	ТП-545	21.10.2020г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	22.10.2020г
7	БКТП-534	21.10.2020г	РУ-10 кВ	22.10.2020г
8	ТП536	23.10.2020г	РУ-10 кВ тр-ры	26.10.2020г
9	КТПН-663	27.10.2020г	РУ-10 кВ	27.10.2020г
10	КТПН-762	28.10.2020г	РУ-10 кВ тр-ры	28.10.2020г
11	КТПН-764	28.10.2020г	РУ-10 кВ тр-ры	28.10.2020г

Начальника цеха № 1



А.В.Захаров

Ковин С.К. - Горло П.В.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых**  
**объектов ООО «СГЭС» для проведения работ ООО «ГЭС»**  
**за октябрь 2020г.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	Оборудование РП-118	05.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	06.10.2020
2	Оборудование РП-137	07.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	08.10.2020
3	Оборудование РП-152	14.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	15.10.2020
4	Оборудование РП-162	12.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	13.10.2020
6	Оборудование ТП-53	05.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	06.10.2020
7	Оборудование ТП-54	07.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	08.10.2020
8	Оборудование ТП-253	01.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	02.10.2020
9	Оборудование ТП-302	05.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	06.10.2020
10	Оборудование ТП-303	07.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	08.10.2020
11	Оборудование ТП-321	19.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	20.10.2020
12	Оборудование ТП-324	19.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	20.10.2020
13	Оборудование ТП-355	01.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	02.10.2020
14	Оборудование ТП-438	19.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	20.10.2020
15	Оборудование ТП-459	21.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	22.10.2020
16	Оборудование БКТП-530	12.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	13.10.2020
17	Оборудование БКТП-534	21.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	22.10.2020
18	Оборудование ТП-536	23.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	26.10.2020
19	Оборудование ТП-545	21.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	22.10.2020
20	Оборудование ТП-573	14.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	15.10.2020
21	Оборудование ТП-597	23.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	26.10.2020
22	Оборудование ТП-598	23.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	26.10.2020
23	Оборудование КТПН-618	09.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	09.10.2020
24	Оборудование КТПН-660	27.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	27.10.2020

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
25	Оборудование КТПН-661	09.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	09.10.2020
26	Оборудование КТПН-662	16.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	16.10.2020
27	Оборудование КТПН-663 СМП-400	27.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	27.10.2020
28	Оборудование КТПН-678	09.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	09.10.2020
29	Оборудование КТПН-691	12.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	12.10.2020
30	Оборудование КТПН-692	13.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	13.10.2020
31	Оборудование КТПН-693	14.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	14.10.2020
32	Оборудование КТПН-694	15.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	15.10.2020
33	Оборудование КТПН-695	16.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	16.10.2020
34	Оборудование КТПН-696	16.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	16.10.2020
35	Оборудование КТПН-700	27.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	27.10.2020
36	Оборудование КТПН-714	28.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	28.10.2020
37	Оборудование КТПН-762	28.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	28.10.2020
38	Оборудование КТПН-764	28.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	28.10.2020
39	Оборудование БКТП-800	29.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	30.10.2020
40	Оборудование БКТП-819	29.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	30.10.2020
41	Оборудование ТП-822	29.10.2020	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10/0,4кВ	30.10.2020

Начальник УМРиОЭ ООО "ГЭС"



Д.Д.Ахметгалин

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за октябрь 2020г.**

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-10кВ от РП-120 до РП-122	01.10.20	Земляные работы Монтаж соединительных муфт .ВВИ.	08.10.20
2	Здание ТП-212	01.10.20	Покраска	02.10.20
3	КЛ - 10кВ ТП-428- ТП-431	05.10.20	Монтаж соединительных муфт и концевой муфты.ВВИ	09.10.20
4	Здание ТП-302	05.10.20	Покраска	07.10.20
5	КЛ - 10 кВ РП - 108-ТП – 305 мкр 11Б	07.09.20	Монтаж соединительных муфт.Земляные работы.ВВИ	11.09.20
6	Здание ТП-363	09.10.20	Покраска	12.10.20
7	ТП-458 РУ-10кВ 1-СЩ,Т-1	08.10..20	Капитальный ремонт	12.10.20
8	ТП-458 РУ-10кВ 2-СЩ,Т-2	13.10..20	Капитальный ремонт	16.10.20
9	Здание ТП-214	13.10.20	Покраска	15.10.20
10	КЛ-10кВ от РП-170 до РП-161	14.09.20	Монтаж концевой муфт.ВВИ	14.09.20
11	КЛ-10кВ ТП-596 -ТП-856	16.10.20	Монтаж концевой муфт.ВВИ	19.10.20
12	Здание ТП-223	15.10.20	Покраска	19.10.20
13	КЛ - 0,4кВ ТП - 379 Просвещения 27 ЭСК № 48	16.10.20	Земляные работы Монтаж соединительных муфт .	22.10.20
14	КЛ-10кВ от РП-2х1250/10 № 159 до ПС-Университет (от РП-159 до т.вр.)	21.10.20	Монтаж концевой муфт.ВВИ	22.10.20



15	8КЛ-10кВ от РП-158 до врезки в 4КЛ-10кВ ПС- Университет до ТП-54	23.10.20	Монтаж концевой муфт.ВВИ	26.10.20
----	--	----------	-----------------------------	----------

Начальника цеха №2



Габдрахманов Н.Н.