







**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за ноябрь 2013г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	БКТП-581 РУ-10кВ 2с.ш.	01.11.13	Текущий ремонт оборудования	01.11.13
2	БКТП-583 РУ-10кВ 2с.ш.	01.11.13	2 с.ш.Регулировка ножей ВН, яч.6	01.11.13
3	ТП-806 1Т	05.11.13	Текущий ремонт оборудования	05.11.13
4	ТП-806 2Т	06.11.13	Текущий ремонт оборудования	06.11.13
5	РП-143 РУ-10кВ 1с.ш.	06.11.13	Ячейка 9 Текущий ремонт масляного выключателя	06.11.13
6	БКТП-582 1Т, 2Т	06.11.13г	Текущий ремонт (поочередно)	06.11.13г
7	КТПН-250кВА мкр.45	07.11.13г	Котельная 1,2 мкр.38 ,39 Перевод потребителей на дизель -генератор	07.11.13г
8	РП-143 РУ-10кВ 1с.ш.	07.11.13	Демонтаж масляного выключателя яч.19, монтаж масляного выключателя в яч.9	07.11.13
9	КТПН-692	07.11.13	Текущий ремонт оборудования	07.11.13
10	ТП-807 1Т	07.11.13	Текущий ремонт оборудования	07.11.13
11	РП-2020 РУ-10кВ	08.11.13г	Перенос КЛ-10кВ из ячейки 19 в ячейку 1	08.11.13г
12	РП-143 РУ-10кВ 1с.ш.	08.11.13	яч.9 Высоковольтные испытания масляного выключателя	08.11.13
13	ТП-807 2Т	11.11.13	Текущий ремонт оборудования	11.11.13
14	РП-156 РУ-10кВ 2с.ш.	11.11.13г	яч.6 отыскание места повреждения КЛ - 10кВ	11.11.13г
15	РП-143 РУ-10кВ 2с.ш.	12.11.13г	Перезаводка КЛ-10кВ из яч.30 в яч.28	12.11.13г
16	ТП-808 1Т	12.11.13г	Текущий ремонт оборудования	12.11.13г
17	ТП-808 2Т	13.11.13г	Текущий ремонт оборудования	13.11.13г
18	ТП-809 1Т	14.11.13г	Текущий ремонт оборудования	14.11.13г
19	РП-156 РУ-10кВ	15.11.13г	Ячейка 6 Монтаж соединительной муфты на КЛ-10 кВ - ТП-804 2Т	15.11.13г
20	ТП-809 2Т	15.11.13г	Текущий ремонт оборудования	15.11.13г
21	РП-156 РУ-10кВ	18.11.13г	ВВИ участков КЛ-10кВ от РП-156 РУ-10кВ яч.6 до ТП-804 2Т	18.11.13г
22	ТП-804 2Т	18.11.13г	Текущий ремонт оборудования	18.11.13г
23	КТПН-724	19.11.13г	Устранение нагрева на контакте силового трансформатора	19.11.13г