



**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за ноябрь 2015г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта Цеха №2</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-453 РУ-10кВ 1сш.	05.11.15	Текущий ремонт	05.11.15
2	КЛ-10кВ от п/ст «Зеленая» яч.43 до РП-120 яч.8 1-е Место повреждение	05.11.15	Монтаж соединительной муфты	05.11.15
3	ТП-453 РУ-10кВ 2сш.	06.11.15	Текущий ремонт	06.11.15
4	БКТП-575 РУ-10кВ 2сш.	09.11.15	Текущий ремонт	09.11.15
5	ТП-451 РУ-10кВ 1сш.	09.11.15	Текущий ремонт	09.11.15
6	ТП-451 РУ-10кВ 2сш.	10.11.15	Текущий ремонт	10.11.15
7	ТП-314 РУ-10кВ 1сш.	10.11.15	Текущий ремонт	10.11.15
8	ТП-314 РУ-10кВ 2сш.	11.11.15	Текущий ремонт	11.11.15
9	КЛ-0,4 кВ от ТП-320 до ул.Лермонтова 11/3 КЛ-1	12.11.15	Монтаж соединительной муфты	12.11.15
10	КЛ-0,4 кВ от ТП-320 до ул.Лермонтова 11/3 КЛ-2	13.11.15	Монтаж соединительной муфты	13.11.15
11	ТП-315 РУ-10кВ 1сш.	16.11.15	Текущий ремонт	16.11.15
12	ТП-315 РУ-10кВ 2сш., Т-2	17.11.15	Текущий ремонт	18.11.15
13	ТП-233 Т-2	18.11.15	Текущий ремонт	20.11.15
14	ТП-600 Т-2	18.11.15	Текущий ремонт	20.11.15
15	КЛ-10кВ от п/ст «Зеленая» яч.43 до РП-120 яч.8 2-е Место повреждение	19.11.15	Монтаж соединительной муфты	27.11.15
16	ТП-233 Т-1	23.11.15	Текущий ремонт	26.11.15
17	ТП-600 Т-1	23.11.15	Текущий ремонт	27.11.15
18	ТП-316 РУ-10кВ 1сш.	30.11.15	Текущий ремонт	30.11.15
19				
20				
21				



**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за ноябрь 2015г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-510 РУ-0,4кВ 2с.ш.	09.11.15г	Фидер №14 монтажкабельной перемычки до КЛ фидера №8-1с.ш., отсоединение поврежденной КЛ	09.11.15г
2	ТП-510 РУ-10кВ 1с.ш.	12.11.15г	Текущий ремонт оборудования и 1СР	12.11.15г
3	ТП-510 1Т	12.11.15г	Текущий ремонт, доливка масла	12.11.15г
4	ТП-510 РУ-10кВ 1с.ш.	12.11.15г	Текущий ремонт оборудования и 1СР	12.11.15г
5	ТП-501 1Т	12.11.15г	Демонтаж -монтаж 1Т	12.11.15г
6	ПС-35/6 КРУ-6кВ	14.11.15г	КРУ-6кВ яч.15 тыльная сторона. Шунтирование трансформаторов тока	14.11.15г
7	2-х цепн.ВЛ-6кВ от ПС-35/6 КРУ-6кВ	14.11.15г	Фидера №8 и 15 опора 1. Разборка шлейфов связи с 1 с.ш.-6кВ. Монтаж премычек между 2-мя цепями ВЛ	14.11.15г
8	.ВЛ-6кВ от ПС-35/6 КРУ-6кВ	14.11.15г	Подключение ВЛ-6кВ фидеров№4 ,№ 6 к КЛ-6кВ от яч.17 КРУ-6кВ ПС№68 на оп.1. Разборка шлейфов связи между первыми опорами ВЛ-6кВ ф.№4, №6 и 1с.ш.-6кВ ПС№68	14.11.15г
9	ТП-501 РУ-10кВ 1с.ш.	16.11.15г	Яч.1а монтаж концевой муфты.	16.11.15г
10	ТП-501 РУ-10кВ	17.11.15г	КЛ-10кВ ТП-501 яч.1а до ТП-506 яч.3 ВВ испытания . Поиск места повреждения.	17.11.15г
11	ТП-501 РУ-0,4кВ	17.11.15г	Демонтаж и монтаж секционной панели.	17.11.15г
12	ТП-510 РУ-0,4кВ 2с.ш.	19.11.15г	Текущий ремонт оборудования	19.11.15г
13	ТП-510 2Т	19.11.15г	Текущий ремонт, доливка масла	19.11.15г
14	РП-133 1Т, 2Т	24.11.15г	Текущий ремонт (поочередно)	24.11.15г
15	КТПН-705 РУ-0,4кВ	25.11.15г	Устранение нагрева контактов АВ фидер№2	25.11.15г
16	КТПН-705 РУ-0,4кВ	25.11.15г	Фидер №2 монтаж СИП 4*16 от опоры 1 до опоры 2	25.11.15г
17	КТПН-729 РУ-0,4кВ	26.11.15г	фидер №5 замена ВА-5237	26.11.15г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
18	ПС-35/6 ЗРУ-6кВ 2с.ш.	27.11.15г	Ячейка 19 замена трансформаторов тока	27.11.15г