

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов цеха №2
за январь

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-469 РУ-10 кВ 1 сш.	12.01.15	Капитальный ремонт	16.01.15
2	ТП-469 РУ-0,4 кВ 1сш.	19.01.15	Капитальный ремонт	23.01.15
3	ТП-469 РУ-0,4 кВ 2сш.	26.01.15	Капитальный ремонт	30.01.15
4	КЛ-6кВ от ТП-212яч.3 до опоры№4 ВЛ-6кВ Пионер.яч 22	21.01.15	Текущий ремонт, монтам конц.муфты	22.01.15

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за январь 2015г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН-720 РУ-10кВ	12.01.15г	Ячейка ввода 10 кВ ВВИ КЛ до РЛНД установленном на опоре 45/1 ВЛ-10кВ "Юность-2"	12.01.15г
2	КТПН-720 РУ-10кВ	12.01.15г	Ячейка ввода 10 кВ Подготовка КЛ к ВВИ, монтаж концевой и соединительной муфт	12.01.15г
3	КЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.17	14.01.15г	КЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.17-до опоры 1 двухцепной ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-1" Монтаж соединительных муфт	14.01.15г
4	ТП-513 РУ-10кВ	15.01.15г	ВВИ участков КЛ-10кВ от ячейки 7 РУ-10кВ ТП-513 до яч.6 РУ-10кВ ТП-515	15.01.15г
5	РП-2020 РУ-10кВ	16.01.15г	Ячейка 8 подтверждение места повреждения КЛ-10кВ до ячейки 26 РУ-10кВ ПС "Сургут"	16.01.15г
6	ТП-513 РУ-10кВ	19.01.15г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ от ячейки 7 РУ-10кВ ТП-513 до яч.6 РУ-10кВ ТП-515	19.01.15г
7	ТП-515 РУ-10кВ	20.01.15г	Ячейка 6 ВВИ КЛ до ячейки 7 РУ-10кВ ТП-513	20.01.15г
8	РП-2020 РУ-10кВ	27.01.15г	Ячейка 8 подтверждение места повреждения КЛ-10кВ	27.01.15г