



**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов цеха №2**  
**за январь**

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-6кВ от ТП-600 яч.8 до КТПН-601	12.01.16	Монтаж соединительных муфт	14.01.16
2	ТП-208 РУ-6 кВ 1 сш.и Т-1	14.01.16	Текущий ремонт	14.01.16
3	ТП-208 РУ-6 кВ 2сш. и Т-2	15.01.16	Текущий ремонт	15.01.16
4	КЛ-6кВ от ТП-600 яч.4 до ТП-СНГ яч.6	18.01.16	Монтаж соединительных муфт	20.01.16
5	ТП-209 РУ-6 кВ 1 сш.и Т-1	25.01.16	Текущий ремонт	25.01.16
6	ТП-209 РУ-6 кВ 2 сш.и Т-2	26.01.16	Текущий ремонт	26.01.16
7	ТП-214 РУ-6 кВ 1 сш.и Т-1	27.01.16	Текущий ремонт	27.01.16
8	ТП-214 РУ-6 кВ 2 сш.и Т-2	28.01.16	Текущий ремонт	28.01.16
9	КЛ-0,4кВ от ТП-201 до ж/д Набережная д.53	29.01.16	Монтаж концевой муфты	29.01.16

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых  
объектов цеха № 3  
за январь 2016г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	ТП-572 Т-2	11.01.16 09:00	Устранение нагрева контактного соединения ф. «В»	11.01.16 10:00
2.	ТП-578 РУ-0,4кВ	11.01.16 13:00	Устранение нагрева контактного соединения фидер 3, п.4	11.01.16 15:00
3.	ТП-329 РУ-0,4кВ Ісш	15.01.16 09:00	Монтаж АВ-0,4кВ	15.01.16 15:00
4.	ТП-329 РУ-0,4кВ Ісш	18.01.16 09:00	Монтаж АВ-0,4кВ	18.01.16 16:00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за январь 2016г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-518 РУ-0,4кВ 1с.ш.	13.01.16г	фидер №7 замена РПС	13.01.16г
2	ТП-518 РУ-0,4кВ 1с.ш.	13.01.16г	ВЛ-0,4кВ фидер №7 от ТП-518 опора 1. Отсоединение временной КЛ. Присоединение вновь смонтированной КЛ	13.01.16г
3	ТП-515 РУ-0,4кВ 1с.ш.	14.01.16г	Панель 3 подключение КЛ СН	14.01.16г
4	ТП-518 РУ-0,4кВ	15.01.16г	Фидер №8 монтаж ШР	15.01.16г
5	ТП-518 РУ-0,4кВ	18.01.16г	Фидер №8 опора №7 подключение КЛ	18.01.16г
6	ТП-503 1Т	20.01.16г	Текущий ремонт 1Т, техническое обслуживание 1Т	20.01.16г
7	КТПН-692	21.01.16г	ППР, регулировка уровня напряжения	21.01.16г
8	ТП-493 РУ-10кВ	21.01.16г	Ячейка №5 ВВ испытания КЛ	21.01.16г
9	ТП-515 РУ-0,4кВ 2с.ш.	22.01.16г	Текущий ремонт	22.01.16г
10	ТП-493 РУ-10кВ	22.01.16г	2-х цепная ВЛ-10кВ от ТП-493 РУ-10кВ яч.3,5. Подключение КЛ яч.5, подключение КЛ к ВЛ оп.№1	22.01.16г
11	КТПН--698	25.01.16г	Замена силового трансформатора	25.01.16г
12	БКТП-497 РУ-10кВ 1с.ш., 1Т	26.01.16г	ППР	26.01.16г
13	БКТП-498 РУ-10кВ 2с.ш., 2Т	26.01.16г	ППР	26.01.16г
14	БКТП-498 РУ-10кВ 1с.ш., 1Т	28.01.16г	ППР	28.01.16г
15	БКТП-497 РУ-10кВ 2с.ш., 2Т	28.01.16г	ППР	28.01.16г