

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов цеха №2
за декабрь

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-214 РУ-0,4 кВ 2сш.	05.12.13	Капитальный ремонт	13.12.13
2	ТП-214 РУ-0,4 кВ 1сш.	09.12.13	Капитальный ремонт	16.12.13
3	ТП-214 РУ-6 кВ 1сш.	09.12.13	Капитальный ремонт	16.12.13
4	ТП-223 РУ-0,4 кВ 2сш.	05.12.13	Капитальный ремонт	18.12.13
5	ТП-223 Т-2	06.12.13	Капитальный ремонт	18.12.13
6	ТП-223 РУ-6 кВ 1сш.	18.12.13	Капитальный ремонт	27.12.13
7	ТП-223 Т-1	18.12.13	Капитальный ремонт	27.12.13
8	ТП-223 РУ-0,4 кВ 1сш.	18.12.13	Капитальный ремонт	27.12.13

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за декабрь 2013г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-143 РУ-10кВ 1с.ш.	02.12.13	ячейка 5 монтаж шинного разъединителя	02.12.13
2	РП-143 РУ-10кВ 2с.ш.	03.12.13	ячейка 30 монтаж шинного разъединителя	03.12.13
3	ТП-812 2Т	04.12.13	Текущий ремонт оборудования	05.11.13
4	ТП-494 РУ-0,4кВ 2с.ш.	04.12.13	фидер №18 устранение нагрева (аварийно)	04.12.13
5	ТП-813 1Т	05.12.13	Текущий ремонт оборудования	05.12.13
6	ТП-813 2Т	06.12.13	Текущий ремонт оборудования	06.12.13
7	ТП-801 1Т	09.12.13	Текущий ремонт	09.12.13
8	ТП-801 2Т	10.12.13	Текущий ремонт	10.12.13
9	КТПН-746 РУ-0,4кВ	10.12.13	Расключение потребителей	10.12.13
10	ТП-802 1Т	11.12.13	Текущий ремонт	11.12.13
11	ТП-509 РУ-10кВ 2с.ш.	11.12.13г	ячейка 4 Ремонт привода ВМП	11.12.13г
12	ТП-802 2Т	12.12.13	Текущий ремонт	12.12.13
13	ТП-812 2Т	12.12.13	Ремонт опорной шпильки над трансформатором	12.12.13
14	ТП-803 1Т	13.12.13	Текущий ремонт	13.12.13
15	РП-143 РУ-10кВ 1с.ш.	13.12.13	ячейка 5 Регулировка шинного разъединителя	13.12.13
16	КТПН-734 КРУН-980	16.12.13г	Текущий ремонт оборудования	16.12.13г
17	КТПН-733	16.12.13г	Текущий ремонт , устранение течи масла силового трансформатора	16.12.13г
18	ТП-803 2Т	17.12.13г	Текущий ремонт	17.12.13г
19	ТП-804 2Т	18.12.13г	Текущий ремонт	18.12.13г
20	БКТП-814 РУ-0,4кВ 2с.ш.	18.12.13г	фидер №15 устранение нагрева (варийно)	18.12.13г
21	КТПН-716	19.12.13г	Текущий ремонт оборудования	19.12.13г
22	ТП-805 1Т	20.12.13г	Текущий ремонт	20.12.13г
23	БКТП-583 РУ-0,4кВ 1с.ш.	23.12.13г	Текущий ремонт оборудования	23.12.13г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
24	КТПН-715 РУ-10кВ 1с.ш.	27.12.13г	Подключение КЛ-10кВ КТПН-630кВА ООО "Вторчермет"	27.12.13г
25	РП-150 РУ-10кВ	28.12.13г	ВВИ КЛ-10кВ от РП-150 РУ-10кВ яч.14 до БКТП-589 РУ-10кВ яч.2	28.12.13г
26	БКТП-589 РУ-10кВ	28.12.13г	ВВИ кабельной перемычки 10кВ от ВЛ-10кВ опора 4 до опоры 5 ПС "Пионерная" 2с.ш. яч.56 до БКТП-589 яч.12	28.12.13г