



**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за декабрь 2015г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта Цеха №2</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-316 РУ-10кВ 2сш.	01.12.15	Текущий ремонт	01.12.15
2	ТП-220 РУ-10кВ 2сш.	01.12.15	Текущий ремонт	01.12.15
3	ТП-212 РУ-6кВ 1сш.	02.12.15	Текущий ремонт	02.12.15
4	РП-119 РУ-10кВ 1сш.	02.12.15	Текущий ремонт	02.12.15
5	ТП-212 РУ-6кВ 2сш.	03.12.15	Текущий ремонт	03.12.15
6	РП-119 РУ-10кВ 2сш.	03.12.15	Текущий ремонт	03.12.15
7	ТП-220 РУ-10кВ 1сш.	03.12.15	Текущий ремонт	03.12.15
8	КЛ-6кВ от п/ст «Пионерная-2» яч.3 до ТП-218 яч.6	04.12.15	Монтаж соединительных муфт	11.12.15
9	КЛ-0,4кВ от ТП-434 до ж/д Мелик-Карамова 60 ВРУ-2	17.12.15	Монтаж соединительных муфт	21.12.15
10	КЛ-6кВ от ТП-203 РУ-6кВ яч.6 до ТП-205 яч.1	21.12.15	Монтаж концевой муфты	21.12.15
11	КЛ-6кВ от ТП-203 РУ-6кВ яч.6 до ТП-204 яч.8	22.12.15	Монтаж концевой муфты	22.12.15
12	ТП-425 РУ-0,4кВ 1сш. панель 1	28.12.15	Замена рубильника	28.12.15



**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за декабрь 2015г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН-722 РУ-0,4кВ	02.12.15г	фидер №4 подключение ВЛ	02.12.15г
2	ПС-35/6 ЗРУ-6кВ 2с.ш.	02.12.15г	яч.15 замена ТТ	02.12.15г
3	ПС-35/6 ЗРУ-6кВ 2с.ш.	02.12.15г	Переподключение 2КЛ из яч.20 на яч.19	02.12.15г
4	КТПН-729 РУ-0,4кВ		фидер №5 замена АВ	04.12.15г
5	ТП-501 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	04.12.15г	Демонтаж -монтаж оборудования	17.12.15г
6	ТП-515 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	07.12.15г	Подключение КЛ	07.12.15г
7	ПС-35/6 ЗРУ-6кВ 2с.ш.	08.12.15г	Подключение 2КЛ-6 кВ из яч.20 в яч.19.Замена ТТ яч.15	08.12.15г
8	КТПН-735 1Т, РУ-0,4кВ	09.12.15г	Текущий ремонт	09.12.15г
9	ТП-515 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	10.12.15г	Отсоединение КЛ потребителей	10.12.15г
10	БКТП-826 РУ-0,4кВ	11.12.15г	Присоединение КЛ потребителей	14.12.15г
11	ТП-524 РУ-0,4кВ 1с.ш.	15.12.15г	фидер №8 устранение нагрева	15.12.15г
12	ПС "Сургут" ф.ЖБИ-1	17.12.15г	КЛ-10кВ от ПС "Сургут" яч.17 до оп.1 ф.ЖБИ-1. ВВ испытания. Поиск места повреждения.	17.12.15г
13	ПС "Сургут" ф.ЖБИ-1	18.12.15г	КЛ-10кВ от ПС "Сургут" яч.17 до оп.1 ф.ЖБИ-1. ВВ испытания	18.12.15г
14	ТП-515 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	22.12.15г	Присоединение КЛ потребителей	22.12.15г
15	ПС "Сургут" ф.ЖБИ-1	23.12.15г	КЛ-10кВ ф.ЖБИ-1 от оп.1 до ПС Суругут яч.17 монтаж соединительной муфты	23.12.15г
16	ТП-512 РУ-10кВ 2с.ш.	23.12.15г	Ячейка 5 монтаж концевой муфты	23.12.15г
17	ПС "Сургут" ф.ЖБИ-1	24.12.15г	КЛ-10кВ ф.ЖБИ-1 от оп.1 до ПС Суругут яч.17 ВВ испытания	24.12.15г