

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за май 2013г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-501 РУ-10кВ 1 с.ш.	13.05.13г	Текущий ремонт оборудования	13.05.13г
2	ТП-501 1Т	13.05.13г	1Т Текущий ремонт	13.05.13г
3	ТП-501 РУ-10кВ 2 с.ш.	14.05.13г	Текущий ремонт оборудования	14.05.13г
4	ТП-501 2Т	14.05.13г	2Т Текущий ремонт	14.05.13г
5	КЛ-6кВ КРУН-940 до КТПН-700	14.05.13г	ВВ испытания участка КЛ-6 кВ КРУН-940-КТПН-700	14.05.13г
6	КЛ-6кВ КРУН-940 до КТПН-700	15.05.13г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-6кВ от КРУН-940 до КТПН-700	15.05.13г
7	БКТП-589 РУ-10кВ 1с.ш.	15.05.13г	Текущий ремонт оборудования	15.05.13г
8	КТПН-695	16.05.13г	Текущий ремонт оборудования	16.05.13г
9	КТПН-694	16.05.13г	Текущий ремонт оборудования	16.05.13г
10	ТП-489 РУ-6кВ	16.05.13г	Ячейка ввода 1 от П/С №68 фидер 68-07 вывод КЛ-6кВ из ячейки для подключения временной КТПН-400кВА	16.05.13г
11	КТПН-700 РУ-6кВ	17.05.13г	ВВ испытания участка КЛ-10 кВ от КТПН-700 до КРУН-940	17.05.13г
12	ТП-509 РУ-0,4кВ 1с.ш.	17.05.13г	Текущий ремонт оборудования	17.05.13г
13	ТП-509 РУ-0,4кВ 1с.ш.	17.05.13г	Текущий ремонт оборудования	17.05.13г
14	ТП-509 РУ-0,4кВ 2с.ш.	20.05.13г	Текущий ремонт оборудования	20.05.13г
15	ТП-509 РУ-0,4кВ 2с.ш.	20.05.13г	Текущий ремонт оборудования	20.05.13г
16	КТПН-727	21.05.13г	Текущий ремонт оборудования	21.05.13г
17	ТП-493 РУ-10кВ 1с.ш.	21.05.13г	Текущий ремонт оборудования	21.05.13г
18	ТП-496 РУ-10кВ 2с.ш.	21.05.13г	Текущий ремонт оборудования	21.05.13г
19	КТПН-725	21.05.13г	Текущий ремонт оборудования	21.05.13г
20	КТПН-729	22.05.13г	Текущий ремонт оборудования	22.05.13г
21	ТП-493 РУ-10кВ 2с.ш.	22.05.13г	Текущий ремонт оборудования	22.05.13г
22	ТП-496 РУ-10кВ 1с.ш.	22.05.13г	Текущий ремонт оборудования	22.05.13г
23	КТПН-729	22.05.13г	Текущий ремонт оборудования	22.05.13г
24	ТП-493 РУ-10кВ 2с.ш.	22.05.13г	Текущий ремонт оборудования	22.05.13г
25	КТПН-726	22.05.13г	Текущий ремонт оборудования	22.05.13г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
26	КТПН-705 РУ-6кВ	24.05.13г	Монтаж концевой разделки	24.05.13г
27	КТПН-705	24.05.13г	Текущий ремонт оборудования	24.05.13г
28	РП-150 РУ-10кВ 2с.ш.	27.05.13г	Ячейка 10 Отключение КЛ-КТПН"Сургутгазстрой"	27.05.13г
29	ТП-513 РУ-0,4 кВ 2 с.ш.	28.05.13	Текущий ремонт оборудования	28.05.13
30				
31				
32				

