

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июль 2015г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-505 РУ-10 кВ 2с.ш. ячейка 6	01.07.15г	Подключение КЛ-10 кВ	01.07.15г
2	ТП-506 РУ-10 кВ 1с.ш. ячейка 1	01.07.15г	Фазировка КЛ-10 кВ	01.07.15г
3	ТП-506 РУ-10 кВ 2 с.ш. ячейки 6, 8	01.07.15г	Подключение КЛ-10 кВ	01.07.15г
4	КЛ-10 кВ от яч. 14 РП-150 до яч. 2 БКТП-589	02.07.15г	Монтаж соединительных муфт	02.07.15г
5	БКТП-746 РУ-10 кВ ячейка 4	03.07.15г	Ремонт концевой разделки	03.07.15г
6	ТП-501 РУ-10 кВ 2с.ш. ячейка 6	03.07.15г	Заводка новой КЛ-10	03.07.15г
7	ТП-501 РУ-10 кВ 1с.ш. ячейка 5	03.07.15г	Заводка новой КЛ-10	03.07.15г
8	Рп-150 РУ-10 кВ ячейка 14	06.07.15г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 2 РУ-10 кВ БКТП-589	06.07.15г
9	ТП-504 РУ-10 кВ 2с.ш.	06.07.15г	Заводка новой КЛ-10	06.07.15г
10	ТП-502 РУ-10 кВ 1с.ш. ячейка 9	08.07.15г	Заводка новой КЛ-10	08.07.15г
11	ТП-502 РУ-10 кВ 2с.ш. ячейка 4	08.07.15г	Заводка новой КЛ-10	08.07.15г
12	КЛ-10 кВ от яч. 14 РП-150 до яч. 2 БКТП-589	08.07.15г	Высоковольтные испытания КЛ-10	08.07.15г
13	КЛ-10 кВ от ТП-504 яч.4 до ТП-501 яч.6; от ТП-504 яч.3 до ТП-501 яч.5	08.07.15г	Высоковольтные испытания КЛ-10	08.07.15г
14	БКТП-586 РУ-0,4 кВ 1с.ш.	08.07.15г	Текущий ремонт оборудования	08.07.15г
15	ТП-504 РУ-10 кВ ячейка 4	09.07.15	Монтаж выключателя нагрузки	09.07.15
16	ТП-504 РУ-10 кВ 2с.ш. ячейки 4, 8	09.07.15	Подключение КЛ-10 кВ	09.07.15
17	КЛ-10 кВ от ТП-507 яч. 7 до ТП-501 яч. 1	10.07.15	Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ	10.07.15
18	ТП-515 РУ-0,4 кВ 1с.ш.	10.07.15	Текущий ремонт оборудования	10.07.15
19	КТПН-735 РУ-0,4 кВ	13.07.15г	Монтаж дополнительного автомата, подключение КЛ	13.07.15г
20	ТП-504 РУ-10 кВ	14.07.15г	Высоковольтные испытания вновь смонтированных КЛ-10 кВ	14.07.15г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
21	РП-162 РУ-10 кВ яч. 3	14.07.15г	Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ	14.07.15г
22	ТП-504 РУ-10 кВ 2с.ш. ячейка 4	14.07.15г	Регулировка ВН	14.07.15г
23	ТП-503 РУ-10 кВ 2с.ш. ячейка 8	14.07.15	Заводка новой КЛ-10 кВ	14.07.15
24	ТП-504 РУ-10 кВ 1с.ш.	15.07.15г	Ремонт ВН в ячейке 1, Замена РВ на ВН в ячейке 3	15.07.15г
25	КЛ-10 кВ от пс "Сургут" ЗРУ-10 кВ яч. 17 до РП-143 яч. 9	15.07.15г	ВВ испытания, поиск места повреждения	14.07.15г
26	ТП-503 РУ-10 кВ 1с.ш.	16.07.15г	Заводка новой КЛ в ячейку 7	16.07.15г
27	ТП-502 РУ-10 кВ 1с.ш.	16.07.15г	Заводка новой КЛ в ячейку 3	16.07.15г
28	КЛ-10 кВ от яч. 3 РУ-10 кВ РП-162 до яч. 4 РУ-10 кВ пс "Западная"	16.07.15г	Поиск места повреждения, высоковольтные испытания	16.07.15г
29	КЛ-10 кВ от яч. 17 пс "Сургут" до оп.1ВЛ-10 кВ ф. "ЖБИ-1"	16.07.15г	Высоковольтные испытания КЛ	16.07.15г
30	КЛ-10 кВ ф. "ЖБИ-1" от ячейки 17 пс "Сургут" до опоры 1 ВЛ-10 кВ	17.07.15г	Монтаж соединительных муфт	17.07.15г
31	ТП-503 РУ-10 кВ ячейки 7, 8	17.07.15г	Высоковольтные испытания вновь смонтированных КЛ-10 до ячеек 3, 10 ТП-502	17.07.15г
32	ТП-505 РУ-10 кВ ячейка 2	17.07.15г	Высоковольтные испытания КЛ-10 до ячейки 30 РУ-10 кВ ЦРП ст. "Сургут"	17.07.15г
33	БКТП-814 РУ-0,4 кВ 1с.ш. панель 7 ф. 4	20.07.15г	Подключение КЛ новой школы	20.07.15г
34	БКТП-814 РУ-0,4 кВ 2с.ш. ф. 15	21.07.15г	Подключение КЛ новой школы	21.07.15г
35	БКТП-815 РУ-0,4 кВ 1с.ш. ф. 13	21.07.15г	Подключение КЛ новой школы	21.07.15г
36	КЛ-10 кВ от опоры 1 ВЛ-10 кВ ф. "ЖБИ-1" до ячейки 17 пс "Сургут"	21.07.15г	Высоковольтные ипытания КЛ	21.07.15г
37	ТП-504 РУ-10 кВ 1с.ш. ячейка 3	22.07.15г	Замена РВ на ВН	22.07.15г
38	ТП-502 РУ-10 кВ 1с.ш. ячейка 9	23.07.15г	Замена РВ на ВН	23.07.15г
39	КЛ-10 кВ от яч.3 РУ-10 кВ РП-162 до яч. 4 РУ-10 кВ пс "Западная"	23.07.15г	Отыскание места повреждения КЛ	23.07.15г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
40	БКТП-587 РУ-10 кВ ячейка 1	23.07.15г	Подтверждение места повреждения КЛ-10 до КТПН "Запсибинтерстрой"	23.07.15г
41	БКТП-2013 РУ-10 кВ ячейки 1, 2	23.07.15г	Высоковольтные испытания КЛ до ячеек 1, 2 БКТП 2*1250	23.07.15г
42	ТП-830 РУ-0,4 кВ 1, 2 с.ш.	27.07.15г	Подключение КЛ потребителей	27.07.15г
43	ТП-825 РУ-10 кВ 2с.ш. ячейки 4, 6	28.07.15г	Замена ВН	28.07.15г
44	КЛ-10 кВ от яч. 6 ТП-825 до яч. 6 ТП-824	28.07.15г	Поиск места повреждения	28.07.15г
45	2КЛ-10 кВ от ячеек 3, 4 ТП-588 до ячеек 5, 6 ТП "Поликлиника"	29.07.15г	Поиск места повреждения	29.07.15г

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых
объектов цеха № 3
в июле 2015 г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	РП-116 РУ-10кВ яч.9	03.07.15	Монтаж соединительных муфт на КЛ-10кВ	07.07.15
2.	КЛ-10кВ ТП-391 ТП-392	07.07.15	Ремонт КЛ-10кВ	24.07.15
3.	ТП-640 ВЛ-10кВ опора №1	28.07.15	Восстановительные работы на опоре №1 Монтаж концевой муфты	28.07.15
4.	ТП-491 РУ-10 кВ яч.2	28.07.15	Ремонт ВН-10 кВ	28.07.15