

Результаты контрольных замеров
Январь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.01.2015 2:00		по 01.02.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	9.216	0.000	0.015
2	ПС-68 ТСН-2	0	1.162	0.000	0.048
3	ф.68-02 Ввод-1	0	2940.764	0.000	0.185
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	110.094	0	0.476	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	2300.294	0	0.217	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	3076.096	0.000	0.177
7	ф.68-15 Энергосервис	540.402	0	0.103	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	173.926	0	0.072	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	817.392	0	0.214	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	216.516	0	0.057	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1839.72	0	0.142	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	1.458	0.000	0.720
14	ф.121-12 Ввод-2	0	2729.882	0.000	0.016
15	ф.121-14 СОТ Север	536.134	0	0.131	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	1596.076	0	0.180	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	378.592	0	0.170	0.000