

Результаты контрольных замеров  
Февраль

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.02.2016 2:00		по 01.03.2016 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	-	0	0,000	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	-	0	0,000	0,000
3	ф.68-02 Ввод-1,2	5363,969	0	0,000	0,000
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	106,628	0	0,000	0,000
5	ф.68-08 Энергосервис	0	0	0,000	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	2514,734	0	0,186	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	135,665	0	0,000	0,000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0,000	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	1256,034	0	0,206	0,000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	180,075	0	0,000	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1157,706	0	0,168	0,000
13	ПС-121 ТСН	-	0	0,000	0,000
14	ф.121-12 Ввод-2	-	0	0,000	0,000
15	ф.121-14 СОТ Север	463,546	0	0,139	0,000
16	ф.121-16 Прибрежный	1387,604	0	0,000	0,000
17	ф.121-18 СОТ Север	252,174	0	0,151	0,000

С.К. Ковин

Заместитель директора по  
транспортированию электроэнергии