

Результаты контрольных замеров
Февраль

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.02.2017 2:00		по 01.03.2017 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	-	0	0,000	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	-	0	0,000	0,000
3	ф.68-01 Ввод-1	5610,532	0	0,197	0,000
4	ф.68-12 Ввод-2	984,36	0	0,000	0,000
5	ф.68-06 СОШ	96,462	0	0,506	0,000
6	ф.68-08 Энергосервис	2497,574	0	0,229	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	606,375	0	0,117	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	168,882	0	0,069	0,000
9	ф.68-17 СОШ	5,374	0	0,946	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	203,728	0	0,365	0,000
11	ф.68-04 Берендей	224,996	0	0,059	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	2791,5	0	0,157	0,000
14	ф.121-12 Ввод-2	2843,092	0	0,027	0,000
15	ф.121-14 СОТ Север	570,094	0	0,132	0,000
16	ф.121-16 Прибрежный	1941,714	0	0,191	0,000
17	ф.121-18 СОТ Север	273,964	0	0,135	0,000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин