

Результаты контрольных замеров  
Март

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.03.2015 2:00		по 01.04.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	6.814	0.000	0.002
2	ПС-68 ТСН-2	0	1.23	0.000	0.049
3	ф.68-02 Ввод-1	0	2216.06	0.000	0.212
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	97.816	0	0.587	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	1709.674	0	0.216	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	2396.592	0.000	0.186
7	ф.68-15 Энергосервис	393.586	0	0.157	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	132.58	0	0.084	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0.004	0	11.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	695.43	0	0.249	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	147.004	0	0.082	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1421.723	0	0.169	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	1.608	0.000	0.699
14	ф.121-12 Ввод-2	0	2033.452	0.000	0.000
15	ф.121-14 СОТ Север	364.614	0	0.143	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	1113.104	0	0.176	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	249.836	0	0.186	0.000