

Результаты контрольных замеров  
Апрель

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.04.2015 2:00		по 01.05.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	3.886	0.000	0.009
2	ПС-68 ТСН-2	0	1.26	0.000	0.051
3	ф.68-02 Ввод-1	0	1766.122	0.000	0.235
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	97.018	0	0.607	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	1305.436	0	0.220	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	1859.944	0.000	0.215
7	ф.68-15 Энергосервис	305.266	0	0.206	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	97.944	0	0.116	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	593.568	0	0.289	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	115.73	0	0.092	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1105.43	0	0.189	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	1.572	0.000	0.700
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1512.204	0.000	0.000
15	ф.121-14 СОТ Север	285.4	0	0.170	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	753.092	0	0.202	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	146.834	0	0.176	0.000