

Результаты контрольных замеров
Апрель

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.04.2017 2:00		по 01.05.2017 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	-	0	0,000	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	-	0	0,000	0,000
3	ф.68-01 Ввод-1	2278,1	0	0,204	0,000
4	ф.68-12 Ввод-2	2335,188	0	0,000	0,000
5	ф.68-06 СОШ	98,646	0	0,529	0,000
6	ф.68-08 Энергосервис	2127,776	0	0,188	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	0	0	0,000	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	126,452	0	0,110	0,000
9	ф.68-17 СОШ	0	0	0,000	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	0	0	0,000	0,000
11	ф.68-04 Берендей	152,054	0	0,066	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	2108,36	0	0,242	0,000
13	ф.121-12 Ввод-2	1852,172	0	0,000	0,000
14	ф.121-14 СОТ Север	390,676	0	0,148	0,000
15	ф.121-16 Прибрежный	1279,18	0	0,187	0,000
16	ф.121-18 СОТ Север	155,014	0	0,147	0,000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин