

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.05.2015 2:00		по 01.06.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	1.062	0.000	0.173
2	ПС-68 ТСН-2	0	1.252	0.000	0.051
3	ф.68-02 Ввод-1	0	1498.94	0.000	0.281
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	80.82	0	0.627	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	1296.316	0	0.281	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	1528.714	0.000	0.277
7	ф.68-15 Энергосервис	219.118	0	0.300	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	87.772	0	0.185	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	208.792	0	0.323	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	92.816	0	0.128	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1043.116	0	0.283	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	0.098	0.000	0.592
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1382.962	0.000	0.002
15	ф.121-14 СОТ Север	0	0	0.000	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	0	0	0.000	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	0	0	0.000	0.000