

Результаты контрольных замеров
Июль

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.07.2017 2:00		по 01.08.2017 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0,708	0	1,364	0,000
2	ПС-68 ТСН-2	0	0	0,000	0,000
3	ф.68-01 Ввод-1	0	1069,378	0,000	0,415
4	ф.68-12 Ввод-2	0	1060,592	0,000	0,413
5	ф.68-06 СОШ	28,594	0	0,679	0,000
6	ф.68-08 Энергосервис	961,61	0	0,409	0,000
7	ф.68-15 Энергосервис	183,496	0	0,397	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	62,392	0	0,209	0,000
9	ф.68-17 СОШ	16,918	0	0,910	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	93,892	0	0,488	0,000
11	ф.68-04 Берендей	59,528	0	0,301	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	722,472	0	0,452	0,000
13	ф.121-12 Ввод-2	955,202	0	0,018	0,000
14	ф.121-14 СОТ Север	214,8	0	0,369	0,000
15	ф.121-16 Прибрежный	692,048	0	0,413	0,000
16	ф.121-18 СОТ Север	43,092	0	0,461	0,000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин