

Результаты контрольных замеров
Август

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.08.2015 2:00		по 01.09.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	0,444	0,000	0,459
2	ПС-68 ТСН-2	0	1,214	0,000	0,051
3	ф.68-02 Ввод-1	2,608	1117,68	3,070	0,271
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	40,702	0	0,573	0,000
5	ф.68-08 Энергосервис	1223,852	0	0,311	0,000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	1540,89	0,000	0,318
7	ф.68-15 Энергосервис	193,82	0	0,286	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	74,538	0	0,228	0,000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0,000	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	110,716	0	0,305	0,000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	74,904	0	0,183	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	499,906	0	0,309	0,000
13	ПС-121 ТСН	0	0,098	0,000	0,633
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1268,56	0,000	0,002
15	ф.121-14 СОТ Север	284,212	0	0,294	0,000
16	ф.121-16 Прибрежный	834,53	0	0,000	0,000
17	ф.121-18 СОТ Север	86,858	0	0,272	0,000