

Результаты контрольных замеров  
Сентябрь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.09.2015 2:00		по 01.10.2015 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	0,434	0,000	0,465
2	ПС-68 ТСН-2	0	1,23	0,000	0,052
3	ф.68-02 Ввод-1	0	2489,468	0,000	0,249
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	94,024	0	0,527	0,000
5	ф.68-08 Энергосервис	1601,02	0	0,250	0,000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	1215,388	0,000	0,221
7	ф.68-15 Энергосервис	273,36	0	0,213	0,000
8	ф.68-16 СОТ-28	97,138	0	0,153	0,000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0,000	0,000
10	ф.68-18 ГЭ	174,306	0	0,343	0,000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	107,054	0	0,109	0,000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1359,21	0	0,244	0,000
13	ПС-121 ТСН	0	0,096	0,000	0,583
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1635,956	0,000	0,002
15	ф.121-14 СОТ Север	364,264	0	0,202	0,000
16	ф.121-16 Прибрежный	1066,556	0	0,000	0,000
25	ф.121-18 СОТ Север	127,132	0	0,190	0,000