

Результаты контрольных замеров
Апрель

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.04.2014 2:00		по 01.05.2014 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	2.418	0.000	0.591
2	ПС-68 ТСН-2	0	0.016	0.000	0.625
3	ф.68-02 Ввод-1	0.002	2832.232	33202.000	0.160
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	75.108	0	0.587	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	875.104	0	0.212	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	965.584	0.000	0.000
7	ф.68-15 Энергосервис	263.746	0	0.192	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	95.278	0	0.170	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	473.346	0	0.324	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	129.992	0	0.282	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1142.326	0	0.204	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	5.088	0.000	0.681
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1520.158	0.000	0.000
15	ф.121-14 СОТ Север	34.382	0	0.156	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	112.036	0	0.168	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	19.528	0	0.139	0.000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин