

Результаты контрольных замеров  
Февраль

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.02.2014 2:00		по 01.03.2014 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	8.666	0.000	0.737
2	ПС-68 ТСН-2	0	0.056	0.000	0.714
3	ф.68-02 Ввод-1	0	3877.204	0.000	0.013
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	104.774	0	0.553	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	2221.272	0	0.218	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	2410.182	0.000	0.037
7	ф.68-15 Энергосервис	515.882	0	0.120	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	1053.388	0	0.196	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	848.236	0	0.259	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	236.118	0	0.178	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1040.124	0	0.180	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	5.938	0.000	0.694
14	ф.121-12 Ввод-2	0	2709.19	0.000	0.008
15	ф.121-14 СОТ Север	492.74	0	0.143	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	1646.236	0	0.177	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	343.824	0	0.162	0.000

Заместитель директора по  
транспортированию  
электроэнергии

С.К. Ковин