

Результаты контрольных замеров  
Июль

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.07.2014 2:00		по 01.08.2014 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	2.58	0.000	0.597
2	ПС-68 ТСН-2	0	0.002	0.000	0.000
3	ф.68-02 Ввод-1	0	1670.032	0.000	0.001
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	40.9	0	0.828	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	802.592	0	0.469	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	472.334	0.000	0.000
7	ф.68-15 Энергосервис	127.074	0	0.474	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	64.376	0	0.318	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	266.652	0	0.483	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	61.428	0	0.265	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	559.2	0	0.361	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	1.572	0.000	0.718
14	ф.121-12 Ввод-2	0	983.838	0.000	0.009
15	ф.121-14 СОТ Север	5.162	0	0.485	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	17.566	0	0.478	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	1.464	0	0.425	0.000

Заместитель директора по  
транспортированию  
электроэнергии

С.К. Ковин