

Результаты контрольных замеров  
Июнь

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.06.2014 2:00		по 01.07.2014 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	2.528	0.000	0.597
2	ПС-68 ТСН-2	0	0.006	0.000	0.333
3	ф.68-02 Ввод-1	0	2048.068	0.000	0.003
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	62.26	0	0.698	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	1110.942	0	0.381	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	637.508	0.000	0.000
7	ф.68-15 Энергосервис	164.262	0	0.322	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	75.292	0	0.294	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	380.686	0	0.373	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	81.024	0	0.229	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	707.034	0	0.290	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	1.54	0.000	0.723
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1213.436	0.000	0.009
15	ф.121-14 СОТ Север	42.684	0	0.513	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	135.286	0	0.517	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	11.954	0	0.445	0.000

Заместитель директора по  
транспортированию  
электроэнергии

С.К. Ковин