

Результаты контрольных замеров
Май

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.05.2014 2:00		по 01.06.2014 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	2.384	0.000	0.594
2	ПС-68 ТСН-2	0	0.006	0.000	0.667
3	ф.68-02 Ввод-1	0	2667.35	0.000	0.038
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	80.714	0	0.608	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	1307.7	0	0.247	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	825.76	0.000	0.000
7	ф.68-15 Энергосервис	223.948	0	0.219	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	98.19	0	0.181	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	462.378	0	0.337	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	114.888	0	0.179	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	1096.648	0	0.221	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	1.516	0.000	0.724
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1586.272	0.000	0.001
15	ф.121-14 СОТ Север	207.636	0	0.196	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	601.21	0	0.214	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	80.076	0	0.169	0.000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин