

Результаты контрольных замеров
Март

№	Название присоединения	Среднее значение за период:			
		с 01.03.2014 2:00		по 01.04.2014 2:00	
		Мощность отдача, кВт	Мощность прием, кВт	tg(φ), отдача	tg(φ), прием
1	ПС-68 ТСН-1	0	7.408	0.000	0.725
2	ПС-68 ТСН-2	0	0.026	0.000	0.692
3	ф.68-02 Ввод-1	0	2299.606	0.000	0.000
4	ф.68-06 СОШ ЗТ	92.25	0	0.605	0.000
5	ф.68-08 Энергосервис	1423.81	0	0.207	0.000
6	ф.68-12 Ввод-2	0	2297.986	0.000	0.019
7	ф.68-15 Энергосервис	320.926	0	0.150	0.000
8	ф.68-16 СОТ-28	1219.588	0	0.198	0.000
9	ф.68-17 СОТ ЗТ	0	0	0.000	0.000
10	ф.68-18 ГЭ	595.902	0	0.294	0.000
11	ф.ПС-68-04 Берендей	159.806	0	0.167	0.000
12	ф.ПС-68-07 ГЭ	419.514	0	0.157	0.000
13	ПС-121 ТСН	0	6.052	0.000	0.690
14	ф.121-12 Ввод-2	0	1765.86	0.000	0.000
15	ф.121-14 СОТ Север	13.088	0	0.138	0.000
16	ф.121-16 Прибрежный	46.366	0	0.171	0.000
17	ф.121-18 СОТ Север	8.328	0	0.150	0.000

Заместитель директора по
транспортированию
электроэнергии

С.К. Ковин